

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.16
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
Номер прибора: 9744
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.992	69.1	0.6	14.807	57.6	0.5	11.5	5.185	0.512	0.512
24.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.786	69.2	0.6	14.882	57.7	0.5	11.5	4.904	0.494	0.494
25.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.354	69.2	0.6	14.565	57.5	0.5	11.7	4.789	0.488	0.488
26.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.362	68.9	0.6	14.892	57.3	0.5	11.6	4.47	0.465	0.465
27.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.644	68.6	0.6	15.212	57.4	0.5	11.2	5.432	0.527	0.527
28.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.495	69.2	0.6	14.205	57.4	0.5	11.8	5.29	0.517	0.517
29.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.465	69.4	0.6	9.877	57.7	0.5	11.7	5.588	0.489	0.489
30.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.015	68	0.6	5.791	59.6	0.5	8.4	6.224	0.461	0.461
31.08.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.696	68.4	0.6	9.847	58.9	0.5	9.5	6.849	0.548	0.548
01.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.109	68.3	0.6	10.682	58.6	0.5	9.7	5.427	0.462	0.462
02.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.944	69.2	0.6	10.398	58.8	0.5	10.4	5.546	0.479	0.479
03.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.966	68.8	0.6	9.833	58.8	0.5	10	5.133	0.439	0.439
04.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.716	68.3	0.6	10.733	58.7	0.5	9.6	4.983	0.43	0.43
05.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.126	68.7	0.6	8.521	58.2	0.5	10.5	5.605	0.462	0.462
06.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.503	68.5	0.6	7.712	59	0.5	9.5	4.791	0.391	0.391
07.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.701	69.3	0.6	6.647	59.1	0.5	10.2	6.054	0.475	0.475
08.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.991	68.8	0.6	9.459	58.6	0.5	10.2	5.532	0.464	0.464
09.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.029	70	0.6	11.298	58.6	0.5	11.4	5.731	0.515	0.515
10.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	57.5	0.5	11.9	5.772	0.485	0.485
11.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
12.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
13.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
14.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
15.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
16.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
17.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
18.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
19.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
20.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
21.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
22.09.2025		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.907	69.4	0.6	9.135	58.2	0.5	11.2	5.772	0.485	0.485
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0		15.829	69.1	0.6	10.262	58.1	0.5	11	5.567		
Итого		744	0							0	0	490.685			318.116				172.569	14.923	14.923
Досчёт			0			0				0	0	0				0			0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0				0			0	0	0
Сумма			0			0				0	0	490.685			318.116				172.569	14.923	14.923

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 16.30 V гвс (м3) = 172.57 W гвс (Гкал) = 12.17 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2025.09.25 09:50
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

