

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д
Адрес: 2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 24201.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: 67802
Общий 67802
график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 07.08.2028		Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;	
Вычислитель:	СПТ943.1 № 33268	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ИТЭМ-25	0,15	15	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,225	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1399	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0636	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 67,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 25,44	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
		НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ	
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
23.09.2025	24,00	*	10,64	0,00	10,64	68,18	20,29	47,89	5,80	3,90	10,58		10,58	10,80		10,80		67,83		4,90		0,72
24.09.2025	24,00	*	12,70	0,00	12,70	68,58	19,30	49,28	5,80	3,90	12,66		12,66	12,93		12,93		68,24		4,90		0,86
Среднее	24,00		11,67	0,00	11,67	68,38	19,80	48,59	5,80	3,90	11,62		11,62	11,87		11,87		68,03		4,90		0,79
Итого	48,00		23,34	0,00	23,34						23,24		23,24	23,73		23,73						1,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	7632,67	5924,36	1791,55		1831,72			399,35	5002,90
23.10.2025	9266,67	7210,21	2161,49		2209,83			481,59	5746,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9 °C 0,21 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,37 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 23,73 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д	Договор:	24201.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	67802
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема				график: 150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	07.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ943.1 № 33268	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25	0,15	15	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,225	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1399		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0636		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 67,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 25,44	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025	24,00	*	9,42	0,00	9,42	66,88	18,81	48,07	5,80	3,90	9,35		9,35	9,54		9,54		66,43		4,90		0,63
26.09.2025	24,00	*	9,91	0,00	9,91	66,93	19,45	47,48	5,80	3,90	9,89		9,89	10,09		10,09		66,53		4,90		0,66
27.09.2025	24,00	*	12,78	0,00	12,78	68,19	18,91	49,28	5,80	3,90	12,80		12,80	13,07		13,07		67,96		4,90		0,87
28.09.2025	24,00	*	13,03	0,00	13,03	67,56	17,04	50,52	5,80	3,90	13,08		13,08	13,36		13,36		67,28		4,90		0,88
29.09.2025	24,00	*	10,99	0,00	10,99	66,45	16,37	50,08	5,80	3,90	11,00		11,00	11,23		11,23		66,08		4,90		0,73
30.09.2025	24,00	*	11,15	0,00	11,15	66,12	16,34	49,78	5,80	3,90	11,20		11,20	11,42		11,42		65,77		4,90		0,74
01.10.2025	24,00	*	14,25	0,00	14,25	68,65	15,75	52,90	5,80	3,90	14,32		14,32	14,63		14,63		68,38		4,90		0,98
02.10.2025	24,00	*	30,14	17,72	12,42	68,49	42,19	26,30	5,80	3,90	11,32		11,32	11,56		11,56		68,16		4,90		1,65
03.10.2025	24,00	*	69,07	57,25	11,82	69,17	43,17	26,00	5,80	3,90	13,14		13,14	13,43		13,43		68,84		4,90		2,31
04.10.2025	24,00	*	72,06	59,96	12,10	70,08	44,24	25,84	5,80	3,90	13,27		13,27	13,57		13,57		69,94		4,90		2,40
05.10.2025	24,00	*	73,81	61,23	12,58	71,21	45,70	25,51	5,80	3,90	13,66		13,66	13,97		13,97		70,97		4,90		2,46
06.10.2025	24,00	*	71,36	61,46	9,90	71,18	46,15	25,03	5,80	3,90	11,00		11,00	11,25		11,25		70,85		4,90		2,25
07.10.2025	24,00	*	72,55	61,70	10,85	71,22	46,37	24,85	5,80	3,90	11,93		11,93	12,20		12,20		70,89		4,90		2,31
08.10.2025	24,00	*	71,09	61,14	9,95	70,77	46,18	24,59	5,80	3,90	11,03		11,03	11,28		11,28		70,50		4,90		2,21
09.10.2025	24,00	*	71,66	61,33	10,33	70,83	46,20	24,63	5,80	3,90	11,38		11,38	11,64		11,64		70,45		4,90		2,25
10.10.2025	24,00	*	71,93	62,59	9,34	70,84	46,61	24,23	5,80	3,90	10,45		10,45	10,69		10,69		70,45		4,90		2,18
11.10.2025	24,00	*	72,02	61,80	10,22	70,16	45,79	24,37	5,80	3,90	11,36		11,36	11,61		11,61		69,89		4,90		2,23
12.10.2025	24,00	*	73,25	61,08	12,17	70,26	45,55	24,71	5,80	3,90	13,31		13,31	13,61		13,61		69,67		4,90		2,37
13.10.2025	24,00	*	77,12	63,36	13,76	70,22	45,48	24,74	5,80	3,90	15,08		15,08	15,42		15,42		69,90		4,90		2,54
14.10.2025	24,00	*	76,25	66,65	9,60	70,75	46,27	24,48	5,80	3,90	10,91		10,91	11,15		11,15		70,28		4,90		2,32
15.10.2025	24,00	*	76,43	66,68	9,75	70,93	46,39	24,54	5,80	3,90	11,04		11,04	11,29		11,29		70,40		4,90		2,33
16.10.2025	24,00	*	76,86	66,28	10,58	70,90	46,61	24,29	5,80	3,90	11,78		11,78	12,05		12,05		70,39		4,90		2,36
17.10.2025	24,00	*	75,84	65,99	9,85	70,50	46,01	24,49	5,80	3,90	11,04		11,04	11,29		11,29		70,18		4,90		2,31
18.10.2025	24,00	*	75,88	65,75	10,13	70,86	45,70	25,16	5,80	3,90	11,44		11,44	11,70		11,70		70,39		4,90		2,38
19.10.2025	24,00	*	76,81	65,41	11,40	70,37	45,26	25,11	5,80	3,90	12,60		12,60	12,89		12,89		70,07		4,90		2,45
20.10.2025	24,00	*	77,63	66,28	11,35	70,15	45,45	24,70	5,80	3,90	12,37		12,37	12,65		12,65		69,87		4,90		2,44
21.10.2025	24,00	*	80,04	66,28	13,76	70,76	46,08	24,68	5,80	3,90	14,74		14,74	15,08		15,08		70,50		4,90		2,61
22.10.2025	24,00	*	76,67	65,91	10,76	71,19	45,94	25,25	5,80	3,90	11,67		11,67	11,93		11,93		70,88		4,90		2,43
Среднее	24,00		57,14	45,92	11,22	69,70	38,57	31,13	5,80	3,90	12,01		12,01	12,27		12,27		69,35		4,90		1,94
Итого	672,00		1600,00	1285,85	314,15						336,16		336,16	343,60		343,60						54,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	7632,67	5924,36	1791,55		1831,72			399,35	5002,90
23.10.2025	9266,67	7210,21	2161,49		2209,83			481,59	5746,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"

Идентификатор: 0ece109d-0c5f-4d71-94bd-21ef49f31f66

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

/_____/

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2,83 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.10.25 14:21 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 15:06 (MSK)