

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025
за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 3 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфакровский переулок, 3 ТЦ-1
Телефон:
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:		
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №34094			Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1): №			Приборы УУТЭ поверены до:		
Обратн.тр.(М2): №			Тхв, гр.С= 9.00		
Тр. ГВС(М3): №			Термопреобр.: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №			Термопреобр.: №		
Тр.подпитки(V5):			Термопреобр.: №		
Расчетный алгоритм:			Термопреобр.: №		
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qотв.=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gотв.=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2025 по 22.10.2025																						Общее теплотптр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.09.25	24,00	-	95,51	80,18	15,33	69,54	69,38	0,15	0,59	0,39	16,33	-	16,33	16,69	-	16,69	-	69,08	-	0,49	-	1,08
24.09.25	24,00	-	97,93	81,10	16,83	69,83	69,70	0,13	0,59	0,39	17,88	-	17,88	18,28	-	18,28	-	69,30	-	0,49	-	1,19
25.09.25	24,00	-	100,09	83,79	16,30	68,78	68,67	0,11	0,59	0,39	17,34	-	17,34	17,71	-	17,71	-	68,21	-	0,49	-	1,13
26.09.25	24,00	-	96,27	80,80	15,46	68,25	68,10	0,16	0,59	0,39	16,44	-	16,44	16,79	-	16,79	-	67,87	-	0,49	-	1,07
27.09.25	24,00	-	98,47	80,67	17,80	69,45	69,30	0,15	0,59	0,39	18,87	-	18,87	19,28	-	19,28	-	69,09	-	0,49	-	1,25
28.09.25	24,00	-	98,09	78,43	19,66	68,95	57,18	11,78	0,59	0,39	20,06	-	20,06	20,49	-	20,49	-	68,62	-	0,49	-	2,33
29.09.25	24,00	-	95,99	80,09	15,90	67,94	41,86	26,08	0,59	0,39	17,86	-	17,86	18,24	-	18,24	-	67,61	-	0,49	-	3,17
30.09.25	24,00	-	94,25	79,38	14,88	67,66	41,81	25,85	0,59	0,39	17,02	-	17,02	17,37	-	17,37	-	67,20	-	0,49	-	3,06
01.10.25	24,00	-	95,21	81,85	13,36	69,88	43,15	26,73	0,59	0,39	15,42	-	15,42	15,76	-	15,76	-	69,35	-	0,49	-	3,13
02.10.25	24,00	-	93,99	81,05	12,94	69,91	43,32	26,59	0,59	0,39	14,71	-	14,71	15,04	-	15,04	-	69,26	-	0,49	-	3,06
03.10.25	24,00	-	97,74	83,64	14,11	69,50	43,00	26,50	0,59	0,39	15,88	-	15,88	16,23	-	16,23	-	68,96	-	0,49	-	3,20
04.10.25	24,00	-	102,65	87,66	14,99	70,42	43,78	26,64	0,59	0,39	16,53	-	16,53	16,91	-	16,91	-	70,08	-	0,49	-	3,39
05.10.25	24,00	-	107,29	90,39	16,91	71,44	45,09	26,34	0,59	0,39	18,26	-	18,26	18,69	-	18,69	-	70,96	-	0,49	-	3,59
06.10.25	24,00	-	105,83	90,71	15,12	71,36	45,33	26,03	0,59	0,39	16,38	-	16,38	16,76	-	16,76	-	70,91	-	0,49	-	3,44
07.10.25	24,00	-	105,12	91,13	13,99	71,41	45,50	25,91	0,59	0,39	15,24	-	15,24	15,59	-	15,59	-	70,88	-	0,49	-	3,36
08.10.25	24,00	-	105,02	90,21	14,81	70,92	45,05	25,87	0,59	0,39	16,14	-	16,14	16,51	-	16,51	-	70,45	-	0,49	-	3,39
09.10.25	24,00	-	105,40	90,37	15,03	71,02	44,95	26,06	0,59	0,39	16,33	-	16,33	16,71	-	16,71	-	70,53	-	0,49	-	3,43
10.10.25	24,00	-	106,35	92,08	14,28	71,03	45,34	25,69	0,59	0,39	15,59	-	15,59	15,95	-	15,95	-	70,55	-	0,49	-	3,38
11.10.25	24,00	-	104,10	90,81	13,29	70,29	44,52	25,76	0,59	0,39	14,61	-	14,61	14,94	-	14,94	-	69,84	-	0,49	-	3,28
12.10.25	24,00	-	107,49	89,72	17,77	70,36	44,36	25,99	0,59	0,39	19,09	-	19,09	19,52	-	19,52	-	69,65	-	0,49	-	3,59
13.10.25	24,00	-	108,44	93,21	15,23	70,32	44,57	25,75	0,59	0,39	16,53	-	16,53	16,90	-	16,90	-	70,01	-	0,49	-	3,48
14.10.25	24,00	-	112,96	97,93	15,03	70,88	45,43	25,46	0,59	0,39	16,36	-	16,36	16,73	-	16,73	-	70,26	-	0,49	-	3,56
15.10.25	24,00	-	113,56	98,03	15,54	71,10	45,47	25,63	0,59	0,39	16,62	-	16,62	17,00	-	17,00	-	70,49	-	0,49	-	3,62
16.10.25	24,00	-	113,35	97,45	15,91	71,08	45,78	25,30	0,59	0,39	16,88	-	16,88	17,26	-	17,26	-	70,42	-	0,49	-	3,60
17.10.25	24,00	-	112,54	97,17	15,38	70,67	45,07	25,60	0,59	0,39	16,25	-	16,25	16,62	-	16,62	-	70,32	-	0,49	-	3,58
18.10.25	24,00	-	113,61	96,56	17,05	71,04	44,70	26,34	0,59	0,39	17,99	-	17,99	18,40	-	18,40	-	70,52	-	0,49	-	3,76
19.10.25	24,00	-	113,59	96,10	17,49	70,52	44,09	26,43	0,59	0,39	18,38	-	18,38	18,80	-	18,80	-	70,16	-	0,49	-	3,78
20.10.25	24,00	-	115,17	94,47	20,69	70,33	44,24	26,09	0,59	0,39	19,10	-	19,10	19,53	-	19,53	-	70,01	-	0,49	-	3,95
21.10.25	24,00	-	113,90	96,69	17,21	70,96	44,45	26,52	0,59	0,39	18,51	-	18,51	18,93	-	18,93	-	70,41	-	0,49	-	3,79
22.10.25	24,00	-	112,70	96,16	16,54	71,50	44,29	27,20	0,59	0,39	17,87	-	17,87	18,28	-	18,28	-	71,23	-	0,49	-	3,80
Среднее	24,00	-	104,76	88,93	15,83	70,21	48,92	21,29	0,59	0,39	17,02	-	17,02	17,40	-	17,40	-	69,74	-	0,49	0,00	3,05
Итого	720,00	-	3142,65	2667,84	474,82	-	-	-	-	-	510,47	-	510,47	521,88	-	521,88	-	-	-	-	-	91,47

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.09.25								-	-	-
	22.10.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/_____
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec3494daed
000 "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0ece109d-0c5f-4d71-94bd-21ef49f31f66
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D