

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 111 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35272.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **114644**
график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2027		Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;	
Вычислитель:	СПТ943.2 № 10250	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,12	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,7971	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,4297	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,2171	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 239,13	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 86,84	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2025	24,00	*	87,22	76,58	10,64	69,67	69,43	0,24	7,00	3,80	10,90		10,90	11,13		11,13		68,97		4,90		0,75
24.09.2025	24,00	*	88,46	77,45	11,01	70,03	69,76	0,27	7,00	3,80	11,29		11,29	11,54		11,54		69,18		4,90		0,78
Среднее	24,00		87,84	77,02	10,82	69,85	69,59	0,26	7,00	3,80	11,09		11,09	11,34		11,34		69,08		4,90		0,77
Итого	48,00		175,68	154,03	21,65						22,19		22,19	22,67		22,67						1,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	76983,2	61591,60	7437,00		7625,99			2977,68	18805,80
23.10.2025	79750,7	63666,30	7759,07		7955,24			3094,22	19549,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **9 °C** **0,2** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **1,33** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **22,67** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 111, лит. А	Договор:	35272.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 111 ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	114644
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозерно"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ943.2 № 10250	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,7971	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,4297		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,2171		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 239,13	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 86,84	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025		*																				
26.09.2025		*																				
27.09.2025		*																				
28.09.2025		*																				
29.09.2025		*																				
30.09.2025		*																				
01.10.2025		*																				
02.10.2025		*																				
03.10.2025		*																				
04.10.2025		*																				
05.10.2025	24,00	*	90,21	75,46	14,75	71,66	47,33	24,33	7,00	3,80	10,66		10,66	10,90		10,90		70,89		4,90		2,90
06.10.2025	24,00	*	90,14	76,38	13,76	71,56	47,54	24,02	7,00	3,80	9,71		9,71	9,94		9,94		70,91		4,90		2,83
07.10.2025	24,00	*	90,92	77,21	13,71	71,62	47,94	23,68	7,00	3,80	9,59		9,59	9,82		9,82		70,80		4,90		2,82
08.10.2025	24,00	*	88,85	75,57	13,28	71,12	47,38	23,74	7,00	3,80	9,18		9,18	9,39		9,39		70,33		4,90		2,75
09.10.2025	24,00	*	90,48	75,78	14,70	71,23	46,14	25,09	7,00	3,80	10,57		10,57	10,81		10,81		70,43		4,90		2,95
10.10.2025	24,00	*	91,13	77,48	13,65	71,22	46,46	24,76	7,00	3,80	9,42		9,42	9,64		9,64		70,47		4,90		2,90
11.10.2025	24,00	*	91,39	76,12	15,27	70,48	45,80	24,68	7,00	3,80	11,09		11,09	11,34		11,34		69,87		4,90		2,96
12.10.2025	24,00	*	89,99	74,86	15,13	70,61	45,56	25,05	7,00	3,80	11,08		11,08	11,32		11,32		69,55		4,90		2,95
13.10.2025	24,00	*	92,53	77,45	15,08	70,51	45,38	25,13	7,00	3,80	10,57		10,57	10,81		10,81		69,84		4,90		3,02
14.10.2025	24,00	*	96,93	81,83	15,10	71,12	45,80	25,32	7,00	3,80	10,54		10,54	10,78		10,78		70,30		4,90		3,15
15.10.2025	24,00	*	96,53	81,82	14,71	71,34	45,92	25,42	7,00	3,80	10,24		10,24	10,48		10,48		70,36		4,90		3,14
16.10.2025	24,00	*	96,36	81,54	14,82	71,32	45,90	25,42	7,00	3,80	10,33		10,33	10,56		10,56		70,36		4,90		3,14
17.10.2025	24,00	*	94,39	79,94	14,45	70,88	45,36	25,52	7,00	3,80	9,89		9,89	10,12		10,12		70,16		4,90		3,07
18.10.2025	24,00	*	92,59	78,97	13,62	71,28	45,33	25,95	7,00	3,80	9,16		9,16	9,37		9,37		70,22		4,90		3,03
19.10.2025	24,00	*	93,34	77,87	15,47	70,77	44,76	26,01	7,00	3,80	10,95		10,95	11,19		11,19		70,05		4,90		3,13
20.10.2025	24,00	*	94,41	79,72	14,69	70,52	44,74	25,78	7,00	3,80	10,03		10,03	10,26		10,26		69,87		4,90		3,10
21.10.2025	24,00	*	94,90	80,47	14,43	71,18	45,15	26,03	7,00	3,80	9,67		9,67	9,89		9,89		70,27		4,90		3,13
22.10.2025	17,00	*	65,34	55,11	10,23	71,37	44,68	26,69	7,00	3,80	6,37		6,37	6,51		6,51		70,32		4,90		2,22
Среднее	23,61		92,64	78,13	14,50	71,10	45,95	25,15	7,00	3,80	10,11		10,11	10,34		10,34		70,28		4,90		3,00
Итого	425,00		1640,43	1383,58	256,85						179,05		179,05	183,13		183,13						53,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	76983,2	61591,60	7437,00		7625,99			2977,68	18805,80
23.10.2025	79750,7	63666,30	7759,07		7955,24			3094,22	19549,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

9 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

80,41 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

290,06 м.куб.

247 час

30,88 Гкал

247 час

106,93 куб.м

час

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3,66 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25

14:25 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации

Сertififikat 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

/

28.10.25

15:05 (MSK)

Сertififikat 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"

Идентификатор: 8cd7a37f-f102-4e65-8d18-2d07365223ba

Представитель теплоснабжающей организации

Сertififikat 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

/

Сertififikat 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D