

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А	Договор:	42641.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1	Строит.адрес:				Код УУТЗ:		149080	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;				
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131902	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)		0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)		0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,133	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 40,4051	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
26.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
27.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
28.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
29.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
30.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
01.10.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
02.10.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
03.10.2025		*																				
04.10.2025		*																				
05.10.2025		*																				
06.10.2025		*																				
07.10.2025		*																				
08.10.2025		*																				
09.10.2025		*																				
10.10.2025		*																				
11.10.2025		*																				
12.10.2025		*																				
13.10.2025		*																				
14.10.2025	24,00		79,12	79,12	0,00	67,13	46,14	20,99	5,90	4,30												1,66
15.10.2025	24,00		73,83	73,83	0,00	67,57	45,31	22,26	6,10	4,60												1,64
16.10.2025	24,00		75,11	75,11	0,00	68,22	45,91	22,31	6,10	4,60												1,68
17.10.2025	24,00		72,34	72,34	0,00	67,10	44,74	22,36	6,00	4,60												1,62
18.10.2025	24,00		71,69	71,69	0,00	67,02	44,19	22,83	6,00	4,70												1,64
19.10.2025	24,00		71,60	71,60	0,00	67,32	44,06	23,26	6,00	4,70												1,66
20.10.2025	24,00		74,16	74,16	0,00	67,40	44,56	22,84	6,00	4,60												1,69
21.10.2025	24,00		74,09	74,09	0,00	67,62	44,96	22,66	6,00	4,60												1,68
22.10.2025	24,00		72,06	72,06	0,00	66,74	43,86	22,88	5,90	4,60												1,65
Среднее	24,00		39,06	39,06	0,00	35,65	23,75	11,91	3,18	2,43												0,88
Итого	408,00		664,00	664,00	0,00																	14,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	118587	118447,00						3297,54	57077,30
23.10.2025	119986	119888,00						3365,97	57821,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	264 час	18,26 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему	264 час	0 куб.м		
Период расчета по договору:	час			
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды	8,86 °C			
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):				
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	33,18 Гкал			
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.			

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:21 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.10.25 15:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 0ece109d-0c5f-4d71-94bd-21ef49f31f66
Представитель теплоснабжающей организации