

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А				Договор:	42641.046.6				Телефон:					Узел учета:	Отопление			
Адрес:	Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП2				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	149080			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема): ОП: А32-00;				
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 131909					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подводящий трубопровод (М1)					ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,054					Взлет ТПС 13,58					СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (М2)					ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,054					Взлет ТПС 13,58					СДВ-И-1,60				
Подводящий ГВС (М3)																			
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,133 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0					Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 40,4051 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 0 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
			Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
25.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
26.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
27.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
28.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
29.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
30.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
01.10.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,00
02.10.2025		*																				
03.10.2025		*																				
04.10.2025		*																				
05.10.2025		*																				
06.10.2025		*																				
07.10.2025		*																				
08.10.2025		*																				
09.10.2025		*																				
10.10.2025		*																				
11.10.2025		*																				
12.10.2025		*																				
13.10.2025	14,00		110,83	110,83	0,00	66,29	48,71	17,57	5,64	3,90												1,96
14.10.2025	24,00		181,64	181,55	0,09	66,88	48,37	18,51	5,90	4,30												3,36
15.10.2025	24,00		169,55	169,55	0,00	67,32	47,53	19,79	6,00	4,60												3,35
16.10.2025	24,00		172,63	172,63	0,00	67,97	48,20	19,77	6,10	4,60												3,41
17.10.2025	24,00		166,13	166,02	0,11	66,85	47,05	19,80	5,90	4,60												3,29
18.10.2025	24,00		164,55	164,55	0,00	66,76	46,54	20,22	6,00	4,70												3,33
19.10.2025	24,00		164,31	164,31	0,00	67,06	46,53	20,53	6,00	4,70												3,37
20.10.2025	24,00		170,19	170,19	0,00	67,15	46,99	20,16	6,00	4,60												3,43
21.10.2025	24,00		169,98	169,98	0,00	67,37	47,24	20,13	6,00	4,60												3,42
22.10.2025	24,00		165,37	165,35	0,02	66,48	46,17	20,31	5,90	4,60												3,36
Среднее	23,41		98,60	98,59	0,01	39,42	27,84	11,58	3,50	2,66												1,95
Итого	398,00		1635,18	1634,96	0,22																	32,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	204595	206885,00						5747,87	57152,10
23.10.2025	207975	210265,00						5921,22	57896,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

274 час 38,47 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

274 час 0 куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 8,86 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 70,75 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:21 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

28.10.25 15:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 0ece109d-0c5f-4d71-94bd-21ef49f31f66
Представитель теплоснабжающей организации