

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А

Адрес: Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТПЗ

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 32816.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УУТЭ: 105391

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.09.2029		Режим (схема): ОП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6;	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 211904	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,35	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0,0184	Qгвс.= 0,3422	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0,0184	Qгвс.ср= 0,0934	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 106,329	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 7,36	Gгвс.= 37,36	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.09.2025																						
24.09.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час 1,68 Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час 25,78 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 8,86 °C 0,22 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,46 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 25,78 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А

Адрес: Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТПЗ

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 32816.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий 105391

Код УУТЭ:

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		28.09.2029		Режим (схема):		ОП: СИ-8 Т3-2 ФТ-6;		
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 211904	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н							
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н							
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (М4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,35	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0,0184	Qгвс.=	0,3422	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср	0,0184	Qгвс.ср=	0,0934	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	106,329	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	7,36	Gгвс.=	37,36	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025																						
26.09.2025																						
27.09.2025																						
28.09.2025																						
29.09.2025																						
30.09.2025																						
01.10.2025																						
02.10.2025																						
03.10.2025																						
04.10.2025																						
05.10.2025																						
06.10.2025																						
07.10.2025																						
08.10.2025																						
09.10.2025																						
10.10.2025																						
11.10.2025																						
12.10.2025																						
13.10.2025																						
14.10.2025																						
15.10.2025																						
16.10.2025																						
17.10.2025																						
18.10.2025																						
19.10.2025																						
20.10.2025																						
21.10.2025																						
22.10.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

672 час 156,79 Гкал

672 час 374,64 куб.м

час

4,33 Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"

Идентификатор: 0ece109d-0c5f-4d71-94bd-21ef49f31f66

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.10.25 14:21 (MSK)

28.10.25 15:06 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D