

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 76, лит. В			Договор:	36571.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Бабушкина ул, д. 76, лит. В			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	125280		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	15.07.2025			Режим (схема):							
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207145			расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:							
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1			0,1	45	45	КТСП-Н								
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-B1			0,1	45	45	КТСП-Н								
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1			0,067	30	30	ТСП-Н								
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)								
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,307	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,2006					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,0912					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	92,1	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	36,48					
									Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 22.10.2025																							
Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.09.2025																							
24.09.2025																							
25.09.2025																							
26.09.2025																							
27.09.2025																							
28.09.2025																							
29.09.2025																							
30.09.2025																							
01.10.2025																							
02.10.2025																							
03.10.2025																							
04.10.2025																							
05.10.2025																							
06.10.2025																							
07.10.2025																							
08.10.2025																							
09.10.2025																							
10.10.2025																							
11.10.2025																							
12.10.2025																							
13.10.2025																							
14.10.2025																							
15.10.2025																							
16.10.2025																							
17.10.2025																							
18.10.2025																							
19.10.2025																							
20.10.2025																							
21.10.2025																							
22.10.2025																							
Среднее																							
Итого																							

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,00 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 100,18 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 211,22 м.куб.

720 час 102,04 Гкал
720 час 211,22 куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
1.86 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 00ce109d-0c5f-4d71-94bd-21ef49f31f66
26.10.25 14:21 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
28.10.25 15:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D