

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 97, корп. 2, лит. Р	Договор:	33958.046.6	Телефон:	Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р	Строит.адрес:			Код УУТЭ:	109732
Обслуживающая организация:		Телефон:				
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозерно"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 206917	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:					
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н						
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н						
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	Взлет ТПС						
Циркуляционный ГВС (M4)										
Подпиточный трубопровод (Vn)										
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,256	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0	Qгвс.=	0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	76,8	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	0	Gгвс.=	18,8 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	T	T	T	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2025	24,00		90,17	81,38	8,79	69,40	69,13	0,27	6,80	4,90	9,79		9,79	9,98		9,98		68,76				0,67
24.09.2025	24,00	*	89,44	80,65	8,79	69,79	69,50	0,29	6,80	4,90	9,72		9,72	9,92		9,92		69,12				0,67
Среднее	24,00		89,81	81,02	8,79	69,59	69,31	0,28	6,80	4,90	9,75		9,75	9,95		9,95		68,94				0,67
Итого	48,00		179,61	162,03	17,58						19,51		19,51	19,90		19,90						1,33

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	311,58	282,95	31,54		32,18			4,25	82,00
21.10.2025	2699,08	2383,55	302,72		309,18			94,93	778,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizsl, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	9 °C	0,18 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	1,16 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	19,9 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 97, корп. 2, лит. Р
Адрес: Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 33958.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: 109732
Общий код УУТЭ: 109732
график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):				
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 206917	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:					
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н						
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н						
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027	12	Взлет ТПС						
Циркуляционный ГВС (M4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Г кал/час:	Qот. =	0,256	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гв =	0	Qгвс. =	0,1034	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср =	0,047	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. =	76,8	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гв =	0	Gгвс. =	18,8	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025	24,00	*	87,83	77,88	9,95	68,81	54,81	14,00	6,80	4,90	9,36		9,36	9,54		9,54		67,59				1,78
26.09.2025	24,00		80,71	69,11	11,60	68,25	40,72	27,53	6,80	4,90	9,68		9,68	9,91		9,91		67,60				2,69
27.09.2025	24,00		80,79	70,06	10,73	69,43	42,08	27,35	6,80	4,90	8,68		8,68	8,88		8,88		68,38				2,66
28.09.2025	24,00	*	79,45	67,92	11,53	69,00	41,72	27,28	6,80	4,90	9,44		9,44	9,65		9,65		67,80				2,65
29.09.2025	24,00		77,19	65,72	11,47	67,89	40,47	27,42	6,80	4,90	9,39		9,39	9,58		9,58		66,79				2,58
30.09.2025	24,00		72,23	61,40	10,83	67,68	39,37	28,31	6,80	4,90	8,75		8,75	8,92		8,92		66,46				2,47
01.10.2025	24,00		73,39	63,95	9,44	69,91	40,30	29,61	6,80	4,90	8,30		8,30	8,47		8,47		68,29				2,56
02.10.2025	24,00		70,70	60,60	10,10	69,99	39,83	30,16	6,80	4,90	9,45		9,45	9,65		9,65		67,66				2,54
03.10.2025	24,00		70,62	61,36	9,26	69,58	39,35	30,23	6,80	4,90	8,66		8,66	8,82		8,82		67,75				2,50
04.10.2025	24,00		74,00	64,68	9,32	70,47	40,26	30,21	6,80	4,90	8,72		8,72	8,89		8,89		68,99				2,61
05.10.2025	24,00		78,83	67,97	10,86	71,51	41,81	29,70	6,80	4,90	10,23		10,23	10,46		10,46		69,88				2,79
06.10.2025	24,00		80,13	70,52	9,61	71,41	42,62	28,79	6,80	4,90	9,18		9,18	9,40		9,40		70,23				2,72
07.10.2025	24,00		81,16	72,75	8,41	71,49	43,38	28,11	6,80	4,90	8,05		8,05	8,23		8,23		70,59				2,65
08.10.2025	24,00		80,18	70,77	9,41	71,00	42,80	28,20	6,80	4,90	8,94		8,94	9,13		9,13		69,38				2,66
09.10.2025	24,00		83,57	73,55	10,02	71,11	43,24	27,87	6,80	4,90	9,43		9,43	9,64		9,64		69,94				2,76
10.10.2025	24,00		87,10	77,86	9,24	71,07	43,99	27,08	6,80	4,90	8,67		8,67	8,85		8,85		70,25				2,77
11.10.2025	24,00		85,88	75,45	10,43	70,32	43,06	27,26	6,80	4,90	9,79		9,79	10,00		10,00		69,39				2,79
12.10.2025	24,00	*	83,87	73,02	10,85	70,50	42,67	27,83	6,80	4,90	10,26		10,26	10,47		10,47		68,67				2,80
13.10.2025	24,00		85,81	75,65	10,16	70,38	42,74	27,64	6,80	4,90	9,51		9,51	9,73		9,73		69,59				2,80
14.10.2025	24,00	*	86,91	77,50	9,41	71,04	43,29	27,75	6,80	4,90	8,78		8,78	8,98		8,98		69,96				2,82
15.10.2025	24,00		88,77	77,83	10,94	71,25	43,34	27,91	6,80	4,90	10,27		10,27	10,49		10,49		70,22				2,95
16.10.2025	24,00		89,28	79,54	9,74	71,21	43,06	28,15	6,80	4,90	9,39		9,39	9,61		9,61		70,25				2,93
17.10.2025	24,00	*	85,05	76,88	8,17	70,72	41,65	29,07	6,80	4,90	8,63		8,63	8,83		8,83		69,93				2,81
18.10.2025	24,00	*	85,01	74,34	10,67	71,14	41,01	30,13	6,80	4,90	11,10		11,10	11,36		11,36		69,40				3,00
19.10.2025	24,00	*	83,28	72,90	10,38	70,64	40,24	30,40	6,80	4,90	10,93		10,93	11,13		11,13		69,53				2,95
20.10.2025	24,00		85,36	75,65	9,71	70,42	40,73	29,69	6,80	4,90	10,24		10,24	10,47		10,47		69,41				2,93
21.10.2025																						
22.10.2025																						
Среднее	24,00		81,43	71,34	10,09	70,24	42,25	27,99	6,80	4,90	9,38		9,38	9,58		9,58		69,00				2,70
Итого	624,00		2117,10	1854,86	262,24						243,83		243,83	249,09		249,09						70,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	311,58	282,95	31,54		32,18			4,25	82,00
21.10.2025	2699,08	2383,55	302,72		309,18			94,93	778,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:

48 час
48 час
час

5,4 Гкал
19,16 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 73,03 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 268,25 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
2,54 Гкал

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:21 (MSK)
28.10.25 15:06 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"
Идентификатор: 0ece109d-0c5f-4d71-94bd-21ef49f31f66
Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
/_____/_____
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D