

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025
за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №207735		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 9.00	
Подающ.тр.(М1): № 519379	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 515627	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51064Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 517016	Расходомер:	ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4444	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2025 по 22.10.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.25	24,00	-	121,77	113,01	8,76	69,67	64,11	5,56	0,69	0,49	72,48	-	72,48	74,12	-	74,12	-	69,60	-	-	-	1,25
24.09.25	24,00	-	124,31	114,95	9,36	70,00	64,29	5,71	0,69	0,49	74,42	-	74,42	76,09	-	76,09	-	69,92	-	-	-	1,32
25.09.25	24,00	-	125,55	118,44	7,11	68,98	55,95	13,03	0,69	0,49	74,64	-	74,64	76,29	-	76,29	-	68,90	-	-	-	2,04
26.09.25	24,00	-	123,80	112,92	10,88	68,57	47,52	21,05	0,69	0,49	74,76	-	74,76	76,39	-	76,39	-	68,50	-	-	-	3,13
27.09.25	24,00	-	124,15	113,34	10,81	69,67	48,20	21,47	0,69	0,49	74,71	-	74,71	76,36	-	76,36	-	69,60	-	-	-	3,19
28.09.25	24,00	-	124,99	111,58	13,41	69,08	46,53	22,55	0,69	0,49	76,17	-	76,17	77,81	-	77,81	-	69,00	-	-	-	3,44
29.09.25	24,00	-	122,90	112,19	10,71	68,11	45,47	22,64	0,69	0,49	74,74	-	74,74	76,32	-	76,32	-	68,05	-	-	-	3,27
30.09.25	24,00	-	118,82	108,86	9,96	67,85	44,79	23,06	0,69	0,49	72,67	-	72,67	74,22	-	74,22	-	67,79	-	-	-	3,19
01.10.25	24,00	-	122,08	111,82	10,26	70,09	46,12	23,97	0,69	0,49	74,70	-	74,70	76,37	-	76,37	-	70,02	-	-	-	3,41
02.10.25	24,00	-	118,20	108,31	9,89	70,04	46,12	23,92	0,69	0,49	72,17	-	72,17	73,80	-	73,80	-	69,94	-	-	-	3,29
03.10.25	24,00	-	121,57	111,50	10,07	69,77	45,62	24,15	0,69	0,49	73,87	-	73,87	75,53	-	75,53	-	69,69	-	-	-	3,40
04.10.25	24,00	-	127,36	118,10	9,26	70,63	46,20	24,43	0,69	0,49	77,58	-	77,58	79,37	-	79,37	-	70,56	-	-	-	3,54
05.10.25	24,00	-	132,99	122,97	10,02	71,62	47,84	23,78	0,69	0,49	81,25	-	81,25	83,11	-	83,11	-	71,53	-	-	-	3,65
06.10.25	24,00	-	133,42	125,09	8,33	71,58	48,44	23,14	0,69	0,49	81,08	-	81,08	82,99	-	82,99	-	71,49	-	-	-	3,49
07.10.25	24,00	-	134,26	126,57	7,69	71,62	49,13	22,49	0,69	0,49	81,50	-	81,50	83,42	-	83,42	-	71,53	-	-	-	3,40
08.10.25	24,00	-	132,43	124,21	8,22	71,07	48,13	22,94	0,69	0,49	80,27	-	80,27	82,11	-	82,11	-	70,99	-	-	-	3,44
09.10.25	24,00	-	132,68	124,46	8,22	71,21	47,98	23,23	0,69	0,49	80,40	-	80,40	82,25	-	82,25	-	71,12	-	-	-	3,48
10.10.25	24,00	-	134,59	127,25	7,34	71,21	48,63	22,58	0,69	0,49	81,07	-	81,07	82,96	-	82,96	-	71,12	-	-	-	3,40
11.10.25	24,00	-	133,81	124,62	9,19	70,52	47,81	22,71	0,69	0,49	81,06	-	81,06	82,91	-	82,91	-	70,45	-	-	-	3,48
12.10.25	24,00	-	132,13	122,50	9,63	70,54	47,57	22,97	0,69	0,49	80,02	-	80,02	81,83	-	81,83	-	70,44	-	-	-	3,50
13.10.25	24,00	-	138,68	128,18	10,50	70,53	47,24	23,29	0,69	0,49	84,28	-	84,28	86,20	-	86,20	-	70,46	-	-	-	3,73
14.10.25	24,00	-	146,60	137,61	8,99	71,14	48,42	22,72	0,69	0,49	88,15	-	88,15	90,22	-	90,22	-	71,05	-	-	-	3,77
15.10.25	24,00	-	149,13	138,63	10,50	71,25	48,47	22,78	0,69	0,49	90,12	-	90,12	92,19	-	92,19	-	71,17	-	-	-	3,91
16.10.25	24,00	-	147,69	138,89	8,80	71,18	48,32	22,86	0,69	0,49	89,08	-	89,08	91,13	-	91,13	-	71,10	-	-	-	3,81
17.10.25	24,00	-	145,98	136,42	9,56	70,81	47,37	23,44	0,69	0,49	88,37	-	88,37	90,42	-	90,42	-	70,74	-	-	-	3,88
18.10.25	24,00	-	143,70	134,66	9,04	71,16	46,83	24,33	0,69	0,49	86,79	-	86,79	88,80	-	88,80	-	71,07	-	-	-	3,92
19.10.25	24,00	-	143,73	132,14	11,59	70,65	46,05	24,60	0,69	0,49	87,70	-	87,70	89,68	-	89,68	-	70,57	-	-	-	4,07
20.10.25	24,00	-	146,63	135,66	10,97	70,51	46,57	23,94	0,69	0,49	89,48	-	89,48	91,53	-	91,53	-	70,44	-	-	-	4,02
21.10.25	24,00	-	148,42	137,09	11,33	71,04	47,42	23,62	0,69	0,49	90,04	-	90,04	92,11	-	92,11	-	70,95	-	-	-	4,05
22.10.25	24,00	-	144,02	133,45	10,57	71,65	46,87	24,78	0,69	0,49	87,24	-	87,24	89,29	-	89,29	-	71,57	-	-	-	4,07
Среднее	24,00	-	133,21	123,51	9,70	70,39	48,67	21,72	0,69	0,49	80,69	-	80,69	82,53	-	82,53	-	70,31	-	-	0,00	3,38
Итого	720,00	-	3996,39	3705,42	290,97	-	-	-	-	-	2420,81	-	2420,81	2475,82	-	2475,82	-	-	-	-	-	101,51

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.09.25							-	-	-
	22.10.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 8cd7a37f-f102-4e65-8d18-2d07365223ba

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.10.25 14:25 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 15:05 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D