

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2021 0:00:00		Тхв, гр.С= 9.00	
Вычислитель: БКТ-7 №207222		Режим (схема):		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Подающ.тр.(М1): №		Расходомер:		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Обратн.тр.(М2): №		Расходомер:		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Тр. ГВС(М3): №		Расходомер:		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Расходомер:		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2025 по 22.10.2025																						Общее теплотптр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.09.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.09.25	13,00	-	68,64	62,60	6,04	69,80	49,72	20,08	0,69	0,49	36,17	-	36,17	37,00	-	37,00	-	69,97	-	-	-	1,68
27.09.25	24,00	-	135,43	126,64	8,79	70,16	48,22	21,94	0,69	0,49	71,22	-	71,22	72,88	-	72,88	-	70,33	-	-	-	3,40
28.09.25	24,00	-	131,93	121,79	10,14	69,58	47,59	21,99	0,69	0,49	69,75	-	69,75	71,29	-	71,29	-	69,75	-	-	-	3,39
29.09.25	24,00	-	131,46	122,78	8,68	68,62	46,29	22,33	0,69	0,49	69,48	-	69,48	71,01	-	71,01	-	68,79	-	-	-	3,34
30.09.25	24,00	-	128,14	119,22	8,92	68,37	45,58	22,79	0,69	0,49	67,88	-	67,88	69,38	-	69,38	-	68,54	-	-	-	3,33
01.10.25	20,00	-	108,88	102,16	6,72	70,28	46,73	23,55	0,69	0,49	60,17	-	60,17	61,53	-	61,53	-	70,51	-	-	-	2,88
02.10.25	24,00	-	129,48	118,86	10,62	70,57	46,84	23,73	0,69	0,49	68,91	-	68,91	70,48	-	70,48	-	70,72	-	-	-	3,57
03.10.25	24,00	-	133,28	124,92	8,36	70,27	47,00	23,27	0,69	0,49	70,69	-	70,69	72,33	-	72,33	-	70,44	-	-	-	3,50
04.10.25	24,00	-	140,22	131,26	8,96	71,12	47,93	23,19	0,69	0,49	74,54	-	74,54	76,27	-	76,27	-	71,30	-	-	-	3,68
05.10.25	24,00	-	146,41	136,58	9,83	72,11	49,35	22,76	0,69	0,49	77,82	-	77,82	79,73	-	79,73	-	72,29	-	-	-	3,82
06.10.25	24,00	-	147,77	138,59	9,18	72,04	50,01	22,03	0,69	0,49	78,63	-	78,63	80,55	-	80,55	-	72,23	-	-	-	3,72
07.10.25	24,00	-	148,72	141,55	7,17	72,10	50,59	21,51	0,69	0,49	78,79	-	78,79	80,71	-	80,71	-	72,28	-	-	-	3,57
08.10.25	24,00	-	146,59	138,23	8,36	71,56	49,78	21,78	0,69	0,49	77,87	-	77,87	79,73	-	79,73	-	71,73	-	-	-	3,61
09.10.25	24,00	-	147,22	139,90	7,32	71,69	49,97	21,72	0,69	0,49	78,15	-	78,15	79,96	-	79,96	-	71,88	-	-	-	3,57
10.10.25	24,00	-	150,25	142,29	7,96	71,68	52,27	19,41	0,69	0,49	79,59	-	79,59	81,50	-	81,50	-	71,86	-	-	-	3,34
11.10.25	24,00	-	148,22	136,32	11,90	70,97	61,10	9,87	0,69	0,49	78,76	-	78,76	80,61	-	80,61	-	71,15	-	-	-	2,20
12.10.25	24,00	-	146,00	134,63	11,37	71,01	49,10	21,91	0,69	0,49	77,84	-	77,84	79,67	-	79,67	-	71,18	-	-	-	3,76
13.10.25	24,00	-	151,74	143,26	8,48	70,99	49,57	21,42	0,69	0,49	80,61	-	80,61	82,44	-	82,44	-	71,17	-	-	-	3,67
14.10.25	24,00	-	159,11	151,23	7,88	71,63	50,27	21,36	0,69	0,49	84,33	-	84,33	86,30	-	86,30	-	71,82	-	-	-	3,80
15.10.25	24,00	-	159,13	151,91	7,22	71,76	50,06	21,70	0,69	0,49	84,37	-	84,37	86,33	-	86,33	-	71,96	-	-	-	3,82
16.10.25	24,00	-	158,68	151,26	7,42	71,71	50,29	21,42	0,69	0,49	84,18	-	84,18	86,10	-	86,10	-	71,89	-	-	-	3,78
17.10.25	24,00	-	156,42	147,07	9,35	71,34	49,37	21,97	0,69	0,49	83,24	-	83,24	85,16	-	85,16	-	71,52	-	-	-	3,90
18.10.25	24,00	-	154,28	145,57	8,71	71,71	49,17	22,54	0,69	0,49	82,00	-	82,00	83,97	-	83,97	-	71,89	-	-	-	3,91
19.10.25	24,00	-	153,37	141,88	11,49	71,18	48,31	22,87	0,69	0,49	81,81	-	81,81	83,74	-	83,74	-	71,36	-	-	-	4,07
20.10.25	24,00	-	156,39	148,36	8,03	71,02	48,89	22,13	0,69	0,49	83,15	-	83,15	85,07	-	85,07	-	71,21	-	-	-	3,86
21.10.25	24,00	-	157,52	149,67	7,85	71,56	49,56	22,00	0,69	0,49	83,67	-	83,67	85,59	-	85,59	-	71,75	-	-	-	3,86
22.10.25	24,00	-	155,10	147,15	7,95	72,16	49,36	22,80	0,69	0,49	82,29	-	82,29	84,27	-	84,27	-	72,35	-	-	-	3,93
Среднее	23,44	-	142,61	133,91	8,69	71,00	49,37	21,63	0,69	0,49	75,77	-	75,77	77,54	-	77,54	-	71,18	-	-	0,00	3,52
Итого	633,00	-	3850,38	3615,68	234,70	-	-	-	-	-	2045,91	-	2045,91	2093,60	-	2093,60	-	-	-	-	-	94,95

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.09.25								-	-	-
	22.10.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **87** час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **87** час
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 9.00 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации
96,56 Гкал
271,62 м3
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec3494daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8cd7a37f-f102-4e65-8d18-2d07365223ba
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
26.10.25 14:25 (MSK)
28.10.25 15:06 (MSK)