

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 3, лит. А**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 3**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **36465.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Отопление 125246**
Код УУТЭ:
график: **147/71**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7-03 № 280897		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,3	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,2986	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	94,2947	Gвент.=	0	Gтех.=	0
						Gтех.гвс	0
						Gгвс.=	0
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	31,00	27,75	3,25	6,80	4,90											0,00	
26.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	32,43	28,97	3,46	6,80	4,90											0,00	
27.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	32,56	29,23	3,33	6,80	4,90											0,00	
28.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	32,63	29,23	3,40	6,80	4,90											0,00	
29.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	32,16	28,63	3,53	6,80	4,90											0,00	
30.09.2025		*																				
01.10.2025		*																				
02.10.2025		*																				
03.10.2025		*																				
04.10.2025		*																				
05.10.2025		*																				
06.10.2025		*																				
07.10.2025	24,00		116,15	116,15	0,00	68,99	44,93	24,06	6,80	4,90											2,80	
08.10.2025		*																				
09.10.2025		*																				
10.10.2025		*																				
11.10.2025		*																				
12.10.2025		*																				
13.10.2025		*																				
14.10.2025		*																				
15.10.2025		*																				
16.10.2025		*																				
17.10.2025		*																				
18.10.2025		*																				
19.10.2025		*																				
20.10.2025		*																				
21.10.2025		*																				
22.10.2025		*																				
Среднее	24,00		19,36	19,36	0,00	38,29	31,46	6,84	6,80	4,90											0,47	
Итого	144,00		116,15	116,15	0,00																2,80	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	0	0,90						0,00	107,00
22.10.2025	2595,91	543,18						155,38	827,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

528 час
528 час
час

62,37 Гкал
0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8cd7a37f-f102-4e65-8d18-2d07365223ba
Представитель теплоснабжающей организации

26.10.25 14:25 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

28.10.25 15:05 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР