

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 10, лит. А	Договор:	33099.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Ивановская ул, д. 10, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		109011	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140166	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116		Взлет ТПС	СДВ
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1326	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 39,78	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	3,60												0,00
26.09.2025		*																				
27.09.2025		*																				
28.09.2025		*																				
29.09.2025		*																				
30.09.2025		*																				
01.10.2025		*																				
02.10.2025		*																				
03.10.2025		*																				
04.10.2025		*																				
05.10.2025		*																				
06.10.2025		*																				
07.10.2025		*																				
08.10.2025		*																				
09.10.2025		*																				
10.10.2025		*																				
11.10.2025	24,00		54,51	53,20	1,31	68,15	41,13	27,02	6,10	4,30												1,53
12.10.2025	24,00		53,46	52,19	1,27	68,31	40,93	27,38	6,00	4,30												1,52
13.10.2025	24,00		55,72	54,38	1,34	68,09	40,90	27,19	6,20	4,30												1,57
14.10.2025	24,00		58,73	57,28	1,45	68,87	41,77	27,10	6,30	4,30												1,65
15.10.2025	24,00		58,70	57,24	1,46	69,12	41,81	27,31	6,40	4,30												1,66
16.10.2025	24,00		58,53	57,07	1,46	69,11	41,83	27,28	6,30	4,30												1,66
17.10.2025	24,00		57,29	55,87	1,42	68,50	41,31	27,19	6,30	4,30												1,62
18.10.2025	24,00		56,73	55,31	1,42	68,84	41,20	27,64	6,30	4,30												1,63
19.10.2025	24,00		56,06	54,65	1,41	68,22	40,51	27,71	6,20	4,30												1,61
20.10.2025	24,00		57,71	56,24	1,47	68,11	41,05	27,06	6,30	4,30												1,62
21.10.2025	24,00		58,67	57,18	1,49	68,95	41,89	27,06	6,30	4,30												1,65
22.10.2025	24,00		57,73	56,25	1,48	69,22	41,56	27,66	6,30	4,30												1,66
Среднее	24,00		52,60	51,30	1,31	63,35	38,15	25,20	6,20	4,25												1,49
Итого	312,00		683,84	666,86	16,98																	19,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	116797	112298,00						3367,23	55818,70
23.10.2025	118260	113700,00						3387,43	56562,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	360 час	24,3 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему	360 час	0 куб.м		
Период расчета по договору:	час			
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды	9 °C			
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):				
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	43,68 Гкал			
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.			

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:25 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.10.25 15:05 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 8cd7a37f-f102-4e65-8d18-2d07365223ba
Представитель теплоснабжающей организации