

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 34, лит. А	Договор:	33073.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Ивановская ул, д. 34	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106186
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема				график: 149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 2161	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	PC32-15	0,1	Gmax=	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	PC32-15	0,1		КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,168	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 51,038	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	28,38	30,81	-2,43	3,50	3,90												0,00
26.09.2025	24,00	*	10,82	10,83	-0,01	54,38	25,27	29,11	5,20	3,90												0,31
27.09.2025	24,00		30,55	30,54	0,01	65,18	31,24	33,94	5,30	3,90												1,04
28.09.2025	24,00		31,90	31,89	0,01	66,07	32,77	33,30	5,20	3,90												1,06
29.09.2025	24,00		33,56	33,54	0,02	66,56	33,36	33,20	5,10	3,90												1,11
30.09.2025	24,00		31,74	31,72	0,02	68,88	33,24	35,64	5,00	4,00												1,13
01.10.2025	24,00		33,85	33,82	0,03	64,45	32,96	31,49	5,30	4,00												1,07
02.10.2025	24,00		38,34	38,31	0,03	68,46	35,88	32,58	5,60	4,00												1,25
03.10.2025	24,00		39,30	39,27	0,03	69,17	36,29	32,88	5,60	3,90												1,29
04.10.2025	24,00		50,62	50,55	0,07	69,42	40,24	29,18	6,30	3,40												1,48
05.10.2025	24,00		55,54	55,45	0,09	68,42	41,65	26,77	6,40	2,90												1,49
06.10.2025	24,00		56,77	56,67	0,10	70,10	43,15	26,95	6,50	2,80												1,54
07.10.2025	24,00		57,24	57,13	0,11	70,16	43,64	26,52	6,50	2,80												1,52
08.10.2025	24,00		56,43	56,33	0,10	70,00	43,53	26,47	6,60	3,00												1,50
09.10.2025	24,00		56,04	55,94	0,10	69,18	43,11	26,07	6,50	2,90												1,47
10.10.2025	24,00		55,42	55,33	0,09	69,18	42,98	26,20	6,50	3,10												1,46
11.10.2025	24,00		54,97	54,86	0,11	69,03	42,69	26,34	6,50	3,10												1,45
12.10.2025	24,00		54,18	54,07	0,11	68,74	42,01	26,73	6,40	3,10												1,45
13.10.2025	24,00		54,10	53,98	0,12	68,05	41,71	26,34	6,40	3,00												1,43
14.10.2025	24,00		52,10	51,98	0,12	68,36	41,27	27,09	6,60	3,40												1,42
15.10.2025	24,00		48,75	48,65	0,10	68,98	40,46	28,52	6,60	3,90												1,40
16.10.2025	24,00		49,38	49,29	0,09	69,69	41,08	28,61	6,60	3,90												1,42
17.10.2025	24,00		48,01	47,91	0,10	68,55	40,15	28,40	6,50	3,90												1,37
18.10.2025	24,00		47,62	47,52	0,10	68,53	39,54	28,99	6,50	4,00												1,38
19.10.2025	24,00		47,67	47,58	0,09	68,86	39,28	29,58	6,50	4,00												1,41
20.10.2025	24,00		49,04	48,94	0,10	68,88	39,84	29,04	6,60	3,80												1,43
21.10.2025	24,00		49,23	49,13	0,10	69,07	40,15	28,92	6,60	3,80												1,43
22.10.2025	24,00		48,21	48,11	0,10	68,21	39,22	28,99	6,50	3,80												1,40
Среднее	24,00		44,33	44,26	0,07	66,53	38,48	28,05	6,05	3,57												1,28
Итого	672,00		1241,38	1239,34	2,04																	35,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	10109,3	10095,40						357,42	7817,72
23.10.2025	11350,6	11334,80						393,13	8459,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0 Гкал		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	35,71 Гкал		Идентификатор: 5568c7f6-3611-4e0e-87c8-c8a74aea0df
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		Представитель теплоснабжающей организации

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.10.25 14:27 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	28.10.25 15:05 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D