Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 25, корп. 3, лит. А** Договор: **36575.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Караваевская ул, д. 25, корп. 3 ИТП2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **125282**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **04.07.2026** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7-04 № 205763**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,219**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**210,24**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025	24,00	*							0,00	0,00												0,00
26.09.2025	24,00	*							0,00	0,00												0,00
27.09.2025		*																				
28.09.2025		*																				
29.09.2025		*																				
30.09.2025		*																				
01.10.2025		*																				
02.10.2025		*																				
03.10.2025		*																				
04.10.2025		*																				
05.10.2025		*																				
06.10.2025		*																				
07.10.2025		*																				
08.10.2025		*																				
09.10.2025		*																				
10.10.2025		*																				
11.10.2025		*																				
12.10.2025		*																				
13.10.2025		*																				
14.10.2025		*																				
15.10.2025		*																				
16.10.2025		*																				
17.10.2025		*																				
18.10.2025		*																				
19.10.2025		*																				
20.10.2025		*																				
21.10.2025		*																				
22.10.2025	24,00	*	120,78	128,96	-8,18	46,14	39,78	6,36	6,80	4,90												0,77
Среднее	24,00		40,26	42,99	-2,73	46,14	39,78	6,36	2,27	1,63												0,26
Итого	**72,00**		**120,78**	**128,96**	**-8,18**																	**0,77**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	73016,2	73432,60						716,83	25022,00
23.10.2025	73868	74338,00						722,05	25180,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **600** час **22,15** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **600** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **22,92** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 5568c7f6-3611-4e0e-87c8-c8a74aeaa0df

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **26.10.25** 14:27 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed _____ /_____/

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.10.25** 15:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D