

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 31, корп. 1, лит. А	Договор:	36936.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 31, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	125296
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 1788	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	Gmax=	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,124	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,04	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	13.11 *		0,00	0,00	0,00	29,67	40,06	-10,39	0,00	0,50												0,00
26.09.2025	6,95 *		30,98	32,80	-1,82	72,88	46,40	26,48	4,70	4,60												0,73
27.09.2025	24,00		87,81	89,98	-2,17	72,71	49,29	23,42	4,70	4,60												1,95
28.09.2025	24,00		95,75	98,16	-2,41	72,77	51,35	21,42	5,00	4,80												1,93
29.09.2025	24,00		93,32	95,65	-2,33	71,79	50,68	21,11	5,20	5,00												1,85
30.09.2025	24,00		82,37	84,35	-1,98	68,12	47,12	21,00	5,30	5,20												1,63
01.10.2025	24,00		67,16	68,93	-1,77	68,24	44,22	24,02	5,00	4,90												1,53
02.10.2025	24,00		70,58	72,48	-1,90	68,84	45,27	23,57	5,10	5,00												1,58
03.10.2025	23,44 *		151,62	155,32	-3,70	53,13	43,76	9,37	4,60	4,00												1,26
04.10.2025	23,98 *		217,30	222,38	-5,08	47,51	42,13	5,38	4,40	3,70												0,96
05.10.2025	24,00		228,56	233,83	-5,27	47,37	42,29	5,08	4,30	3,50												0,94
06.10.2025	24,00		229,20	234,47	-5,27	47,32	42,37	4,95	4,30	3,50												0,91
07.10.2025	24,00		225,14	230,32	-5,18	46,73	41,91	4,82	4,30	3,60												0,87
08.10.2025	24,00		223,00	228,22	-5,22	46,32	41,56	4,76	4,30	3,60												0,85
09.10.2025	24,00		222,59	227,86	-5,27	46,39	41,59	4,80	4,30	3,60												0,85
10.10.2025	24,00		189,89	194,37	-4,48	46,22	41,25	4,97	4,30	3,60												0,76
11.10.2025	24,00		223,03	228,31	-5,28	46,39	41,49	4,90	4,30	3,60												0,87
12.10.2025	24,00		224,33	229,63	-5,30	46,21	41,35	4,86	4,30	3,60												0,87
13.10.2025	24,00		225,03	230,35	-5,32	46,26	41,32	4,94	4,30	3,50												0,89
14.10.2025	24,00		225,12	230,46	-5,34	46,34	41,30	5,04	4,30	3,50												0,91
15.10.2025	24,00		224,89	230,24	-5,35	46,36	41,28	5,08	4,30	3,50												0,92
16.10.2025	24,00		223,40	228,73	-5,33	46,25	41,24	5,01	4,30	3,60												0,90
17.10.2025	24,00		223,46	228,80	-5,34	46,38	41,26	5,12	4,30	3,60												0,92
18.10.2025	24,00		216,47	221,62	-5,15	46,25	40,94	5,31	4,30	3,50												0,94
19.10.2025	24,00		230,57	235,99	-5,42	46,26	41,04	5,22	4,30	3,50												0,98
20.10.2025	24,00		232,67	238,11	-5,44	46,32	41,04	5,28	4,30	3,50												1,01
21.10.2025	24,00		231,65	237,05	-5,40	46,30	41,06	5,24	4,30	3,50												0,99
22.10.2025	24,00		231,81	237,10	-5,29	46,38	41,07	5,31	4,30	3,50												1,01
Среднее	22,98		183,79	188,18	-4,39	52,20	43,06	9,15	4,34	3,79												1,11
Итого	643,48		4927,70	5045,51	-117,81																	29,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	49535,9	50602,10						303,18	6419,06
23.10.2025	54463,6	55647,60						333,01	7134,54

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	28,52 час	1,34 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	28,52 час	0 куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0 Гкал		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	31,15 Гкал		Идентификатор: 5568c7f6-3611-4e0e-87c8-c8a74aea0df
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		Представитель теплоснабжающей организации
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна	26.10.25 14:27 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН	28.10.25 15:05 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
	Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed		
	ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		