

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 33, корп. 1, лит. А			Договор:	37264.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Караваевская ул, д. 33, корп. 1, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	126854		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	95/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028			Режим (схема):							
Вычислитель:	СПТ940 № 2113			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)	РС32-30			0,2	30			КТПТР-05				СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (М2)	РС32-30			0,2	30			КТПТР-05				СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (М3)															
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,17			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0			Qгвс.ср= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 163,2			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00		0,00	0,00	0,00	33,95	25,84	8,11	1,30	0,00												0,00
26.09.2025	24,00		81,03	79,19	1,84	72,22	61,29	10,93	4,90	4,70												1,00
27.09.2025	24,00		149,91	149,59	0,32	72,80	60,43	12,37	4,80	4,60												1,87
28.09.2025	24,00		173,44	172,89	0,55	72,86	61,47	11,39	5,10	4,80												2,01
29.09.2025	24,00		168,53	167,96	0,57	71,88	60,33	11,55	5,20	5,00												1,98
30.09.2025	24,00		145,15	144,81	0,34	68,25	56,10	12,15	5,30	5,10												1,78
01.10.2025	24,00		124,22	124,01	0,21	68,41	54,09	14,32	5,00	4,90												1,79
02.10.2025	24,00		137,40	137,32	0,08	68,96	55,58	13,38	5,20	5,00												1,84
03.10.2025	24,00	*	307,15	305,68	1,47	52,91	48,20	4,71	4,80	3,90												1,52
04.10.2025	24,00	*	442,85	440,06	2,79	47,44	44,97	2,47	4,60	3,50												1,23
05.10.2025	24,00	*	465,86	462,80	3,06	47,29	45,00	2,29	4,50	3,30												1,21
06.10.2025	24,00	*	467,79	464,68	3,11	47,26	45,01	2,25	4,50	3,30												1,20
07.10.2025	24,00	*	471,38	468,29	3,09	46,66	44,42	2,24	4,50	3,40												1,20
08.10.2025	24,00	*	471,37	468,10	3,27	46,25	44,02	2,23	4,60	3,40												1,20
09.10.2025	24,00	*	480,92	477,70	3,22	46,32	43,98	2,34	4,60	3,40												1,27
10.10.2025	24,00	*	409,65	406,89	2,76	46,15	43,70	2,45	4,50	3,40												1,13
11.10.2025	24,00	*	483,55	480,35	3,20	46,33	43,98	2,35	4,60	3,40												1,29
12.10.2025	24,00	*	486,48	483,28	3,20	46,14	43,82	2,32	4,50	3,40												1,28
13.10.2025	24,00	*	491,84	488,58	3,26	46,19	43,83	2,36	4,50	3,40												1,32
14.10.2025	24,00	*	496,63	493,39	3,24	46,27	43,87	2,40	4,50	3,40												1,34
15.10.2025	24,00	*	496,30	493,04	3,26	46,29	43,87	2,42	4,50	3,40												1,35
16.10.2025	24,00	*	498,19	494,83	3,36	46,19	43,75	2,44	4,50	3,40												1,38
17.10.2025	24,00	*	509,05	505,66	3,39	46,32	43,75	2,57	4,50	3,40												1,47
18.10.2025	24,00	*	492,35	489,09	3,26	46,18	43,50	2,68	4,50	3,30												1,47
19.10.2025	24,00	*	520,80	517,35	3,45	46,20	43,60	2,60	4,50	3,30												1,51
20.10.2025	24,00	*	518,81	515,37	3,44	46,25	43,65	2,60	4,50	3,30												1,51
21.10.2025	24,00	*	516,90	513,47	3,43	46,22	43,66	2,56	4,50	3,30												1,48
22.10.2025	0,13	*	517,46	514,07	3,39	46,30	43,69	2,61	4,50	3,30												1,51
Среднее	23,15		389,74	387,27	2,46	52,30	47,12	5,18	4,55	3,64												1,45
Итого	648,13		10525,00	10458,40	66,56																	39,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	114347	105840,00						798,11	4145,55
23.10.2025	124872	116299,00						837,26	4430,27

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	23,87 час	1,44 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	23,87 час	0 куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0 Гкал		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	40,58 Гкал		Идентификатор: 5568с7f6-3611-4е0е-87с8-с8а74аеаа0df
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		Представитель теплоснабжающей организации

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:27 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.10.25 15:05 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D