

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 2, лит. Б	Договор:	40118.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 2, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	142100
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;		
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1807714	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,478	Gmax=	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,478	119,6	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)			119,6				
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,384	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 368,64	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00		101,18	100,58	0,60	34,99	28,15	6,84	6,10	1,80												1,85
26.09.2025	24,00		218,73	218,73	0,00	71,96	52,81	19,15	4,90	4,90												4,11
27.09.2025	24,00		171,43	171,43	0,00	72,33	50,25	22,08	4,70	4,70												3,78
28.09.2025	24,00		191,41	191,41	0,00	72,39	51,77	20,62	4,90	4,90												3,91
29.09.2025	24,00		180,57	180,57	0,00	71,25	50,43	20,82	5,10	5,20												3,75
30.09.2025	24,00		153,16	153,16	0,00	67,79	45,96	21,83	5,20	5,30												3,32
01.10.2025	24,00		132,72	132,72	0,00	67,93	43,52	24,41	5,00	5,00												3,23
02.10.2025	24,00		147,51	147,51	0,00	68,51	45,33	23,18	5,10	5,10												3,38
03.10.2025	24,00		322,43	322,53	-0,10	56,98	44,87	12,11	4,60	4,50												2,70
04.10.2025	24,00		449,74	449,65	0,09	47,46	42,22	5,24	4,10	3,90												2,36
05.10.2025	24,00		473,79	473,79	0,00	47,31	42,38	4,93	3,90	3,70												2,33
06.10.2025	24,00		475,60	475,60	0,00	47,26	42,46	4,80	3,90	3,70												2,28
07.10.2025	24,00		467,44	467,44	0,00	46,63	41,94	4,69	4,00	3,70												2,19
08.10.2025	24,00		463,24	463,23	0,01	46,25	41,57	4,68	4,00	3,80												2,17
09.10.2025	24,00		464,25	464,15	0,10	46,33	41,58	4,75	4,00	3,80												2,21
10.10.2025	24,00		392,74	394,40	-1,66	44,64	40,63	4,01	3,80	3,70												1,92
11.10.2025	24,00		467,29	467,29	0,00	46,33	41,50	4,83	4,00	3,80												2,25
12.10.2025	24,00		468,65	468,65	0,00	46,14	41,33	4,81	4,00	3,70												2,25
13.10.2025	24,00		470,64	470,64	0,00	46,20	41,29	4,91	4,00	3,70												2,31
14.10.2025	24,00		471,43	471,43	0,00	46,27	41,32	4,95	4,00	3,70												2,33
15.10.2025	24,00		470,94	470,94	0,00	46,30	41,32	4,98	4,00	3,70												2,34
16.10.2025	24,00		467,94	467,94	0,00	46,20	41,29	4,91	4,00	3,70												2,30
17.10.2025	24,00		468,83	468,83	0,00	46,33	41,30	5,03	4,00	3,70												2,35
18.10.2025	24,00		449,76	450,04	-0,28	46,09	40,87	5,22	3,90	3,60												2,35
19.10.2025	24,00		475,83	475,83	0,00	46,23	41,08	5,15	3,90	3,70												2,45
20.10.2025	24,00		473,51	473,51	0,00	46,25	41,13	5,12	4,00	3,70												2,42
21.10.2025	23,98		471,09	471,09	0,00	46,22	41,11	5,11	4,00	3,70												2,41
22.10.2025	23,93		471,65	471,64	0,01	46,33	41,13	5,20	3,90	3,70												2,45
Среднее	24,00		372,67	372,72	-0,04	52,32	42,88	9,44	4,32	4,00												2,63
Итого	671,91		10433,50	10434,70	-1,23																	73,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	264751	264738,00						2107,17	24,00
23.10.2025	275185	275173,00						2180,86	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0,09 час	0,01 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему	0,09 час	0 куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	9 °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0 Гкал		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	73,71 Гкал		Идентификатор: 5568c7f6-3611-4e0e-87c8-c8a74aea0df
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		Представитель теплоснабжающей организации
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна	26.10.25 14:27 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН	28.10.25 15:05 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
	Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed		
	ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		