

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 4, лит. А				Договор:	40122.046.6				Телефон:					Узел учета:	Отопление								
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 4, лит. А ИТП				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	142102								
Обслуживающая организация:					Телефон:																			
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 95/70								
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					29.06.2026					Режим (схема): ОП: А3;				
Вычислитель: ТСРВ-043 № 1802731					расходомер: Gmin= Gmax=					Термопреобр.:					Преобр.давления:									
Подающий трубопровод (M1)					ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,283 70,75					Взлет ТПС					СДВ-И-1,60									
Обратный трубопровод (M2)					ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,283 70,75					Взлет ТПС					СДВ-И-1,60									
Подающий ГВС (M3)																								
Циркуляционный ГВС (M4)																								
Подпиточный трубопровод (Vп)																								
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)																			
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,35 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0 Qгвс.= 0																			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0														
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 336 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=																			

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
25.09.2025	24,00		80,36	80,24	0,12	35,59	27,27	8,32	2,30	2,30												1,71
26.09.2025	24,00		147,65	147,65	0,00	71,26	46,85	24,41	5,00	4,90												3,55
27.09.2025	24,00		115,72	115,72	0,00	71,52	44,36	27,16	4,80	4,70												3,14
28.09.2025	24,00		128,61	128,61	0,00	71,66	46,03	25,63	5,00	5,00												3,27
29.09.2025	24,00		121,91	121,91	0,00	70,56	44,79	25,77	5,20	5,20												3,13
30.09.2025	24,00		105,64	105,51	0,13	67,01	40,65	26,36	5,30	5,30												2,78
01.10.2025	24,00		93,42	93,42	0,00	67,03	38,16	28,87	5,00	5,00												2,69
02.10.2025	24,00		103,68	103,68	0,00	67,68	39,86	27,82	5,20	5,20												2,86
03.10.2025	24,00		222,20	222,21	-0,01	56,63	41,13	15,50	4,60	4,50												2,57
04.10.2025	24,00		306,50	306,51	-0,01	47,28	39,99	7,29	4,10	3,90												2,23
05.10.2025	24,00		320,57	320,57	0,00	47,13	40,28	6,85	4,00	3,70												2,19
06.10.2025	24,00		321,81	321,81	0,00	47,08	40,32	6,76	4,00	3,70												2,17
07.10.2025	24,00		316,32	316,32	0,00	46,46	39,89	6,57	4,00	3,70												2,07
08.10.2025	24,00		313,87	313,87	0,00	46,07	39,54	6,53	4,00	3,80												2,05
09.10.2025	24,00		314,12	314,12	0,00	46,15	39,60	6,55	4,00	3,80												2,05
10.10.2025	24,00		265,53	266,85	-1,32	44,19	38,75	5,44	3,90	3,70												1,76
11.10.2025	24,00		316,32	316,31	0,01	46,15	39,52	6,63	4,00	3,80												2,09
12.10.2025	24,00		317,46	317,45	0,01	45,97	39,35	6,62	4,00	3,70												2,10
13.10.2025	24,00		318,78	318,78	0,00	46,02	39,32	6,70	4,00	3,70												2,13
14.10.2025	24,00		319,37	319,33	0,04	46,10	39,33	6,77	4,00	3,70												2,16
15.10.2025	24,00		319,13	319,11	0,02	46,12	39,33	6,79	4,00	3,70												2,16
16.10.2025	24,00		317,29	317,29	0,00	46,01	39,25	6,76	4,00	3,70												2,14
17.10.2025	24,00		317,99	317,99	0,00	46,13	39,29	6,84	4,00	3,70												2,17
18.10.2025	24,00		306,48	306,62	-0,14	45,85	38,88	6,97	3,90	3,70												2,16
19.10.2025	24,00		325,62	325,62	0,00	46,03	39,09	6,94	4,00	3,70												2,26
20.10.2025	24,00		323,83	323,83	0,00	46,06	39,10	6,96	4,00	3,70												2,25
21.10.2025	24,00		322,12	322,12	0,00	46,03	39,07	6,96	4,00	3,70												2,24
22.10.2025																						
Среднее	24,00		251,20	251,24	-0,04	52,21	39,96	12,25	4,23	4,04												2,37
Итого	648,00		6782,30	6783,45	-1,15																	64,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	203430	203208,00						2042,96	24,00
22.10.2025	210213	209992,00						2107,08	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 66,45 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 2,37 Гкал

24 час 0 куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 5568c7f6-3611-4e0e-87c8-c8a74aea0df

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

26.10.25 14:27 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

28.10.25 15:05 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР