

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В
Адрес: Кибальчича ул, д. 16, корп. 1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 37467.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 130728
график: 150/70

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель: СПТ 943.2 № 43959			расходомер:			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ			КТПТР-05					
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ			КТПТР-05					
Подающий ГВС (М3)			ПРЭМ			ТПТ-15-2					
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,158			Qвент.= 0			Qтех.гв.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:									Qгвс.ср.= 0,0902		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 47,4			Gвент.= 0			Gтех.гв.= 0		
									Gгвс.= 16,4 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2025	24,00	*	104,16	89,15	15,01	68,95	68,64	0,31	5,00	3,30	14,66		14,66	14,98		14,98		68,62		3,30		1,01
24.09.2025	24,00	*	105,40	90,14	15,26	69,34	69,04	0,30	5,00	3,30	14,78		14,78	15,10		15,10		68,96		3,30		1,02
Среднее	24,00		104,78	89,65	15,13	69,15	68,84	0,31	5,00	3,30	14,72		14,72	15,04		15,04		68,79		3,30		1,02
Итого	48,00		209,56	179,29	30,27						29,44		29,44	30,08		30,08						2,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	1316,89	1129,14	182,73		186,74			25,96	322,93
23.10.2025	4220,06	3569,83	668,73		683,34			141,90	1066,93

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9 °C 0,26 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,77 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 30,08 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В
Адрес: Кибальчича ул, д. 16, корп. 1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 37467.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 130728
график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 43959	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,048	12	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,158	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,0902	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,041	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 47,4	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 16,4	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025	24,00	*	105,58	89,87	15,71	68,34	68,05	0,29	5,00	3,30	15,21		15,21	15,54		15,54		67,97		3,30		1,10
26.09.2025	24,00	*	97,47	83,19	14,28	67,74	67,37	0,37	5,00	3,30	13,80		13,80	14,10		14,10		67,62		3,30		1,00
27.09.2025	24,00	*	100,57	85,03	15,54	68,94	68,59	0,35	5,00	3,30	15,09		15,09	15,42		15,42		68,70		3,30		1,11
28.09.2025	24,00	*	99,76	81,52	18,24	68,56	68,17	0,39	5,00	3,30	18,03		18,03	18,42		18,42		68,52		3,30		1,29
29.09.2025	24,00	*	91,36	70,72	20,64	67,44	52,08	15,36	5,00	3,30	16,46		16,46	16,81		16,81		67,36		3,30		2,49
30.09.2025	24,00	*	84,56	70,01	14,55	67,25	40,16	27,09	5,00	3,30	14,50		14,50	14,80		14,80		67,05		3,30		2,88
01.10.2025	24,00	*	86,26	71,58	14,68	69,43	41,02	28,41	5,00	3,30	14,59		14,59	14,91		14,91		69,16		3,30		3,06
02.10.2025	24,00	*	84,33	69,71	14,62	69,50	41,01	28,49	5,00	3,30	14,68		14,68	15,00		15,00		68,88		3,30		3,01
03.10.2025	24,00	*	85,98	70,66	15,32	69,07	40,75	28,32	5,00	3,30	15,33		15,33	15,67		15,67		68,84		3,30		3,06
04.10.2025	24,00	*	89,58	74,79	14,79	69,97	41,58	28,39	5,00	3,30	14,56		14,56	14,88		14,88		69,60		3,30		3,16
05.10.2025	24,00	*	94,16	78,03	16,13	71,07	42,81	28,26	5,00	3,30	16,00		16,00	16,37		16,37		70,74		3,30		3,36
06.10.2025	24,00	*	94,55	79,15	15,40	70,98	43,37	27,61	5,00	3,30	15,25		15,25	15,60		15,60		70,79		3,30		3,28
07.10.2025	24,00	*	95,34	79,43	15,91	71,07	43,58	27,49	5,00	3,30	15,56		15,56	15,92		15,92		70,86		3,30		3,32
08.10.2025	24,00	*	92,79	78,01	14,78	70,56	42,91	27,65	5,00	3,30	14,61		14,61	14,94		14,94		70,25		3,30		3,20
09.10.2025	24,00	*	92,89	78,16	14,73	70,67	42,90	27,77	5,00	3,30	14,51		14,51	14,84		14,84		70,37		3,30		3,22
10.10.2025	24,00	*	95,61	79,95	15,66	70,67	43,30	27,37	5,00	3,30	15,43		15,43	15,78		15,78		70,49		3,30		3,30
11.10.2025	24,00	*	94,90	78,44	16,46	69,91	42,30	27,61	5,00	3,30	16,23		16,23	16,59		16,59		69,75		3,30		3,32
12.10.2025	24,00	*	94,14	76,80	17,34	70,09	42,02	28,07	5,00	3,30	17,22		17,22	17,60		17,60		69,54		3,30		3,38
13.10.2025	24,00	*	96,03	80,01	16,02	69,92	42,17	27,75	5,00	3,30	15,71		15,71	16,07		16,07		69,71		3,30		3,34
14.10.2025	24,00	*	51,13	50,65	0,48	54,04	38,29	15,75	5,00	3,30	13,99		13,99	14,18		14,18		52,91		3,30		1,99
15.10.2025	24,00	*	43,34	47,34	-4,00	50,51	40,71	9,80	5,00	3,30	19,74		19,74	20,03		20,03		52,99		3,30		2,11
16.10.2025	24,00	*	117,59	100,88	16,71	70,70	45,02	25,68	5,00	3,30	16,51		16,51	16,89		16,89		70,48		3,30		3,78
17.10.2025	24,00	*	103,85	87,99	15,86	70,25	43,24	27,01	5,00	3,30	16,01		16,01	16,38		16,38		70,25		3,30		3,50
18.10.2025	24,00	*	99,40	83,26	16,14	70,68	42,65	28,03	5,00	3,30	15,32		15,32	15,67		15,67		70,44		3,30		3,48
19.10.2025	24,00	*	99,43	78,36	21,07	70,18	41,91	28,27	5,00	3,30	18,59		18,59	19,01		19,01		70,16		3,30		3,70
20.10.2025	24,00	*	99,70	81,50	18,20	69,93	42,30	27,63	5,00	3,30	16,56		16,56	16,94		16,94		69,93		3,30		3,53
21.10.2025	24,00	*	99,52	83,86	15,66	70,63	42,99	27,64	5,00	3,30	15,92		15,92	16,28		16,28		70,44		3,30		3,43
22.10.2025	24,00	*	98,64	82,28	16,36	71,07	42,63	28,44	5,00	3,30	16,66		16,66	17,05		17,05		71,24		3,30		3,51
Среднее	24,00		92,44	77,54	14,90	68,54	46,21	22,33	5,00	3,30	15,79		15,79	16,13		16,13		68,39		3,30		2,89
Итого	672,00		2588,46	2171,18	417,28						442,07		442,07	451,69		451,69						80,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	1316,89	1129,14			186,74			25,96	322,93
23.10.2025	4220,06	3569,83			683,34			141,90	1066,93

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

9 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

77,12 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

451,69 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3,79 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:27 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

28.10.25 15:05 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D