

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 18, лит. Г
Адрес: Кибальчича ул, д. 18, корп. 1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 37469.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 130729
график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 6066		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,12	30	КТПТР-05				
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,12	30	КТПТР-05				
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D		0,08	12	ТПТ-15-2				
Циркуляционный ГВС (М4)										
Подпиточный трубопровод (Vп)										
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,336	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гв =	0	Qгвс. = 0,1971
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	100,8	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гв =	0	Gгвс. = 35,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2025	24,00	*	107,51	91,83	15,68	69,00	68,09	0,91	5,10	3,30	15,00		15,00	15,32		15,32		68,25		3,50		1,02
24.09.2025	24,00	*	108,52	93,05	15,47	69,37	68,37	1,00	5,10	3,30	14,80		14,80	15,12		15,12		68,57		3,50		1,02
Среднее	24,00		108,02	92,44	15,57	69,19	68,23	0,96	5,10	3,30	14,90		14,90	15,22		15,22		68,41		3,50		1,02
Итого	48,00		216,03	184,88	31,15						29,80		29,80	30,44		30,44						2,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	1361,43	1175,47	176,52		180,35			26,04	322,97
23.10.2025	4606,44	3889,69	698,15		711,46			153,38	1066,97

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час

Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9 °C 0,27 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,77 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 30,44 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 18, лит. Г
Адрес: Кибальчича ул, д. 18, корп. 1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Договор: 37469.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 130729
график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 6066		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D		0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,336	Qвент.=	0	Qтех.гв.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	100,8	Gвент.=	0	Gтех.гв.=	0
						Gгвс.=	0,1971
							0,0896
							35,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025	24,00	*	109,28	93,96	15,32	68,36	67,40	0,96	5,10	3,30	14,73		14,73	15,05		15,05		67,54		3,50		1,14
26.09.2025	24,00	*	103,26	87,98	15,28	67,71	66,71	1,00	5,10	3,30	14,77		14,77	15,08		15,08		67,21		3,50		1,13
27.09.2025	24,00	*	105,41	90,80	14,61	68,92	67,93	0,99	5,10	3,30	13,92		13,92	14,22		14,22		68,14		3,50		1,10
28.09.2025	24,00	*	102,54	84,91	17,63	68,48	67,45	1,03	5,10	3,30	17,23		17,23	17,60		17,60		67,81		3,50		1,30
29.09.2025	24,00	*	99,69	84,30	15,39	67,40	51,30	16,10	5,10	3,30	16,90		16,90	17,18		17,18		59,90		3,50		2,40
30.09.2025	24,00	*	95,71	76,94	18,77	67,19	41,71	25,48	5,10	3,30	18,01		18,01	18,28		18,28		56,11		3,50		3,23
01.10.2025	24,00	*	98,07	77,93	20,14	69,37	42,77	26,60	5,10	3,30	19,04		19,04	19,34		19,34		57,93		3,50		3,48
02.10.2025	24,00	*	96,01	73,27	22,74	69,46	42,15	27,31	5,10	3,30	21,09		21,09	21,40		21,40		55,39		3,50		3,59
03.10.2025	24,00	*	97,86	77,42	20,44	68,99	40,56	28,43	5,10	3,30	19,38		19,38	19,68		19,68		57,26		3,50		3,62
04.10.2025	24,00	*	102,49	85,93	16,56	69,94	41,59	28,35	5,10	3,30	15,20		15,20	15,47		15,47		61,64		3,50		3,60
05.10.2025	24,00	*	107,96	88,09	19,87	71,04	43,04	28,00	5,10	3,30	18,65		18,65	18,97		18,97		60,83		3,50		3,88
06.10.2025	24,00	*	109,29	90,06	19,23	70,94	43,11	27,83	5,10	3,30	17,72		17,72	18,05		18,05		62,49		3,50		3,88
07.10.2025	24,00	*	109,83	92,42	17,41	71,03	43,28	27,75	5,10	3,30	15,71		15,71	16,01		16,01		63,77		3,50		3,81
08.10.2025	24,00	*	107,74	90,03	17,71	70,54	42,33	28,21	5,10	3,30	15,88		15,88	16,18		16,18		63,27		3,50		3,79
09.10.2025	24,00	*	108,21	90,03	18,18	70,65	42,41	28,24	5,10	3,30	16,51		16,51	16,80		16,80		61,96		3,50		3,83
10.10.2025	24,00	*	110,88	92,09	18,79	70,66	42,99	27,67	5,10	3,30	16,84		16,84	17,16		17,16		63,26		3,50		3,88
11.10.2025	24,00	*	107,97	92,14	15,83	69,90	42,40	27,50	5,10	3,30	13,25		13,25	13,50		13,50		63,58		3,50		3,65
12.10.2025	24,00	*	107,31	86,19	21,12	70,10	42,19	27,91	5,10	3,30	19,12		19,12	19,43		19,43		59,18		3,50		3,89
13.10.2025	24,00	*	111,14	92,42	18,72	69,88	41,74	28,14	5,10	3,30	16,56		16,56	16,86		16,86		62,24		3,50		3,91
14.10.2025	24,00	*	60,25	57,15	3,10	54,31	37,70	16,61	5,10	3,30	13,61		13,61	13,80		13,80		49,91		3,50		2,25
15.10.2025	24,00	*	50,67	49,41	1,26	46,95	41,82	5,13	5,10	3,30	18,93		18,93	19,18		19,18		50,67		3,50		2,20
16.10.2025	24,00	*	129,83	109,30	20,53	71,07	44,48	26,59	5,10	3,30	18,51		18,51	18,87		18,87		64,68		3,50		4,37
17.10.2025	24,00	*	117,94	99,55	18,39	70,60	42,45	28,15	5,10	3,30	16,47		16,47	16,79		16,79		64,44		3,50		4,11
18.10.2025	24,00	*	114,23	96,76	17,47	71,02	41,84	29,18	5,10	3,30	15,64		15,64	15,94		15,94		63,85		3,50		4,07
19.10.2025	24,00	*	112,12	93,03	19,09	70,50	40,71	29,79	5,10	3,30	17,66		17,66	17,99		17,99		62,40		3,50		4,12
20.10.2025	24,00	*	115,21	95,20	20,01	70,25	41,31	28,94	5,10	3,30	18,50		18,50	18,84		18,84		62,77		3,50		4,17
21.10.2025	24,00	*	115,26	95,81	19,45	70,96	43,09	27,87	5,10	3,30	17,96		17,96	18,30		18,30		63,60		3,50		4,06
22.10.2025	24,00	*	113,94	92,57	21,37	71,37	41,96	29,41	5,10	3,30	19,59		19,59	19,95		19,95		62,47		3,50		4,25
Среднее	24,00		104,29	86,99	17,30	68,49	46,01	22,47	5,10	3,30	17,05		17,05	17,35		17,35		61,58		3,50		3,31
Итого	672,00		2920,10	2435,69	484,41						477,38		477,38	485,92		485,92						92,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	1361,43	1175,47			180,35			26,04	322,97
23.10.2025	4606,44	3889,69	698,15		711,46			153,38	1066,97

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"

Идентификатор: 5568c7f6-3611-4e0e-87c8-c8a74aea0df

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

/ /

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4,36 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.10.25 14:27 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 15:05 (MSK)