Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Договор: 10022.038.1 от 01.11.2008

Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 18

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №215581 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр.С= Gmin= 0,067 № 40460Г Преобр.давления: Подающ.тр.(М1): № 496794 Расходомер: ПРЭМ 32 В1 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Νō Обратн.тр.(М2): № 509557 Расходомер: ΠΡЭM 32 B1 Gmin= 0,067 Термопреобр.: КТСП-Н № 40460X Преобр.давления: Νō Gmax= 30 ПРЭМ 20 В1 Тр. ГВС(МЗ): № 696717 Gmin= 0,027 № 3924 Расходомер: Gmax= 12 Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления: Νō Тр.цирк.ГВС(М4): № Расходомер: Термопреобр.: Преобр.давления: Νō Gmin= Gmax= Тр.подпитки(V5): Расходомер: Термопреобр.: Преобр.давления: Gmin= Gmax=

зима: Q=M1\*(h1-hxв)-M2\*(h2-hxв) лето: Q=M1\*(h1-hxв)-M2\*(h2-hxв) Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qot=0.23 Qвент.= **Qтех.пот.=** Qгвc=0.0858 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Отех.гвс.ср= Огвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Got= GREHT.= Gтех.пот.= **Gгвс=** 

рактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2025 по 22.10.2025														Общее								
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									теплопотр-е			
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dΤ	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	Ч		Т	Т	Т	°C	°C	°C	МПа	МПа	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.09.25																						
24.09.25																						
25.09.25																						
26.09.25																						
27.09.25																						
28.09.25																						
29.09.25																						
30.09.25																						
01.10.25																						
02.10.25	24,00	-	9,89	1,55	8,34	68,84	37,65	31,19	0,69	0,49	9,71	-	9,71	9,93	-	9,93	-	68,01	-	-	-	0,62
03.10.25	24,00	-	36,20	29,88	6,32	70,70	51,01	19,69	0,69	0,49	7,36	-	7,36	7,54	-	7,54	-	68,27	-	-	-	1,04
04.10.25	24,00	-	117,43	109,50	7,93	70,53	52,47	18,06	0,69	0,49	9,12	-	9,12	9,31	-	9,31	-	70,10	-	-	-	2,54
05.10.25	24,00	-	90,09	80,88	9,21	71,60	49,50	22,10	0,69	0,49	10,35	-	10,35	10,57	-	10,57	-	71,02	-	-	-	2,45
06.10.25	24,00	-	70,88	63,44	7,44	71,51	46,92	24,59	0,69	0,49	8,31	-	8,31	8,49	-	8,49	-	71,02	-	-	-	2,10
07.10.25	24,00	-	75,44	68,03	7,41	71,58	48,63	22,95	0,69	0,49	8,50	-	8,50	8,69	-	8,69	-	71,07	-	-	-	2,09
08.10.25	24,00	-	81,97	74,76	7,21	71,09	50,30	20,79	0,69	0,49	8,23	-	8,23	8,44	-	8,44	-	70,63	-	-	-	2,07
09.10.25	24,00	-	76,00	68,59	7,41	71,10	49,21	21,89	0,69	0,49	8,42	-	8,42	8,62	-	8,62	-	70,68	-	-	-	2,03
10.10.25	24,00	-	72,41	65,49	6,92	71,19	48,37	22,82	0,69	0,49	7,95	-	7,95	8,15	-	8,15	-	70,60	-	-	-	1,99
11.10.25	24,00	-	91,90	84,63	7,27	70,48	50,57	19,91	0,69	0,49	8,76	-	8,76	8,95	-	8,95	-	70,04	-	-	-	2,20
12.10.25	24,00	-	105,49	98,56	6,93	70,60	51,99	18,61	0,69	0,49	8,64	-	8,64	8,82	-	8,82	-	69,88	-	-	-	2,33
13.10.25	24,00	-	123,35	116,48	6,87	70,59	53,66	16,93	0,69	0,49	8,48	-	8,48	8,68	-	8,68	-	70,17	-	-	-	2,46
14.10.25	24,00	-	125,90	118.75	7,15	71,21	54,15	17,06	0,69	0,49	8,97	-	8,97	9,15	-	9,15	-	70,61	-	-	-	2,54
15.10.25	24,00	-	122,52	116,80	5,72	71,46	54,17	17,29	0,69	0,49	6,44	-	6,44	6,57	-	6,57	-	70,67	-	-	-	2,43
16.10.25	24,00	-	70,18	62,41	7,77	71,55	49,58	21,97	0,69	0,49	8,67	-	8,67	8,89	-	8,89	-	70,51	-	-	-	1,93
17.10.25	24,00	-	111,04	105,48	5,56	70,91	51,70	19,21	0,69	0,49	7,14	-	7,14	7,30	-	7,30	-	70,31	-	-	-	2,42
18.10.25	24,00	-	116,73	109,74	6,99	71,34	52,45	18,89	0,69	0,49	8,93	-	8,93	9,13	-	9,13	-	70,73	-	-	-	2,58
19.10.25	24,00	-	122,74	114,29	8,45	70,82	52,21	18,61	0,69	0,49	10,38	-	10,38	10,61	-	10,61	-	70,43	-	-	-	2,73
20.10.25	24,00	-	118,52	111.64	6,88	70,61	52,08	18,53	0,69	0,49	10,71	-	10,71	10,94	-	10,94	-	70,20	-	-	-	2,56
21.10.25	24,00	-	119,22	113,21	6,01	71,26	53,18	18,08	0,69	0,49	7,13	-	7,13	7,30	-	7,30	-	70,49	-	-	-	2,48
22.10.25	24,00	-	114,69	107,37	7,32	71,73	52,54	19,19	0,69	0,49	9,33	-	9,33	9,55	-	9,55	-	71,37	-	-	-	2,59
Среднее	24,00	-	93,93	86,74	7,20	70,99	50,59	20,40	0,69	0,49	8,64	-	8,64	8,84	-	8,84	-	70,32	-	-	0.00	2,20
Итого	504,00		1972,59	1821.48	151.11	. 0,55	-		-		181,53		181,53	185.63		185,63		. 0,52	<del></del>			46,16

	Дата и время	M1 (T)	M2 (T)	M3 (T)	M4 (T)	V3 (м3)	V4 (m3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на	22.09.25							-	-	-
момент снятия данных	22.10.25								-	-

Количество тепловой энергии Ообщ, рассчитанное по среднему: 216 10,61 Гкал час Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 216 час 79,55 мЗ

**УТВЕРЖДЕНО** 

Период расчета по договору:

Потребитель: ЖКС №2 Невского района

Обслуживающая организация:

Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 18

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: 9,00

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объём потреблённого теплоносителя Угвс изл:

°СДОКУМ**ЕНТВ ПОДПИФАН ЭЛЕКТРОННОЙРАЮ ЗВИТОВНО**ПЛОСНА БЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 54.44

Идентификатор: 5568c7f6-3611-4e0e-87c8-c8a74aeaa0df Гкал

26.10.25 14:27 (MSK)

ОТПРАВЛЕНО  $^{\text{M3}}$ О "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

28.10.25 15:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Узел учета: Общий

Код УУТЭ:

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР