

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А	Договор:	34973.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП2	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		112502	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):					
Вычислитель:	СПТ941.10 № 36388	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,2	30		КТПТР-05				
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	30		КТПТР-05				
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,864	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 259,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,07	29,43	-7,36														0,00
26.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,04	29,17	-7,13														0,00
27.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,16	28,95	-6,79														0,00
28.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,72	28,50	-6,78														0,00
29.09.2025	24,00	*	18,41	17,49	0,92	29,94	29,31	0,62														0,52
30.09.2025	24,00	*	84,10	78,49	5,61	66,60	42,46	24,14														2,27
01.10.2025	24,00	*	91,74	86,51	5,23	68,67	45,25	23,42														2,39
02.10.2025	24,00	*	89,68	84,32	5,36	68,41	45,04	23,37														2,34
03.10.2025	24,00	*	91,85	86,27	5,58	67,79	44,94	22,85														2,35
04.10.2025	24,00	*	97,24	91,42	5,82	68,74	44,97	23,77														2,58
05.10.2025	24,00	*	101,82	95,73	6,09	69,88	46,37	23,51														2,68
06.10.2025	24,00	*	103,31	96,99	6,32	69,77	46,83	22,94														2,67
07.10.2025	24,00	*	104,68	98,20	6,48	70,00	47,53	22,47														2,66
08.10.2025	24,00	*	102,75	96,21	6,54	69,43	47,56	21,87														2,56
09.10.2025	24,00	*	103,32	96,59	6,73	69,72	48,01	21,71														2,57
10.10.2025	24,00	*	105,63	98,93	6,70	69,73	48,44	21,29														2,58
11.10.2025	24,00	*	103,79	97,12	6,67	68,97	47,86	21,11														2,51
12.10.2025	24,00	*	102,06	95,43	6,63	69,32	47,83	21,49														2,51
13.10.2025																						
14.10.2025																						
15.10.2025																						
16.10.2025																						
17.10.2025																						
18.10.2025																						
19.10.2025																						
20.10.2025																						
21.10.2025																						
22.10.2025																						
Среднее	24,00		72,24	67,76	4,48	56,39	41,58	14,81														1,84
Итого	432,00		1300,38	1219,70	80,68																	33,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	49124,6	46428,80						1469,25	18637,50
13.10.2025	50424,9	47649,80						1502,38	19141,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	240 час	25,1 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	240 час	0 куб.м		
Период расчета по договору:	час			
Период превышения t2:				
Исправление на температуру холодной воды	9 °C			
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):				
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	58,29 Гкал			
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.			

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.10.25 14:27 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	28.10.25 15:05 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D