

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 1, лит. А				Договор:	34973.046.6				Телефон:					Узел учета:	Отопление			
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 1 ИТПЗ				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	112502			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2027					Режим (схема):				
Вычислитель: СПТ941.10 № 36498					расходомер:					Gmin=					Gmax=				
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ					0,2					30				
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ					0,2					30				
Подающий ГВС (М3)																			
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,864					Qвент.= 0					Qтех.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 259,2					Gвент.= 0					Gтех.= 0				
															Qтех.гвс.ср= 0				
															Qгвс.ср= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Gгвс.гвс= 0				
															Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00		0,00	0,00	0,00	26,74	27,03	-0,29														0,00
26.09.2025	24,00		0,00	0,00	0,00	26,52	26,13	0,39														0,00
27.09.2025	24,00		0,00	0,00	0,00	25,86	25,72	0,14														0,00
28.09.2025	24,00		0,00	0,00	0,00	25,70	26,18	-0,48														0,00
29.09.2025	24,00 *		11,31	10,98	0,33	29,31	25,63	3,68														0,41
30.09.2025	24,00		91,79	89,08	2,71	66,54	35,79	30,75														2,92
01.10.2025	24,00		93,06	90,26	2,80	68,66	37,06	31,60														3,05
02.10.2025	24,00		90,87	88,14	2,73	68,84	37,28	31,56														2,97
03.10.2025	24,00		93,05	90,30	2,75	68,32	37,33	30,99														2,99
04.10.2025	24,00		98,41	95,47	2,94	69,25	38,39	30,86														3,15
05.10.2025	24,00		102,96	99,80	3,16	70,36	39,66	30,70														3,29
06.10.2025	24,00		104,29	101,00	3,29	70,24	40,07	30,17														3,28
07.10.2025	24,00		105,42	102,13	3,29	70,40	40,34	30,06														3,31
08.10.2025	24,00		103,47	100,23	3,24	69,80	40,17	29,63														3,20
09.10.2025	24,00		104,04	100,81	3,23	69,92	40,49	29,43														3,20
10.10.2025	24,00		106,37	103,08	3,29	69,95	40,95	29,00														3,22
11.10.2025	24,00		104,54	101,32	3,22	69,21	40,36	28,85														3,15
12.10.2025	24,00		102,78	99,56	3,22	69,49	40,14	29,35														3,15
13.10.2025	24,00		106,57	103,24	3,33	69,19	40,11	29,08														3,24
14.10.2025	24,00		112,37	108,94	3,43	69,91	40,99	28,92														3,40
15.10.2025	24,00		112,31	108,89	3,42	70,17	41,02	29,15														3,42
16.10.2025	24,00		111,86	108,44	3,42	70,20	41,17	29,03														3,39
17.10.2025	24,00		109,63	106,37	3,26	69,65	40,60	29,05														3,32
18.10.2025	24,00		108,51	105,40	3,11	70,09	40,42	29,67														3,35
19.10.2025	24,00		107,13	104,07	3,06	69,51	39,79	29,72														3,31
20.10.2025	24,00		109,72	106,55	3,17	69,26	39,93	29,33														3,35
21.10.2025	24,00		110,84	107,57	3,27	69,99	40,32	29,67														3,43
22.10.2025	24,00		108,66	105,40	3,26	70,31	39,78	30,53														3,45
Среднее	24,00		86,07	83,47	2,60	61,91	37,24	24,66														2,68
Итого	672,00		2409,96	2337,03	72,93																	74,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	48356	39050,60						2076,27	18637,40
23.10.2025	50765,9	41388,90						2151,15	19381,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м		
Период расчета по договору:	час			
Период превышения t2:				
Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):	9 °C			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	74,95	Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.		м.куб.		

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:27 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.10.25 15:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 5568c7f6-3611-4e0e-87c8-c8a74aea0df
Представитель теплоснабжающей организации