

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 16, лит. Е

Адрес: Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 33083.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 106113

Код УУТЭ: 106113

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205829	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,23	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qгвс.=	0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	69	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gгвс.=	16,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ	
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
23.09.2025		*	т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
24.09.2025		*																				
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
23.10.2025	131,93	116,22	14,01		14,34			5,16	38,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час 1,12 Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час 17,38 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: 9 °C 0,03 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,09 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 17,38 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 16, лит. Е
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 33083.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Общий 106113
Код УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205829			расходомер:			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ-32-В1			КТСП-Н					
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ-32-В1			КТСП-Н					
Подающий ГВС (М3)			ПРЭМ			ТСП-Н					
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,23			Qтех.= 0			Qгвс.= 0,0902		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0			Qгвс.ср= 0,041		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 69			Gтех.= 0			Gгвс.= 16,4 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025		*																				
26.09.2025		*																				
27.09.2025		*																				
28.09.2025		*																				
29.09.2025		*																				
30.09.2025		*																				
01.10.2025		*																				
02.10.2025		*																				
03.10.2025		*																				
04.10.2025		*																				
05.10.2025		*																				
06.10.2025		*																				
07.10.2025		*																				
08.10.2025		*																				
09.10.2025		*																				
10.10.2025		*																				
11.10.2025		*																				
12.10.2025		*																				
13.10.2025		*																				
14.10.2025		*																				
15.10.2025		*																				
16.10.2025		*																				
17.10.2025		*																				
18.10.2025		*																				
19.10.2025		*																				
20.10.2025		*																				
21.10.2025	14,00	*	50,04	42,95	7,09	71,06	45,48	25,58	6,80	4,90	6,47		6,47	6,63		6,63		70,55				1,60
22.10.2025	24,00		81,89	73,27	8,62	71,84	45,23	26,61	6,80	4,90	7,54		7,54	7,71		7,71		71,10				2,57
Среднее	19,00		83,32	73,40	9,92	71,45	45,35	26,09	6,80	4,90	8,85		8,85	9,06		9,06		70,82				2,63
Итого	38,00		131,93	116,22	15,71						14,01		14,01	14,34		14,34						4,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
23.10.2025	131,93	116,22	14,01		14,34			5,16	38,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:

Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 75,18 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 238,45 м.куб.

634 час 73,37 Гкал
634 час 224,11 куб.м
час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
2,36 Гкал

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"
Идентификатор: 5568с7f6-3611-4е0е-87с8-с8а74еаа0df
Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
26.10.25 14:27 (MSK)
28.10.25 15:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D