

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.10, лит. А
Адрес: Матюшенко пер, д. 10, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 36980.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 126838
график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 13.06.2027		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 226008	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vn)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,277	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0,1637	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,0538	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 84,1519	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 21,52	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.09.2025																						
24.09.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час 1,1 Гкал
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час 16,36 куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,86 °C 0,13 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 0,97 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 16,36 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.10, лит. А

Адрес: Матюшенко пер, д. 10, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 36980.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 126838

Код УУТЭ:

Общий график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.06.2027	Режим (схема):
Вычислитель: БКТ-7.04 № 226008	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,277	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср= 0,0538
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 84,1519	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0
				Gгвс.= 21,52 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																							
Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
25.09.2025																							
26.09.2025																							
27.09.2025																							
28.09.2025																							
29.09.2025																							
30.09.2025																							
01.10.2025																							
02.10.2025																							
03.10.2025																							
04.10.2025																							
05.10.2025																							
06.10.2025																							
07.10.2025																							
08.10.2025																							
09.10.2025																							
10.10.2025																							
11.10.2025																							
12.10.2025																							
13.10.2025																							
14.10.2025																							
15.10.2025																							
16.10.2025																							
17.10.2025																							
18.10.2025																							
19.10.2025																							
20.10.2025																							
21.10.2025																							
22.10.2025																							
Среднее																							
Итого																							

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,86 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 88,04 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 271,32 м.куб.

672 час 90,44 Гкал
672 час 271,32 куб.м
час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
2,4 Гкал

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"
Идентификатор: 4513b847-1850-4977-8c6c-763eb3caa6fb
Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
/_____/_____
26.10.25 14:29 (MSK)
28.10.25 15:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D