

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 24, лит. А
Адрес: Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий

130736

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 206093	расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1	0,1		45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1	0,1		45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1	0,067		30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vn)								
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,327	Qвент.=	0	Qtex.=	0	Qtex.гвс=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qtex.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	98,1	Gвент.=	0	Gtex.=	0	Gtex.гвс=	0
							Gгвс.=	28,16 Gгвс.м=

[illegible]

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
23.10.2025	6714.15	6528.04	136.44		139.58			58.12	323.00

48 час 1,38 Гкал

48 час **20,48 куб.м**

час

0,14 Гкал

9 °C

0, = 1 + 100%

1,24 Гкал

20,48 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 24, лит. А

Адрес: Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 37383.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 130736

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 206093		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vп)								
Расчетный алгоритм:		зима:	$Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$		лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$		
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,327	Qвент. =	0	Qтех.гв =	0	Qгвс. = 0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср = 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	98,1	Gвент. =	0	Gтех.гв =	0	Gгвс. = 28,16 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025		*																				
26.09.2025		*																				
27.09.2025		*																				
28.09.2025		*																				
29.09.2025		*																				
30.09.2025		*																				
01.10.2025		*																				
02.10.2025		*																				
03.10.2025		*																				
04.10.2025		*																				
05.10.2025		*																				
06.10.2025		*																				
07.10.2025		*																				
08.10.2025		*																				
09.10.2025	11,00	*	216,55	209,71	6,84	71,59	66,39	5,20	6,80	4,90	5,45		5,45	5,58		5,58		71,20				1,59
10.10.2025	24,00	*	486,33	476,79	9,54	71,79	66,65	5,14	6,80	4,90	8,41		8,41	8,62		8,62		71,58				3,16
11.10.2025	24,00	*	481,91	468,26	13,65	71,10	65,95	5,15	6,80	4,90	9,23		9,23	9,42		9,42		70,93				3,40
12.10.2025	24,00	*	474,47	458,95	15,52	71,15	65,87	5,28	6,80	4,90	11,41		11,41	11,66		11,66		70,49				3,55
13.10.2025	24,00	*	492,05	479,29	12,76	71,11	65,88	5,23	6,80	4,90	9,51		9,51	9,72		9,72		70,99				3,44
14.10.2025	24,00	*	516,65	501,50	15,15	71,76	66,54	5,22	6,80	4,90	10,55		10,55	10,79		10,79		71,50				3,72
15.10.2025	24,00	*	515,54	502,53	13,01	71,91	66,71	5,20	6,80	4,90	9,30		9,30	9,53		9,53		71,50				3,57
16.10.2025	24,00	*	514,10	500,59	13,51	71,84	66,64	5,20	6,80	4,90	9,20		9,20	9,43		9,43		71,34				3,60
17.10.2025	24,00	*	504,81	491,85	12,96	71,46	66,07	5,39	6,80	4,90	9,87		9,87	10,08		10,08		71,31				3,60
18.10.2025	24,00	*	498,51	485,45	13,06	71,84	66,30	5,54	6,80	4,90	10,59		10,59	10,84		10,84		71,61				3,64
19.10.2025	24,00	*	495,31	479,21	16,10	71,30	65,74	5,56	6,80	4,90	12,42		12,42	12,71		12,71		71,15				3,83
20.10.2025	24,00	*	505,86	491,61	14,25	71,15	65,70	5,45	6,80	4,90	10,09		10,09	10,31		10,31		71,04				3,71
21.10.2025	24,00	*	509,56	494,96	14,60	71,70	66,27	5,43	6,80	4,90	9,93		9,93	10,15		10,15		71,36				3,76
22.10.2025	24,00	*	502,50	487,34	15,16	72,29	66,67	5,62	6,80	4,90	10,48		10,48	10,74		10,74		72,32				3,86
Среднее	23,07		498,88	485,06	13,83	71,57	66,24	5,33	6,80	4,90	10,14		10,14	10,37		10,37		71,31				3,60
Итого	323,00		6714,15	6528,04	186,11						136,44		136,44	139,58		139,58						48,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	0	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
23.10.2025	6714,15	6528,04	136,44		139,58			58,12	323,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

349 час

349 час

час

3,48 Гкал

52,35 Гкал

149,92 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Текзор"

Идентификатор: 4513b847-1850-4977-8c6c-763eb3caa6fb

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

/

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.10.25 14:29 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 15:03 (MSK)