

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 111, лит. А			Договор:	32790.046.6		Телефон:			Узел учета:	Отопление	
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 111, лит. А			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	105278	
Обслуживающая организация:				Телефон:								
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.109			Схема подключения:	2-х трубная схема						график: 95/70	
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028		Режим (схема):					
Вычислитель:	СПТ940 № 2041			расходомер:	Gmin= Gmax=		Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)				РС32-30	0,2 30		КТПТР-05	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)				РС32-30	0,2 30		КТПТР-05	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)												
Циркуляционный ГВС (M4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)								
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,101			Qвент.= 0	Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 96,96			Gвент.= 0	Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0		Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,25	18,80	-2,55	4,60	2,10												0,00
26.09.2025	24,00	*	0,00	0,15	-0,15	16,30	20,50	-4,20	4,50	1,80												0,00
27.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,37	19,90	-3,53	4,50	2,30												0,00
28.09.2025	24,00	*	0,00	0,01	-0,01	16,22	19,70	-3,48	4,50	2,30												0,00
29.09.2025	24,00	*	0,00	0,09	-0,09	15,82	19,61	-3,79	4,50	2,10												0,00
30.09.2025	24,00	*	0,00	0,01	-0,01	15,48	18,86	-3,38	4,50	2,90												0,00
01.10.2025	24,00	*	48,42	49,92	-1,50	43,24	39,65	3,59	3,50	2,80												0,11
02.10.2025	24,00	*	159,72	165,23	-5,51	42,14	39,45	2,69	3,40	2,80												0,21
03.10.2025	24,00	*	157,68	163,25	-5,57	41,58	38,94	2,64	3,40	2,70												0,20
04.10.2025	24,00	*	157,22	162,74	-5,52	40,93	38,40	2,53	3,30	2,60												0,19
05.10.2025	24,00	*	157,95	163,43	-5,48	42,73	39,99	2,74	3,30	2,70												0,22
06.10.2025	24,00	*	157,44	162,71	-5,27	44,68	41,78	2,90	3,40	2,80												0,24
07.10.2025	24,00	*	155,07	160,16	-5,09	44,82	41,93	2,89	3,50	2,90												0,23
08.10.2025	24,00	*	153,20	158,16	-4,96	44,61	41,75	2,86	3,40	2,80												0,23
09.10.2025	24,00	*	162,00	167,06	-5,06	44,65	41,93	2,72	3,40	2,70												0,23
10.10.2025	24,00	*	162,06	166,84	-4,78	44,67	41,98	2,69	3,30	2,70												0,24
11.10.2025	24,00	*	161,65	166,23	-4,58	44,86	42,12	2,74	3,30	2,60												0,25
12.10.2025	24,00	*	161,08	165,45	-4,37	44,54	41,81	2,73	3,30	2,60												0,26
13.10.2025	24,00	*	160,66	164,87	-4,21	44,50	41,71	2,79	3,30	2,60												0,27
14.10.2025	24,00	*	160,82	164,88	-4,06	45,16	42,28	2,88	3,30	2,60												0,29
15.10.2025	24,00	*	155,52	159,22	-3,70	46,89	43,68	3,21	3,20	2,60												0,34
16.10.2025	24,00	*	158,46	161,68	-3,22	48,97	45,49	3,48	3,40	2,80												0,40
17.10.2025	24,00	*	158,95	161,88	-2,93	49,45	45,86	3,59	3,40	2,80												0,44
18.10.2025	24,00	*	156,37	159,00	-2,63	51,49	47,58	3,91	3,50	2,90												0,49
19.10.2025	24,00	*	159,45	161,93	-2,48	48,83	45,29	3,54	3,30	2,70												0,45
20.10.2025	24,00	*	157,59	160,08	-2,49	48,89	45,36	3,53	3,20	2,60												0,44
21.10.2025	24,00	*	157,23	159,80	-2,57	48,79	45,29	3,50	3,40	2,80												0,44
22.10.2025	24,00	*	157,99	160,61	-2,62	48,84	45,31	3,53	3,30	2,70												0,44
Среднее	24,00		120,59	123,76	-3,17	39,35	37,68	1,67	3,60	2,62												0,24
Итого	672,00		3376,53	3465,39	-88,86																	6,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	41328,5	42037,90						118,22	4524,93
23.10.2025	44705	45504,00						124,81	4767,24

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м		
Период расчета по договору:	час			
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды	8,59 °C			
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	0 Гкал			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	6,61 Гкал			
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.			

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:29 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.10.25 15:03 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 4513b847-1850-4977-8c6c-763eb3caa6fb
Представитель теплоснабжающей организации