

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 38385.046.6
Строит.адрес: Строит.адрес:
Телефон: Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон: Телефон:
Узел учета: Код УУТЭ: 132583
Общий 132583
график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		06.09.2026		Режим (схема):				
Вычислитель: СРТ941.20 № 85380		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)		PC20-6		0,04	6	КТПТР-05		СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)		PC20-6		0,04	6	КТПТР-05		СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)		PC20-6		0,04	6	ТПТ-15-2						
Циркуляционный ГВС (M4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,092	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гвс =	0	Qгвс. =	0,04	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср =	0,0182	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	27,6	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гвс =	0	Gгвс. =	7,28	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2025	24,00		32,67	30,07	2,60	69,77	68,58	1,19	6,80	4,10	2,16		2,16	2,21		2,21		68,17		5,80		0,15
24.09.2025	24,00		33,51	30,42	3,09	70,13	69,02	1,11	6,80	4,10	2,64		2,64	2,69		2,69		68,40		5,80		0,18
Среднее	24,00		33,09	30,25	2,84	69,95	68,80	1,15	6,80	4,10	2,40		2,40	2,45		2,45		68,28		5,80		0,16
Итого	48,00		66,18	60,49	5,69						4,80		4,80	4,90		4,90						0,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.09.2025	21998,7	20591,60	1397,98		1432,60			685,72	17171,20
23.10.2025	23042,3	21546,50	1473,69		1509,96			720,50	17867,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: 9 °C
Корректировка на температуру холодной воды: 0,04 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 0,29 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 4,9 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А

Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Источник:

Договор: 38385.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Общий 132583

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		06.09.2026		Режим (схема):	
Вычислитель:	СПТ941.20 № 85380	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		PC20-6	0,04	6	КТПТР-05			СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (M2)		PC20-6	0,04	6	КТПТР-05			СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (M3)		PC20-6	0,04	6	ТПТ-15-2				
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,092	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0,04
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,0182
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	27,6	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	7,28 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025	24,00		33,99	31,09	2,90	69,10	55,10	14,00	6,30	3,90	2,46		2,46	2,52		2,52		67,24		5,80		0,64
26.09.2025	24,00		33,13	30,29	2,84	68,53	42,94	25,59	5,90	3,70	2,38		2,38	2,43		2,43		67,03		5,80		0,97
27.09.2025	24,00		33,02	30,19	2,83	69,79	43,91	25,88	5,90	3,70	2,39		2,39	2,44		2,44		68,21		5,80		0,98
28.09.2025	24,00		33,48	29,86	3,62	69,29	43,61	25,68	5,80	3,70	3,17		3,17	3,24		3,24		67,99		5,80		1,02
29.09.2025	24,00		32,17	29,53	2,64	68,23	42,58	25,65	5,90	3,80	2,23		2,23	2,27		2,27		66,88		5,80		0,94
30.09.2025	24,00		31,58	28,70	2,88	68,01	42,02	25,99	5,90	3,90	2,51		2,51	2,56		2,56		66,92		5,80		0,94
01.10.2025	24,00		32,50	29,61	2,89	70,24	43,30	26,94	6,00	3,90	2,53		2,53	2,59		2,59		68,85		5,80		1,00
02.10.2025	24,00		31,78	29,16	2,62	70,25	43,06	27,19	6,00	4,00	2,26		2,26	2,31		2,31		68,43		5,80		0,98
03.10.2025	24,00		32,79	29,81	2,98	69,86	43,02	26,84	6,30	4,10	2,60		2,60	2,66		2,66		68,43		5,80		1,01
04.10.2025	24,00		34,87	31,73	3,14	70,72	44,41	26,31	6,60	4,10	2,73		2,73	2,79		2,79		69,40		5,80		1,06
05.10.2025	24,00		36,50	33,40	3,10	71,74	45,92	25,82	6,80	4,10	2,65		2,65	2,71		2,71		70,29		5,80		1,09
06.10.2025	24,00		36,96	33,80	3,16	71,64	46,12	25,52	6,90	4,10	2,69		2,69	2,75		2,75		70,31		5,80		1,09
07.10.2025	24,00		37,38	34,16	3,22	71,69	46,84	24,85	6,90	4,10	2,75		2,75	2,81		2,81		70,32		5,80		1,08
08.10.2025	24,00		36,69	33,52	3,17	71,22	46,21	25,01	6,80	4,10	2,71		2,71	2,77		2,77		69,79		5,80		1,07
09.10.2025	24,00		36,45	33,62	2,83	71,32	46,30	25,02	6,90	4,10	2,36		2,36	2,41		2,41		69,77		5,80		1,04
10.10.2025	24,00		37,30	34,41	2,89	71,29	46,75	24,54	7,00	4,20	2,42		2,42	2,47		2,47		69,65		5,80		1,05
11.10.2025	24,00		37,07	33,72	3,35	70,54	45,81	24,73	6,90	4,20	2,88		2,88	2,94		2,94		69,22		5,80		1,07
12.10.2025	24,00		36,60	33,08	3,52	70,70	45,73	24,97	6,80	4,10	3,06		3,06	3,12		3,12		69,13		5,80		1,08
13.10.2025	24,00		37,52	34,31	3,21	70,56	45,61	24,95	7,00	4,10	2,74		2,74	2,80		2,80		69,23		5,80		1,08
14.10.2025	24,00		39,18	36,28	2,90	71,14	46,41	24,73	7,20	4,00	2,43		2,43	2,49		2,49		69,38		5,80		1,11
15.10.2025	24,00		39,33	36,39	2,94	71,38	46,61	24,77	7,20	4,00	2,46		2,46	2,52		2,52		69,63		5,80		1,11
16.10.2025	24,00		39,59	36,39	3,20	71,35	46,30	25,05	7,20	4,00	2,71		2,71	2,77		2,77		69,67		5,80		1,14
17.10.2025	24,00		38,77	35,59	3,18	70,92	46,05	24,87	7,10	4,10	2,69		2,69	2,75		2,75		69,57		5,80		1,11
18.10.2025	24,00		37,77	34,96	2,81	71,35	45,88	25,47	7,10	4,10	2,33		2,33	2,39		2,39		69,63		5,80		1,09
19.10.2025	24,00		37,72	34,40	3,32	70,83	44,76	26,07	7,00	4,10	2,87		2,87	2,93		2,93		69,60		5,80		1,13
20.10.2025	24,00		38,46	35,44	3,02	70,56	45,00	25,56	7,10	4,10	2,56		2,56	2,61		2,61		69,08		5,80		1,12
21.10.2025	24,00		39,21	35,94	3,27	71,23	45,80	25,43	7,20	4,10	2,79		2,79	2,85		2,85		69,62		5,80		1,15
22.10.2025	24,00		38,24	35,07	3,17	71,70	45,16	26,54	7,10	4,10	2,71		2,71	2,77		2,77		70,21		5,80		1,16
Среднее	24,00		36,07	33,02	3,06	70,54	45,40	25,14	6,67	4,02	2,61		2,61	2,67		2,67		69,05		5,80		1,05
Итого	672,00		1010,05	924,45	85,60						73,07		73,07	74,67		74,67						29,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.09.2025	21998,7	20591,60	1397,98		1432,60			685,72	17171,20
23.10.2025	23042,3	21546,50	1473,69		1509,96			720,50	17867,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"

Идентификатор: 4513b847-1850-4977-8c6с-763eb3саа6fb

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

/_____/

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,77 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.10.25 14:29 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 15:03 (MSK)