

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 217, лит. А	Договор:	38387.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132598
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;		
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131902	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-25	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1742	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 52,26	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	33,96	31,29	2,67	47,85	46,50	1,35	7,10	1,90												0,44
26.09.2025	24,00	*	62,40	58,03	4,37	69,03	51,93	17,10	9,70	3,60												1,30
27.09.2025	24,00		61,83	57,96	3,87	70,26	50,55	19,71	9,70	3,70												1,42
28.09.2025	24,00		61,02	57,47	3,55	69,67	48,62	21,05	9,70	3,70												1,46
29.09.2025	24,00		60,09	56,72	3,37	68,70	46,95	21,75	9,70	3,80												1,47
30.09.2025	24,00		57,99	54,91	3,08	68,42	44,90	23,52	9,70	3,80												1,51
01.10.2025	24,00		59,66	56,78	2,88	70,71	44,58	26,13	9,90	3,90												1,69
02.10.2025	24,00		58,47	55,79	2,68	70,68	43,49	27,19	9,80	3,90												1,71
03.10.2025	24,00		60,06	57,48	2,58	70,23	43,11	27,12	10,10	4,10												1,74
04.10.2025	24,00		63,56	60,92	2,64	71,19	44,31	26,88	10,40	4,10												1,83
05.10.2025	24,00		66,68	64,17	2,51	72,18	45,70	26,48	10,60	4,10												1,89
06.10.2025	24,00		67,37	64,76	2,61	72,09	45,20	26,89	10,70	4,10												1,94
07.10.2025	24,00		67,93	65,50	2,43	72,14	45,05	27,09	10,70	4,00												1,96
08.10.2025	24,00		66,52	64,12	2,40	71,61	44,67	26,94	10,60	4,10												1,91
09.10.2025	24,00		66,66	64,32	2,34	71,74	44,76	26,98	10,70	4,10												1,91
10.10.2025	24,00		68,15	65,62	2,53	71,73	45,23	26,50	10,80	4,10												1,93
11.10.2025	24,00		66,77	63,93	2,84	71,01	44,15	26,86	10,70	4,10												1,92
12.10.2025	24,00		65,37	62,60	2,77	71,08	43,70	27,38	10,60	4,10												1,92
13.10.2025	24,00		68,17	65,55	2,62	71,03	43,79	27,24	10,80	4,10												1,98
14.10.2025	24,00		71,71	69,26	2,45	71,64	44,54	27,10	11,00	4,00												2,06
15.10.2025	24,00		71,77	69,43	2,34	71,84	44,66	27,18	11,00	4,00												2,06
16.10.2025	24,00		71,64	69,35	2,29	71,77	44,72	27,05	11,00	4,00												2,05
17.10.2025	24,00		69,93	67,62	2,31	71,39	44,05	27,34	10,90	4,00												2,02
18.10.2025	24,00		68,50	66,20	2,30	71,80	43,82	27,98	10,90	4,10												2,02
19.10.2025	24,00		67,37	65,09	2,28	71,27	43,05	28,22	10,80	4,10												2,01
20.10.2025	24,00		69,39	67,18	2,21	71,07	43,40	27,67	10,90	4,10												2,02
21.10.2025	24,00		70,13	67,97	2,16	71,66	43,97	27,69	10,90	4,00												2,04
22.10.2025	24,00		68,40	66,28	2,12	72,22	43,51	28,71	10,90	4,10												2,06
Среднее	24,00		64,70	62,01	2,69	70,21	45,10	25,11	10,37	3,92												1,80
Итого	672,00		1811,50	1736,30	75,20																	50,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	106378	105686,00						3425,05	56839,50
23.10.2025	108190	107422,00						3475,33	57583,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	9 °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):	0 Гкал		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	50,27 Гкал		Идентификатор: 4513b847-1850-4977-8c6c-763eb3caa6fb
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		Представитель теплоснабжающей организации

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.10.25 14:29 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	28.10.25 15:03 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D