

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 229/7, лит. В**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7**
Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38389.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **132584**
график: **150/70**

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207152			расходомер:			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ-50-В1			КТСП-Н			ПДТВХ-1-02		
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ-50-В1			КТСП-Н			ПДТВХ-1-02		
Подающий ГВС (М3)			ПРЭМ-32-В1			ТСП-Н					
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,2874			Qвент.= 0			Qтех.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.= 0			Qгвс.= 0,231		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 86,22			Gвент.= 0			Gтех.гвс.ср.= 0		
						Gтех.гвс.= 0			Gгвс.= 0,105		
									42 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.09.2025		*																				
24.09.2025		*																				
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	19199,6	17108,70	2139,96		2192,52			686,40	3694,00
22.10.2025	21784,3	19406,80	2419,66		2478,10			784,68	4308,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48 час** **1,42 Гкал**
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **48 час** **21,4 куб.м**
Период расчета по договору: **час**
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **9 °C** **0,19 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **1,23 Гкал**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **21,4 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 229/7, лит. В
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 38389.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 132584
график: 150/70

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207152		расходомер:			Gmin=	Gmax=		Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)			ПРЭМ-50-B1		0,16		72		КТСП-Н	ПДТВХ-1-02	
Обратный трубопровод (M2)			ПРЭМ-50-B1		0,16		72		КТСП-Н	ПДТВХ-1-02	
Подающий ГВС (M3)			ПРЭМ-32-B1		0,067		30		ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,2874	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0	Qгвс.=	0,231
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,105
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	86,22	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	0	Gгвс.=	42 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025		*																				
26.09.2025	14,00	*	59,03	51,99	7,04	68,12	42,90	25,22	1,20	4,90	7,30		7,30	7,44		7,44		67,35				1,78
27.09.2025	24,00	*	105,60	94,95	10,65	68,71	43,88	24,83	1,20	4,90	10,33		10,33	10,54		10,54		68,17				3,08
28.09.2025	24,00	*	105,24	94,16	11,08	68,16	43,60	24,56	1,20	4,90	10,72		10,72	10,94		10,94		67,62				3,06
29.09.2025	24,00	*	104,88	94,74	10,14	67,23	42,41	24,82	1,30	4,90	9,89		9,89	10,08		10,08		66,84				3,02
30.09.2025	24,00	*	104,06	92,66	11,40	66,97	41,94	25,03	1,30	4,90	11,21		11,21	11,44		11,44		66,68				3,07
01.10.2025	24,00	*	105,99	95,18	10,81	69,11	43,21	25,90	1,30	4,90	10,60		10,60	10,82		10,82		68,66				3,20
02.10.2025	24,00	*	104,24	92,89	11,35	69,08	43,21	25,87	1,30	4,90	11,16		11,16	11,39		11,39		68,36				3,18
03.10.2025	24,00	*	89,99	79,29	10,70	68,39	41,34	27,05	1,30	4,90	10,37		10,37	10,58		10,58		68,17				2,87
04.10.2025	24,00	*	65,57	55,34	10,23	69,24	37,26	31,98	1,30	4,90	9,84		9,84	10,04		10,04		68,67				2,47
05.10.2025	24,00	*	89,18	78,45	10,73	70,45	41,80	28,65	1,20	4,90	10,63		10,63	10,86		10,86		69,85				2,99
06.10.2025	24,00	*	94,42	84,15	10,27	70,44	42,89	27,55	1,10	4,90	10,11		10,11	10,33		10,33		69,93				3,03
07.10.2025	24,00	*	98,99	88,43	10,56	70,59	44,24	26,35	1,10	4,90	10,55		10,55	10,79		10,79		69,94				3,06
08.10.2025	24,00	*	90,65	78,96	11,69	70,07	42,73	27,34	1,00	4,90	11,61		11,61	11,84		11,84		69,46				2,97
09.10.2025	24,00	*	93,49	82,01	11,48	70,18	43,52	26,66	1,00	4,90	11,40		11,40	11,68		11,68		69,64				2,98
10.10.2025	24,00	*	105,70	95,93	9,77	70,27	45,43	24,84	1,00	4,90	9,86		9,86	10,06		10,06		69,78				3,06
11.10.2025	24,00	*	97,32	84,99	12,33	69,49	43,34	26,15	1,00	4,90	12,40		12,40	12,64		12,64		69,02				3,07
12.10.2025	24,00	*	87,52	75,72	11,80	69,57	42,15	27,42	1,00	4,90	11,72		11,72	11,96		11,96		68,60				2,89
13.10.2025	24,00	*	29,68	26,81	2,87	68,66	39,36	29,30	1,20	4,90	2,78		2,78	2,85		2,85		68,44				0,98
14.10.2025	24,00	*	83,41	69,08	14,33	69,44	43,72	25,72	1,30	4,90	14,71		14,71	15,03		15,03		68,64				2,76
15.10.2025	24,00	*	127,90	115,56	12,34	70,47	45,81	24,66	1,10	4,90	11,78		11,78	12,03		12,03		69,79				3,70
16.10.2025	24,00	*	127,60	115,15	12,45	70,47	46,24	24,23	1,00	4,90	11,75		11,75	12,01		12,01		69,82				3,66
17.10.2025	24,00	*	124,46	112,34	12,12	70,08	45,75	24,33	1,00	4,90	11,44		11,44	11,67		11,67		69,64				3,57
18.10.2025	24,00	*	120,96	108,75	12,21	70,44	45,35	25,09	1,10	4,90	11,48		11,48	11,72		11,72		69,80				3,58
19.10.2025	24,00	*	116,99	104,42	12,57	69,91	44,10	25,81	1,10	4,90	11,80		11,80	12,05		12,05		69,55				3,56
20.10.2025	24,00	*	125,71	112,56	13,15	69,78	44,91	24,87	1,10	4,90	12,48		12,48	12,76		12,76		69,42				3,71
21.10.2025	24,00	*	126,16	113,68	12,48	70,34	45,58	24,76	1,10	4,90	11,78		11,78	12,03		12,03		69,71				3,68
22.10.2025																						
Среднее	23,62		101,03	89,83	11,20	69,45	43,33	26,12	1,15	4,90	10,93		10,93	11,16		11,16		68,91				3,09
Итого	614,00		2584,74	2298,19	286,55						279,70		279,70	285,58		285,58						78,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	19199,6	17108,70	2139,96		2192,52			686,40	3694,00
22.10.2025	21784,3	19406,80	2419,66		2478,10			784,68	4308,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

58 час7,47 Гкал

58 час26,9 куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

9 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

83,63 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

312,48 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
2,82 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Текзор"

Идентификатор: 4513b847-1850-4977-8c6c-763eb3caa6fb

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.10.25 14:29 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

28.10.25 15:03 (MSK)