

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 36952.046.6
Строит.адрес: Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 126837
график: 150/70

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема): ОП: A23-12; МП: A23-12;		
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 140159			расходомер:			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)			ЭРСВ-440ЛВ-32			Взлет ТПС			СДВ-И-2,5-1,6		
Обратный трубопровод (М2)			ЭРСВ-440ЛВ-32			Взлет ТПС			СДВ-И-2,5-1,6		
Подающий ГВС (М3)			ЭРСВ-440ЛВ-20			Взлет ТПС			СДВ-И-2,5-1,6		
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,279			Qтех.= 0			Qгвс.= 0,1155		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qвент.= 0			Qтех.гвс.ср 0			Qгвс.ср= 0,0525		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 83,7			Gтех.= 0			Gгвс.= 21 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.09.2025		*																				
24.09.2025		*																				
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	0	0,00	0,00		0,00			0,00	86,67
23.10.2025	598,6	551,66	50,11		51,22			20,32	818,67

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час 0,9 Гкал
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час 14,7 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9 °C 0,13 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 0,77 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 14,7 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А

Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 36952.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий Код УУТЭ: 126837

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):		ОП: A23-12; МП: A23-12;	
Вычислитель:		Взлет ТСРВ-026М № 140159		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440ЛВ-32		0,116		28,98		Взлет ТПС	
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440ЛВ-32		0,116		28,98		Взлет ТПС	
Подающий ГВС (М3)		ЭРСВ-440ЛВ-20		0,045		11,32		Взлёт ТПС	
Циркуляционный ГВС (М4)								СДВ-И-2,5-1,6	
Подпиточный трубопровод (Vп)								СДВ-И-2,5-1,6	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,279		Qвент. = 0		Qтех. = 0		Qтех.гв = 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qгвс.ср = 0,0525	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 83,7		Gвент. = 0		Gтех. = 0		Gтех.гв = 0	
								Gгвс.ср = 21	
								Gгвс.м =	