

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 1, лит. А
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 1, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 27080.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 78745

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1; МП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;	
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 102368	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,15	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qгвс.= 0,093
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	45	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gгвс.= 20,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.09.2025	24,00		65,10	58,73	6,37	67,78	67,57	0,21	7,80	4,90	5,51		5,51	5,61		5,61		67,39		5,80		0,37
24.09.2025	24,00	*	65,80	59,69	6,11	68,22	68,02	0,20	7,80	4,90	5,20		5,20	5,31		5,31		67,79		5,80		0,35
Среднее	24,00		65,45	59,21	6,24	68,00	67,79	0,21	7,80	4,90	5,36		5,36	5,46		5,46		67,59		5,80		0,36
Итого	48,00		130,90	118,42	12,48						10,71		10,71	10,92		10,92						0,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	1709,84	1541,30	157,68		160,98			22,44	637,00
23.10.2025	4084,41	3717,55	321,68		328,37			84,24	1381,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час

Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9 °C 0,1 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 0,62 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 10,92 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 1, лит. А	Договор:	27080.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	78745
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозерно"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;		
Вычислитель:	БКТ-7-04 № 102368	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,15	Qвент.=	0	Qтех.гв.=	0	Qгвс.= 0,093
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	45	Gвент.=	0	Gтех.гв.=	0	Gгвс.= 20,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025	24,00	*	68,26	62,01	6,25	67,39	67,21	0,18	7,80	4,90	5,31		5,31	5,41		5,41		66,89		5,80		0,44
26.09.2025	24,00	*	67,36	61,29	6,07	66,64	66,43	0,21	7,80	4,90	5,16		5,16	5,25		5,25		66,50		5,80		0,42
27.09.2025	24,00		67,88	61,07	6,81	67,93	67,73	0,20	7,80	4,90	5,91		5,91	6,05		6,05		67,58		5,80		0,48
28.09.2025	24,00		68,77	60,49	8,28	67,65	67,44	0,21	7,80	4,90	7,42		7,42	7,60		7,60		67,44		5,80		0,58
29.09.2025	24,00	*	69,88	63,64	6,24	66,60	54,29	12,31	7,80	4,90	5,90		5,90	6,03		6,03		66,49		5,80		1,23
30.09.2025	24,00	*	69,89	63,52	6,37	66,46	43,65	22,81	7,80	4,90	5,39		5,39	5,47		5,47		66,22		5,80		1,87
01.10.2025	24,00	*	71,59	64,75	6,84	68,69	45,31	23,38	7,80	4,90	5,68		5,68	5,81		5,81		68,35		5,80		1,99
02.10.2025	24,00		70,41	63,82	6,59	68,84	45,52	23,32	7,80	4,90	5,47		5,47	5,55		5,55		68,22		5,80		1,94
03.10.2025	24,00	*	72,42	66,66	5,76	68,43	45,96	22,47	7,80	4,90	4,61		4,61	4,71		4,71		68,07		5,80		1,89
04.10.2025	24,00	*	74,86	69,34	5,52	69,42	47,01	22,41	7,80	4,90	4,35		4,35	4,43		4,43		69,16		5,80		1,94
05.10.2025	24,00	*	77,85	71,40	6,45	70,51	48,35	22,16	7,80	4,90	5,27		5,27	5,40		5,40		70,15		5,80		2,04
06.10.2025	24,00	*	78,05	71,58	6,47	70,40	48,55	21,85	7,80	4,90	5,28		5,28	5,42		5,42		70,13		5,80		2,02
07.10.2025	24,00		77,95	71,75	6,20	70,47	48,92	21,55	7,80	4,90	5,04		5,04	5,16		5,16		70,04		5,80		1,99
08.10.2025	24,00	*	77,33	71,35	5,98	70,02	48,68	21,34	7,80	4,90	5,13		5,13	5,26		5,26		68,45		5,80		1,95
09.10.2025	24,00		78,89	73,08	5,81	70,10	49,12	20,98	7,80	4,90	4,70		4,70	4,80		4,80		69,63		5,80		1,94
10.10.2025	24,00		80,03	74,12	5,91	70,11	49,52	20,59	7,80	4,90	4,62		4,62	4,70		4,70		69,80		5,80		1,94
11.10.2025	24,00	*	79,47	73,23	6,24	69,37	48,80	20,57	7,80	4,90	5,09		5,09	5,19		5,19		69,13		5,80		1,94
12.10.2025	24,00		79,48	72,32	7,16	69,54	48,76	20,78	7,80	4,90	6,01		6,01	6,14		6,14		68,99		5,80		2,00
13.10.2025	24,00		81,90	75,14	6,76	69,40	48,87	20,53	7,80	4,90	5,53		5,53	5,64		5,64		69,16		5,80		2,02
14.10.2025	24,00		85,58	79,14	6,44	69,87	49,64	20,23	7,80	4,90	5,10		5,10	5,18		5,18		69,31		5,80		2,06
15.10.2025	24,00		85,37	79,31	6,06	70,13	49,77	20,36	7,80	4,90	4,71		4,71	4,77		4,77		69,63		5,80		2,04
16.10.2025	24,00		84,53	78,89	5,64	70,11	49,82	20,29	7,80	4,90	4,28		4,28	4,36		4,36		69,66		5,80		2,00
17.10.2025	24,00	*	84,92	78,36	6,56	69,64	49,33	20,31	7,80	4,90	5,19		5,19	5,28		5,28		69,44		5,80		2,05
18.10.2025	24,00		84,71	78,07	6,64	70,04	49,47	20,57	7,80	4,90	5,27		5,27	5,38		5,38		69,54		5,80		2,08
19.10.2025	24,00	*	85,13	77,64	7,49	69,52	48,88	20,64	7,80	4,90	6,05		6,05	6,19		6,19		69,35		5,80		2,13
20.10.2025	24,00		85,45	78,69	6,76	69,23	48,81	20,42	7,80	4,90	5,37		5,37	5,47		5,47		68,93		5,80		2,08
21.10.2025	24,00	*	85,47	78,79	6,68	69,93	49,27	20,66	7,80	4,90	5,30		5,30	5,43		5,43		69,47		5,80		2,10
22.10.2025	24,00		84,75	78,36	6,39	70,34	49,19	21,15	7,80	4,90	4,94		4,94	5,06		5,06		70,14		5,80		2,11
Среднее	24,00		77,79	71,35	6,44	69,17	51,22	17,95	7,80	4,90	5,29		5,29	5,40		5,40		68,78		5,80		1,76
Итого	672,00		2178,18	1997,81	180,37						148,08		148,08	151,14		151,14						49,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	1709,84	1541,30	157,68		160,98			22,44	637,00
23.10.2025	4084,41	3717,55	321,68		328,37			84,24	1381,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"

Идентификатор: 4513b847-1850-4977-8с6с-763eb3саа6fb

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1,62 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.10.25 14:29 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 15:03 (MSK)