

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Поляриков, д. 19, лит. Б

Адрес: Поляриков ул, д. 19, лит. Б

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 42327.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление 146902

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202641		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxb)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,321	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	97,519	Gвент.=	0	Gтех.=	0
						Gтех.гвс	0
						Gгвс.=	0
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,88	16,09	0,79	6,80	4,90												0,00
26.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,71	17,58	5,13	6,80	4,90												0,00
27.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,76	18,39	5,37	6,80	4,90												0,00
28.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,16	18,68	5,48	6,80	4,90												0,00
29.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,82	18,10	5,72	6,80	4,90												0,00
30.09.2025	24,00	*	15,42	17,89	-2,47	68,20	38,94	29,26	6,80	4,90												0,47
01.10.2025	24,00	*	30,93	33,23	-2,30	67,93	40,28	27,65	6,80	4,90												0,88
02.10.2025	24,00		132,13	132,13	0,00	68,55	43,18	25,37	6,80	4,90												3,35
03.10.2025	24,00		136,49	136,49	0,00	69,42	43,90	25,52	6,80	4,90												3,49
04.10.2025	24,00		183,36	183,36	0,00	69,49	48,12	21,37	6,80	4,90												3,92
05.10.2025	24,00		213,23	213,23	0,00	68,70	50,12	18,58	6,80	4,90												3,96
06.10.2025	24,00		221,86	221,86	0,00	70,29	52,11	18,18	6,80	4,90												4,04
07.10.2025	24,00		225,80	225,80	0,00	70,36	52,90	17,46	6,80	4,90												3,95
08.10.2025	24,00		223,47	223,47	0,00	70,17	52,84	17,33	6,80	4,90												3,88
09.10.2025	24,00		221,52	221,52	0,00	69,35	52,33	17,02	6,80	4,90												3,78
10.10.2025	24,00		220,31	220,31	0,00	69,41	52,41	17,00	6,80	4,90												3,75
11.10.2025	24,00		217,40	217,40	0,00	69,18	51,82	17,36	6,80	4,90												3,78
12.10.2025	24,00		211,87	211,87	0,00	68,96	51,23	17,73	6,80	4,90												3,76
13.10.2025	24,00		209,01	209,01	0,00	68,26	50,53	17,73	6,80	4,90												3,71
14.10.2025	24,00		200,38	200,38	0,00	68,65	50,00	18,65	6,80	4,90												3,74
15.10.2025	24,00		188,02	188,02	0,00	69,20	49,47	19,73	6,80	4,90												3,72
16.10.2025	24,00		194,20	194,20	0,00	69,86	50,23	19,63	6,80	4,90												3,82
17.10.2025	24,00		182,71	182,71	0,00	68,72	48,74	19,98	6,80	4,90												3,65
18.10.2025	24,00		180,31	180,31	0,00	68,77	48,38	20,39	6,80	4,90												3,68
19.10.2025	24,00		180,30	180,30	0,00	69,03	48,45	20,58	6,80	4,90												3,71
20.10.2025	24,00		188,81	188,81	0,00	69,08	48,99	20,09	6,80	4,90												3,80
21.10.2025	24,00		189,33	189,33	0,00	69,25	49,12	20,13	6,80	4,90												3,81
22.10.2025	24,00		182,92	182,92	0,00	68,43	47,89	20,54	6,80	4,90												3,76
Среднее	24,00		148,21	148,38	-0,17	60,74	43,24	17,49	6,80	4,90												2,87
Итого	672,00		4149,78	4154,55	-4,77																	80,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	0,2	0,56						0,00	588,00
23.10.2025	4149,98	4155,11						80,41	1332,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: 0 Гкал

Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 80,41 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 80,41 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ba198411-86b1-4812-8cdb-3d2d84bad88a

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.10.25 14:30 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 15:01 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D