

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л**
Адрес: **Седова ул, д. 120 ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32800.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Общий 105380**
Код УУТЭ:
график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2027		Режим (схема):	
Вычислитель:	СПТ942.04 № 8203	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (M2)		PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (M3)		PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Циркуляционный ГВС (M4)		PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,152	Qвент. =	0	Qтех.гвс=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	45,6	Gвент. =	0	Gтех.гвс=	0
						Gгвс. =	0,0606
						Qгвс.ср=	0,03
						Gгвс. =	12 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2025	24,00		41,30	37,91	3,39	66,88	61,48	5,40	4,90	3,60	13,84	10,57	3,27	14,12	10,69	3,43		66,44	49,01	4,70	3,60	0,40
24.09.2025	24,00		60,76	56,91	3,85	67,91	63,55	4,36	4,90	3,60	18,58	14,88	3,70	18,97	15,08	3,89		67,63	52,65	4,70	3,60	0,47
Среднее	24,00		51,03	47,41	3,62	67,39	62,52	4,88	4,90	3,60	16,21	12,73	3,49	16,54	12,88	3,66		67,03	50,83	4,70	3,60	0,43
Итого	48,00		102,06	94,82	7,24						32,42	25,45	6,97	33,09	25,77	7,32						0,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	44368,9	42200,70	13043,00	6666,42	13345,20	6768,12		1819,80	19235,50
23.10.2025	46248,9	43956,20	13602,50	7127,28	13916,60	7235,29		1878,41	19979,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **9 °C** **0,06** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0,81** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **7,32** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л
Адрес: Седова ул, д. 120 ИТП
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 32800.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЭ:
Общий 105380

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		15.06.2027		Режим (схема):		
Вычислитель:	СПТ942.04 № 8203	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)		PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)		PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)		PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60				
Циркуляционный ГВС (M4)		PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60				
Подпиточный трубопровод (Vп)										
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,152	Qвент. =	0	Qтех.гв=	0	Qгвс. =	0,0606	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,03	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	45,6	Gвент. =	0	Gтех.гв=	0	Gгвс. =	12	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																							
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
25.09.2025	24,00		59,52	54,34	5,18	66,84	54,69	12,15	4,90	3,50	18,59	15,26	3,33	18,97	15,46	3,51		66,56	52,27	4,70	3,60	0,99	
26.09.2025	24,00		60,02	55,31	4,71	66,21	45,33	20,88	4,90	3,60	18,21	14,59	3,62	18,57	14,77	3,80		65,96	51,82	4,70	3,60	1,47	
27.09.2025	24,00		61,92	57,26	4,66	67,58	47,11	20,47	5,00	3,60	18,75	15,04	3,71	19,15	15,25	3,90		67,33	53,65	4,70	3,60	1,49	
28.09.2025	24,00		61,09	56,03	5,06	67,21	46,93	20,28	4,90	3,60	18,71	14,56	4,15	19,09	14,76	4,33		66,96	52,99	4,70	3,60	1,48	
29.09.2025	24,00		59,50	54,48	5,02	65,95	45,20	20,75	5,00	3,70	17,83	14,27	3,56	18,18	14,45	3,73		65,70	51,74	4,70	3,70	1,46	
30.09.2025	24,00		56,63	52,71	3,92	65,55	43,28	22,27	5,00	3,80	16,51	13,51	3,00	16,84	13,68	3,16		65,31	50,85	4,70	3,80	1,43	
01.10.2025	24,00		57,18	53,36	3,82	67,78	44,18	23,60	5,10	3,80	16,61	13,69	2,92	16,96	13,87	3,09		67,52	52,45	4,80	3,90	1,52	
02.10.2025	24,00		55,84	51,27	4,57	67,90	43,93	23,97	5,00	3,90	16,50	12,82	3,68	16,85	12,99	3,86		67,61	52,15	4,70	3,90	1,54	
03.10.2025	24,00		55,94	51,87	4,07	67,47	43,51	23,96	5,30	4,10	16,38	13,15	3,23	16,72	13,32	3,40		67,19	51,87	5,00	4,10	1,52	
04.10.2025	24,00		59,05	55,15	3,90	68,40	44,46	23,94	5,50	4,20	17,14	14,13	3,01	17,51	14,32	3,19		68,15	53,04	5,20	4,20	1,59	
05.10.2025	24,00		62,20	58,39	3,81	69,59	46,25	23,34	5,60	4,20	17,96	15,04	2,92	18,36	15,25	3,11		69,34	54,87	5,30	4,20	1,63	
06.10.2025	24,00		63,19	59,91	3,28	69,51	46,86	22,65	5,70	4,20	18,00	15,58	2,42	18,39	15,80	2,59		69,27	55,26	5,40	4,20	1,59	
07.10.2025	24,00		64,64	60,88	3,76	69,63	47,51	22,12	5,70	4,10	18,60	15,69	2,91	19,01	15,92	3,09		69,39	55,64	5,40	4,20	1,61	
08.10.2025	24,00		62,86	59,34	3,52	69,11	46,83	22,28	5,70	4,20	18,03	15,34	2,69	18,43	15,56	2,87		68,87	55,04	5,30	4,20	1,56	
09.10.2025	24,00		63,12	59,35	3,77	69,24	46,89	22,35	5,70	4,20	18,18	15,25	2,93	18,58	15,47	3,11		68,99	55,08	5,40	4,20	1,59	
10.10.2025	24,00		64,21	61,09	3,12	69,28	47,29	21,99	5,80	4,20	18,19	15,91	2,28	18,59	16,14	2,45		69,04	55,51	5,50	4,20	1,56	
11.10.2025	24,00		63,74	59,02	4,72	68,48	46,02	22,46	5,70	4,20	18,72	14,85	3,87	19,12	15,06	4,06		68,25	54,25	5,30	4,20	1,65	
12.10.2025	24,00		62,21	57,73	4,48	68,65	45,80	22,85	5,60	4,20	18,20	14,56	3,64	18,59	14,76	3,83		68,37	53,95	5,30	4,20	1,63	
13.10.2025	24,00		64,21	60,22	3,99	68,47	46,06	22,41	5,80	4,20	18,55	15,41	3,14	18,94	15,62	3,32		68,22	54,22	5,40	4,20	1,62	
14.10.2025	24,00		67,54	63,91	3,63	69,15	47,01	22,14	5,90	4,10	19,33	16,52	2,81	19,75	16,76	2,99		68,89	55,32	5,50	4,20	1,67	
15.10.2025	24,00		67,42	63,71	3,71	69,34	47,21	22,13	5,90	4,20	19,34	16,42	2,92	19,76	16,66	3,10		69,08	55,46	5,50	4,20	1,67	
16.10.2025	24,00		67,40	63,62	3,78	69,36	47,14	22,22	5,90	4,10	19,34	16,35	2,99	19,77	16,59	3,18		69,10	55,47	5,50	4,10	1,68	
17.10.2025	24,00		65,58	61,48	4,10	68,77	46,25	22,52	5,80	4,20	19,02	15,67	3,35	19,43	15,89	3,54		68,53	54,48	5,40	4,20	1,66	
18.10.2025	24,00		64,25	60,92	3,33	69,15	46,10	23,05	5,80	4,20	18,35	15,72	2,63	18,75	15,94	2,81		68,86	54,63	5,40	4,20	1,63	
19.10.2025	24,00		63,75	59,42	4,33	68,61	45,21	23,40	5,70	4,20	18,63	15,02	3,61	19,03	15,22	3,81		68,35	53,82	5,40	4,20	1,69	
20.10.2025	24,00		65,28	61,65	3,63	68,39	45,70	22,69	5,80	4,20	18,71	15,81	2,90	19,11	16,03	3,08		68,14	54,08	5,50	4,20	1,65	
21.10.2025	24,00		66,26	62,46	3,80	69,09	46,51	22,58	5,90	4,20	19,06	15,98	3,08	19,48	16,21	3,27		68,84	54,81	5,50	4,20	1,67	
22.10.2025	24,00		64,67	60,38	4,29	69,49	45,59	23,90	5,80	4,20	18,65	15,55	3,10	19,06	15,77	3,29		69,25	54,52	5,40	4,20	1,74	
Среднее	24,00		62,47	58,40	4,07	68,36	46,24	22,12	5,51	4,04	18,22	15,06	3,16	18,61	15,27	3,34		68,11	53,90	5,19	4,05	1,57	
Итого	672,00		1749,22	1635,26	113,96						510,09	421,69	88,40	520,99	427,52	93,47						43,99	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	44368,9	42200,70	13043,00	6666,42	13345,20	6768,12		1819,80	19235,50
23.10.2025	46248,9	43956,20	13602,50	7127,28	13916,60	7235,29		1878,41	19979,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 42,96 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 93,47 м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
1,03 Гкал

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"
Идентификатор: 80494cc1-899f-4e84-99d8-c65cee43c2ab

Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D