

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 140, лит. Е			Договор:	32824.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 140, лит. Е			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	105382		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				15.07.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208254				расходомер:				Gmin=				Gmax=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ				0,1				45		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ				0,1				45		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ				0,067				30		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,307		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,2508			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0,114			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 92,1		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 45,6		Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 22.10.2025																						
Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.09.2025																						
24.09.2025																						
25.09.2025																						
26.09.2025																						
27.09.2025																						
28.09.2025																						
29.09.2025																						
30.09.2025																						
01.10.2025																						
02.10.2025																						
03.10.2025																						
04.10.2025																						
05.10.2025																						
06.10.2025																						
07.10.2025																						
08.10.2025																						
09.10.2025																						
10.10.2025																						
11.10.2025																						
12.10.2025																						
13.10.2025																						
14.10.2025																						
15.10.2025																						
16.10.2025																						
17.10.2025																						
18.10.2025																						
19.10.2025																						
20.10.2025																						
21.10.2025																						
22.10.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 104,63 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 475,71 м.куб.

720 час 108,82 Гкал
720 час 475,71 куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
4.19 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 80494cc1-899f-4e84-99d8-c65cee3c2ab
26.10.25 14:32 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
28.10.25 14:58 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D