

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш

Адрес: Седова ул, д. 146, лит. Ш

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 32806.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 105299

Код УУТЭ: 105299

Общий график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 205764		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,027	12	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)								
Подпиточный трубопровод (Vn)								
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,174	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. = 0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	52,2	Gвент. =	0	Gтех.гвс =	0	Gгвс. = 16,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.09.2025																						
24.09.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
11.10.2025	25,35	21,22	4,06		4,16			1,04	11,00
23.10.2025	757,07	652,87	103,31		105,30			30,21	299,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час 0,92 Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час 14,72 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9 °C 0,13 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 0,79 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 14,72 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш

Адрес: Седова ул, д. 146, лит. Ш

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник:

Договор: 32806.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 105299

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205764	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,174	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв = 0	Qгвс. = 0,0902	
Договорные нагрузки (ср. час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср = 0,041	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 52,2	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв = 0	Gгвс. = 16,4	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025																						
26.09.2025																						
27.09.2025																						
28.09.2025																						
29.09.2025																						
30.09.2025																						
01.10.2025																						
02.10.2025																						
03.10.2025																						
04.10.2025																						
05.10.2025																						
06.10.2025																						
07.10.2025																						
08.10.2025																						
09.10.2025																						
10.10.2025	11,00	*	25,35	21,22	4,13	69,48	45,49	23,99	6,80	4,90	4,06		4,06	4,16		4,16		63,38				0,80
11.10.2025	24,00	*	59,40	51,11	8,29	68,62	45,56	23,06	6,80	4,90	8,26		8,26	8,42		8,42		63,75				1,75
12.10.2025	24,00	*	59,25	49,25	10,00	68,82	45,08	23,74	6,80	4,90	9,90		9,90	10,08		10,08		64,06				1,86
13.10.2025	24,00	*	59,13	51,56	7,57	68,67	44,75	23,92	6,80	4,90	7,56		7,56	7,71		7,71		63,27				1,76
14.10.2025	24,00	*	61,89	54,47	7,42	69,36	45,72	23,64	6,80	4,90	7,36		7,36	7,47		7,47		63,01				1,80
15.10.2025	24,00		62,22	54,29	7,93	69,60	45,63	23,97	6,80	4,90	7,95		7,95	8,09		8,09		63,63				1,85
16.10.2025	24,00		61,67	54,65	7,02	69,59	45,40	24,19	6,80	4,90	6,85		6,85	6,98		6,98		63,30				1,81
17.10.2025	24,00		61,67	52,63	9,04	69,10	43,21	25,89	6,80	4,90	8,95		8,95	9,14		9,14		63,86				1,99
18.10.2025	24,00		59,55	52,07	7,48	69,46	42,59	26,87	6,80	4,90	7,36		7,36	7,50		7,50		63,21				1,92
19.10.2025	24,00	*	60,62	50,67	9,95	68,95	41,75	27,20	6,80	4,90	9,84		9,84	10,04		10,04		63,71				2,06
20.10.2025	24,00	*	62,14	53,30	8,84	68,73	42,39	26,34	6,80	4,90	8,77		8,77	8,93		8,93		63,51				2,01
21.10.2025	24,00		62,25	53,82	8,43	69,40	43,36	26,04	6,80	4,90	8,44		8,44	8,58		8,58		63,47				1,99
22.10.2025	24,00	*	61,93	53,83	8,10	69,81	42,49	27,32	6,80	4,90	8,01		8,01	8,20		8,20		66,67				2,04
Среднее	23,00		60,77	52,40	8,36	69,20	44,11	25,09	6,80	4,90	8,29		8,29	8,45		8,45		63,76				1,90
Итого	299,00		757,07	652,87	104,20						103,31		103,31	105,30		105,30						23,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
11.10.2025	25,35	21,22	4,06		4,16			1,04	11,00
23.10.2025	757,07	652,87	103,31		105,30			30,21	299,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

9 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

51,69 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

236,28 м.куб.

373 час

30,16 Гкал

373 час

130,98 куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"

Идентификатор: 80494cc1-899f-4e84-99d8-c65cee3c2ab

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

/ /

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2,11 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.10.25 14:32 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 14:58 (MSK)