

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 26, лит. А**
Адрес: **Седова ул, д. 26, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **38079.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ: **129518**

Отопление **129518**
график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131431	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,071	17,69	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-550(Л/Ф)	0,071	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,189	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 59,6842	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	60,26	59,59	0,67	41,71	31,59	10,12	5,20	2,40												1,06
26.09.2025	24,00		99,04	99,03	0,01	67,77	48,81	18,96	5,20	3,30												1,87
27.09.2025	24,00		99,49	99,49	0,00	66,47	48,83	17,64	5,20	3,20												1,76
28.09.2025	24,00		98,54	98,54	0,00	65,81	48,47	17,34	5,10	3,20												1,71
29.09.2025	24,00		102,05	102,05	0,00	65,81	48,57	17,24	5,20	3,10												1,76
30.09.2025	24,00		98,27	98,27	0,00	65,57	48,12	17,45	5,10	3,20												1,72
01.10.2025	24,00		91,87	91,87	0,00	65,31	47,15	18,16	4,90	3,30												1,67
02.10.2025	24,00		90,53	90,53	0,00	66,26	47,76	18,50	5,00	3,30												1,68
03.10.2025	24,00		90,29	90,29	0,00	65,75	47,32	18,43	5,00	3,40												1,66
04.10.2025	24,00		93,72	93,72	0,00	68,57	49,30	19,27	5,10	3,40												1,81
05.10.2025	24,00		94,22	94,22	0,00	67,74	49,32	18,42	5,20	3,40												1,74
06.10.2025	24,00		92,99	92,99	0,00	67,83	49,38	18,45	5,10	3,40												1,72
07.10.2025	24,00		100,12	100,12	0,00	67,07	49,93	17,14	5,30	3,30												1,71
08.10.2025	24,00		107,57	107,57	0,00	68,25	51,68	16,57	5,40	3,20												1,78
09.10.2025	24,00		108,01	108,01	0,00	66,19	50,90	15,29	5,50	3,20												1,65
10.10.2025	24,00		109,22	109,22	0,00	67,32	51,74	15,58	5,50	3,20												1,71
11.10.2025	24,00		110,02	110,02	0,00	66,88	51,51	15,37	5,60	3,20												1,70
12.10.2025	24,00		109,67	109,67	0,00	67,37	51,49	15,88	5,60	3,20												1,75
13.10.2025	24,00		109,64	109,64	0,00	67,73	51,49	16,24	5,60	3,20												1,78
14.10.2025	24,00		109,85	109,85	0,00	67,23	51,00	16,23	5,60	3,20												1,79
15.10.2025	24,00		109,95	109,95	0,00	67,22	50,85	16,37	5,60	3,20												1,80
16.10.2025	24,00		110,26	110,26	0,00	68,62	51,74	16,88	5,60	3,20												1,86
17.10.2025	24,00		109,60	109,60	0,00	68,01	51,00	17,01	5,60	3,20												1,87
18.10.2025	24,00		109,27	109,27	0,00	66,78	50,08	16,70	5,60	3,20												1,83
19.10.2025	24,00		109,08	109,08	0,00	67,58	50,45	17,13	5,60	3,20												1,87
20.10.2025	24,00		109,62	109,62	0,00	68,31	50,88	17,43	5,60	3,20												1,91
21.10.2025	24,00		109,52	109,44	0,08	68,57	51,22	17,35	5,60	3,20												1,91
22.10.2025	24,00		108,91	108,91	0,00	67,32	50,20	17,12	5,60	3,20												1,87
Среднее	24,00		101,84	101,81	0,03	66,25	49,31	16,94	5,36	3,21												1,75
Итого	672,00		2851,58	2850,82	0,76																	48,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	126342	121624,00						3277,22	57138,90
23.10.2025	129193	124475,00						3326,15	57882,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
Период расчета по договору: **час**
Период превышения t2:
Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0** Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **48,95** Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ba198411-86b1-4812-8cdb-3d2d84bad88a
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:30 (MSK)
28.10.25 15:01 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D