

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 28, лит. А	Договор:	37685.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Седова ул, д. 28, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	130708
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 2187	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (M2)	PC20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,3684	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	7,68	8,47	-0,79	63,48	38,54	24,94	5,20	2,70												0,16
26.09.2025	24,00		41,83	41,13	0,70	67,62	40,57	27,05	5,30	3,30												1,16
27.09.2025	24,00		41,92	41,31	0,61	66,46	41,04	25,42	5,20	3,20												1,09
28.09.2025	24,00		41,54	40,95	0,59	65,89	40,85	25,04	5,20	3,20												1,06
29.09.2025	24,00		42,92	42,32	0,60	65,64	40,55	25,09	5,20	3,10												1,10
30.09.2025	24,00		41,73	41,19	0,54	65,55	40,03	25,52	5,20	3,20												1,09
01.10.2025	24,00		38,80	38,33	0,47	65,17	38,81	26,36	5,00	3,30												1,04
02.10.2025	24,00		38,26	37,77	0,49	66,15	39,01	27,14	5,00	3,30												1,06
03.10.2025	24,00		38,08	37,61	0,47	65,62	38,69	26,93	5,00	3,40												1,04
04.10.2025	24,00		39,56	39,06	0,50	68,36	40,17	28,19	5,20	3,40												1,14
05.10.2025	24,00		39,74	39,26	0,48	67,71	40,54	27,17	5,20	3,40												1,10
06.10.2025	24,00		39,23	38,76	0,47	67,71	40,63	27,08	5,20	3,40												1,08
07.10.2025	24,00		41,93	41,46	0,47	67,00	41,54	25,46	5,30	3,30												1,09
08.10.2025	24,00		45,20	44,72	0,48	68,11	43,04	25,07	5,50	3,20												1,15
09.10.2025	24,00		45,38	44,94	0,44	66,18	42,66	23,52	5,50	3,20												1,09
10.10.2025	24,00		45,84	45,38	0,46	67,14	43,04	24,10	5,60	3,20												1,13
11.10.2025	24,00		46,20	45,74	0,46	66,79	42,95	23,84	5,70	3,20												1,12
12.10.2025	24,00		46,06	45,60	0,46	67,28	42,85	24,43	5,70	3,20												1,15
13.10.2025	24,00		46,06	45,58	0,48	67,54	42,60	24,94	5,60	3,20												1,17
14.10.2025	24,00		46,18	45,70	0,48	67,12	42,34	24,78	5,60	3,20												1,17
15.10.2025	24,00		46,18	45,69	0,49	67,09	42,18	24,91	5,60	3,20												1,17
16.10.2025	24,00		46,37	45,86	0,51	68,48	42,91	25,57	5,70	3,20												1,21
17.10.2025	24,00		46,06	45,58	0,48	67,81	42,15	25,66	5,60	3,20												1,20
18.10.2025	24,00		45,92	45,47	0,45	66,68	41,59	25,09	5,60	3,20												1,17
19.10.2025	24,00		45,82	45,36	0,46	67,46	41,83	25,63	5,60	3,20												1,19
20.10.2025	24,00		46,06	45,59	0,47	68,16	42,24	25,92	5,60	3,20												1,21
21.10.2025	24,00		46,03	45,57	0,46	68,45	42,53	25,92	5,60	3,20												1,21
22.10.2025	24,00		45,70	45,30	0,40	67,16	41,46	25,70	5,60	3,20												1,19
Среднее	24,00		42,22	41,77	0,45	66,92	41,33	25,59	5,40	3,22												1,10
Итого	672,00		1182,28	1169,70	12,58																	30,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	9891,22	9830,17						293,27	5729,12
23.10.2025	11085,3	11012,90						324,26	6386,57

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Итог к расчету на температуру холодной воды	10,95 °C		
Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	30,74 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:30 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
28.10.25 15:01 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: ba198411-86b1-4812-8cdb-3d2d84bad88a
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"