

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б
Адрес: Седова ул, д. 72, лит. В
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33093.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: 106226
Общий Код УУТЭ: 106226
график: 149/70

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: СПТ943.1 № 14866			расходомер:			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ-50-В1			КТПТР-05					
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ-50-В1			КТПТР-05					
Подающий ГВС (М3)			ПРЭМ-32-В1			ТПТ-15-2					
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,587			Qтех.гв.= 0			Qгвс.= 0,5016		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qвент.= 0			Qтех.гвс.ср= 0			Qгвс.ср= 0,228		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 178,329			Gтех.гв.= 0			Gгвс.= 91,2 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.09.2025																						
24.09.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час 1,96 Гкал
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час 29,98 куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,86 °C 0,26 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,7 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 29,98 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

