

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А	Договор:	33095.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Седова ул, д. 73	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	106228
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТТ-941.11 № 24694	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3938	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,635	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	31,00	31,18	-0,18	62,30	32,99	29,31														0,90
26.09.2025	24,00		69,10	69,24	-0,14	65,39	36,27	29,12														2,01
27.09.2025	24,00	*	62,86	62,94	-0,08	59,62	34,16	25,46														1,60
28.09.2025	24,00		51,07	50,76	0,31	62,04	33,56	28,48														1,47
29.09.2025	24,00		60,28	59,92	0,36	63,63	35,29	28,34														1,72
30.09.2025	24,00		83,48	83,09	0,39	64,81	38,82	25,99														2,19
01.10.2025	24,00		78,25	77,76	0,49	66,75	38,82	27,93														2,21
02.10.2025	24,00		81,05	80,48	0,57	62,55	37,45	25,10														2,06
03.10.2025	24,00		72,53	71,99	0,54	66,22	37,69	28,53														2,09
04.10.2025	24,00		85,30	84,74	0,56	66,51	39,59	26,92														2,32
05.10.2025	24,00		83,68	83,20	0,48	67,67	39,56	28,11														2,37
06.10.2025	24,00		63,06	62,76	0,30	65,53	36,50	29,03														1,84
07.10.2025	24,00		49,97	49,75	0,22	66,52	34,62	31,90														1,60
08.10.2025	24,00		43,58	43,45	0,13	66,02	33,81	32,21														1,41
09.10.2025	24,00		49,22	49,14	0,08	66,35	35,24	31,11														1,54
10.10.2025	24,00	*	53,27	53,14	0,13	66,05	35,73	30,32														1,62
11.10.2025	24,00		50,47	50,34	0,13	65,68	34,80	30,88														1,56
12.10.2025	24,00		63,85	63,66	0,19	66,45	36,60	29,85														1,91
13.10.2025	24,00		74,76	74,52	0,24	66,66	37,91	28,75														2,16
14.10.2025	24,00		87,31	87,06	0,25	66,40	39,23	27,17														2,38
15.10.2025	24,00		86,99	86,62	0,37	66,69	39,23	27,46														2,41
16.10.2025	24,00		84,16	83,77	0,39	67,20	39,08	28,12														2,38
17.10.2025	24,00		72,12	71,76	0,36	67,37	37,67	29,70														2,16
18.10.2025	24,00		96,77	96,51	0,26	67,08	40,40	26,68														2,60
19.10.2025	24,00		111,99	111,41	0,58	67,14	42,10	25,04														2,83
20.10.2025	24,00		119,33	118,69	0,64	67,58	43,10	24,48														2,95
21.10.2025	24,00		103,57	103,08	0,49	67,36	41,89	25,47														2,66
22.10.2025	24,00		94,98	94,64	0,34	67,49	40,46	27,03														2,58
Среднее	24,00		73,71	73,41	0,30	65,75	37,59	28,16														2,05
Итого	672,00		2064,00	2055,60	8,40																	57,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	73346,9	73377,10						3009,67	26768,10
23.10.2025	75410,9	75432,70						3067,22	27512,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	8,86 °C		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	57,53 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.10.25 14:30 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	28.10.25 15:01 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D