

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 76, лит. В
Адрес: Седова ул, д. 76, лит. В
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 38013.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 132585
график: 149/70

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208187			расходомер:			Термопреобр.:			Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ-40-В1			КТСП-Н					
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ-40-В1			КТСП-Н					
Подающий ГВС (М3)			ПРЭМ-32-В1			ТСП-Н					
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,343			Qтех.гв.= 0			Qгвс.= 0,2618		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qвент.= 0			Qтех.гвс.ср= 0			Qгвс.ср= 0,119		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 104,203			Gтех.гв.= 0			Gгвс.= 47,6 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.09.2025																						
24.09.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час 1,54 Гкал
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час 22,88 куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,86 °C 0,2 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,34 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 22,88 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 76, лит. В

Адрес: Седова ул, д. 76, лит. В

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Источник:

Договор: 38013.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Код УУТЭ: 132585

Общий график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208187		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	$Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето:	$Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,343	Qвент.=	0	Qтех.гв.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	104,203	Gвент.=	0	Gтех.гв.=	0
						Gгвс.=	47,6
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025																						
26.09.2025																						
27.09.2025																						
28.09.2025																						
29.09.2025																						
30.09.2025																						
01.10.2025																						
02.10.2025																						
03.10.2025																						
04.10.2025																						
05.10.2025																						
06.10.2025																						
07.10.2025																						
08.10.2025																						
09.10.2025																						
10.10.2025																						
11.10.2025																						
12.10.2025																						
13.10.2025																						
14.10.2025																						
15.10.2025																						
16.10.2025																						
17.10.2025																						
18.10.2025																						
19.10.2025																						
20.10.2025																						
21.10.2025																						
22.10.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,86 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 107,14 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 376,32 м.куб.

672 час 111,16 Гкал
672 час 376,32 куб.м
час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Оператор ЭДО ООО "Компания "Текзор"
Идентификатор: ba198411-86b1-4812-8cdb-3d2d84bad88a
Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
4,02 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:30 (MSK)
28.10.25 15:01 (MSK)