

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 80, лит. А**
Адрес: **Седова ул, д. 80, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **42325.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **146897**
график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2028		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 205566	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,16	72	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,16	72	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,3847	Qвент. =	0	Qтех.гв=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	116,871	Gвент. =	0	Gтех.гв=	0
						Gгвс. =	40,52
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2025	24,00	*	138,91	125,45	13,46	70,33	70,14	0,19	6,80	4,90	11,48		11,48	11,74		11,74		69,84				0,80
24.09.2025	24,00	*	139,31	127,22	12,09	70,76	70,56	0,20	6,80	4,90	10,15		10,15	10,39		10,39		70,25				0,71
Среднее	24,00		139,11	126,34	12,78	70,55	70,35	0,20	6,80	4,90	10,82		10,82	11,07		11,07		70,05				0,75
Итого	48,00		278,22	252,67	25,55						21,63		21,63	22,13		22,13						1,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.09.2025	39784,6	34380,10	3597,16		4566,25			1627,24	7157,00
23.10.2025	44170,3	38353,80	3919,35		4895,38			1776,96	7853,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **8,86 °C** **0,19** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **1,32** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **22,13** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 80, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 80, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 42325.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Общий 146897

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		16.07.2028		Режим (схема):	
Вычислитель:	БКТ-7-04 № 205566	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,16	72	КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,16	72	КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,3847	Qвент. =	0	Qтех.гв=	0	Qгвс. =	0,3207
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,1013
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	116,871	Gвент. =	0	Gтех.гв=	0	Gгвс. =	40,52
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																							
Учет отопление (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
25.09.2025	24,00	*	140,78	125,58	15,20	69,72	59,12	10,60	6,80	4,90	11,45		11,45	11,70		11,70		69,21				2,40	
26.09.2025	24,00	*	118,80	105,39	13,41	63,23	39,26	23,97	6,80	4,90	10,81		10,81	11,02		11,02		62,56				3,37	
27.09.2025	24,00	*	118,56	106,01	12,55	66,38	39,45	26,93	6,80	4,90	10,26		10,26	10,46		10,46		66,27				3,69	
28.09.2025	24,00		115,09	102,64	12,45	66,88	38,96	27,92	6,80	4,90	10,26		10,26	10,48		10,48		66,60				3,70	
29.09.2025	24,00		110,03	96,24	13,79	67,41	37,17	30,24	6,80	4,90	11,71		11,71	11,96		11,96		67,19				3,84	
30.09.2025	24,00	*	105,93	92,14	13,79	69,59	37,75	31,84	6,80	4,90	11,75		11,75	12,00		12,00		69,30				3,90	
01.10.2025	24,00		112,15	98,44	13,71	65,35	37,17	28,18	6,80	4,90	11,74		11,74	11,96		11,96		64,43				3,67	
02.10.2025	24,00		123,98	110,57	13,41	69,14	39,37	29,77	6,80	4,90	11,06		11,06	11,30		11,30		68,65				4,22	
03.10.2025	24,00		127,11	113,58	13,53	69,96	39,34	30,62	6,80	4,90	11,14		11,14	11,39		11,39		69,08				4,42	
04.10.2025	24,00		160,75	147,95	12,80	69,96	43,15	26,81	6,80	4,90	9,62		9,62	9,86		9,86		69,55				4,86	
05.10.2025	24,00		176,36	162,38	13,98	69,16	44,46	24,70	6,80	4,90	10,53		10,53	10,75		10,75		69,05				4,98	
06.10.2025	24,00	*	181,83	166,42	15,41	70,74	45,86	24,88	6,80	4,90	11,71		11,71	11,97		11,97		70,35				5,23	
07.10.2025	24,00	*	182,41	167,98	14,43	70,79	46,24	24,55	6,80	4,90	10,74		10,74	11,00		11,00		70,37				5,15	
08.10.2025	24,00	*	179,88	165,66	14,22	70,61	46,26	24,35	6,80	4,90	10,60		10,60	10,82		10,82		70,12				5,04	
09.10.2025	24,00	*	178,80	164,26	14,54	69,76	45,92	23,84	6,80	4,90	11,03		11,03	11,28		11,28		69,29				4,93	
10.10.2025	24,00		176,84	162,36	14,48	69,85	45,79	24,06	6,80	4,90	10,88		10,88	11,13		11,13		69,49				4,92	
11.10.2025	24,00	*	174,35	160,90	13,45	69,60	45,54	24,06	6,80	4,90	9,89		9,89	10,09		10,09		69,07				4,81	
12.10.2025	24,00	*	173,43	158,24	15,19	69,39	44,98	24,41	6,80	4,90	11,65		11,65	11,90		11,90		69,02				4,92	
13.10.2025	24,00	*	173,15	158,12	15,03	68,67	44,38	24,29	6,80	4,90	11,48		11,48	11,72		11,72		68,20				4,88	
14.10.2025	24,00		167,19	151,60	15,59	69,10	43,69	25,41	6,80	4,90	12,08		12,08	12,34		12,34		68,77				4,93	
15.10.2025	24,00		158,14	142,35	15,79	69,67	42,89	26,78	6,80	4,90	12,38		12,38	12,65		12,65		69,25				4,91	
16.10.2025	24,00		158,62	144,59	14,03	70,34	43,47	26,87	6,80	4,90	10,57		10,57	10,80		10,80		69,84				4,88	
17.10.2025	24,00		154,19	139,55	14,64	69,17	42,52	26,65	6,80	4,90	11,24		11,24	11,49		11,49		68,65				4,73	
18.10.2025	24,00	*	152,28	138,46	13,82	69,25	42,04	27,21	6,80	4,90	10,50		10,50	10,69		10,69		68,89				4,73	
19.10.2025	24,00	*	152,92	138,48	14,44	69,52	42,05	27,47	6,80	4,90	11,04		11,04	11,28		11,28		69,12				4,81	
20.10.2025	24,00		158,41	143,08	15,33	69,55	42,35	27,20	6,80	4,90	11,87		11,87	12,14		12,14		69,14				4,96	
21.10.2025	24,00		158,94	143,32	15,62	69,71	42,67	27,04	6,80	4,90	12,19		12,19	12,43		12,43		69,26				4,96	
22.10.2025	24,00		155,45	140,13	15,32	68,90	41,72	27,18	6,80	4,90	11,86		11,86	12,13		12,13		68,44				4,86	
Среднее	24,00		151,66	137,37	14,28	68,98	42,98	25,99	6,80	4,90	11,14		11,14	11,38		11,38		68,54				4,52	
Итого	672,00		4246,37	3846,42	399,95						312,04		312,04	318,74		318,74						126,70	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.09.2025	39784,6	34380,10	3597,16		4566,25			1627,24	7157,00
23.10.2025	44170,3	38353,80	3919,35		4895,38			1776,96	7853,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Текзор"

Идентификатор: ba198411-86b1-4812-8cdb-3d2d84bad88a

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

3,54 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.10.25 14:30 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 15:01 (MSK)