

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9902.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23515**
график: **150/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2028		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207135	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vn)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,23	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0,099	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0,045	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 69	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 18	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.09.2025		*																				
24.09.2025		*																				
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	17200,7	14489,30	2475,46		3328,03			780,53	6621,00
23.10.2025	18743,1	15755,00	2715,09		3616,62			850,47	7256,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48 час 1,18 Гкал**
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **48 час 18,76 куб.м**
Период расчета по договору: **час**
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **9 °C 0,17 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **1,01 Гкал**
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **18,76 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9902.038.1**
Строит. адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **Общий 23515**
Код УУТЭ:
график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207135	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hхв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0
				Gгвс.= 18 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025		*																				
26.09.2025	11,00	*	5,61	0,26	5,35	58,36	59,68	-1,32	6,80	4,90	5,45		5,45	10,30		10,30		57,61				0,31
27.09.2025	24,00	*	10,85	0,00	10,85	56,87	17,38	39,49	6,80	4,90	10,62		10,62	10,80		10,80		56,51				0,62
28.09.2025	24,00	*	11,00	0,00	11,00	57,01	16,81	40,20	6,80	4,90	10,82		10,82	10,99		10,99		56,57				0,63
29.09.2025	24,00	*	25,82	10,60	15,22	62,99	41,44	21,55	6,80	4,90	10,62		10,62	10,77		10,77		58,35				1,19
30.09.2025	24,00	*	58,49	48,92	9,57	64,62	40,67	23,95	6,80	4,90	8,21		8,21	8,40		8,40		64,66				1,79
01.10.2025	24,00		60,23	49,02	11,21	66,88	40,10	26,78	6,80	4,90	9,28		9,28	9,48		9,48		66,80				2,07
02.10.2025	24,00		58,34	48,32	10,02	66,99	37,61	29,38	6,80	4,90	8,86		8,86	9,04		9,04		66,75				2,09
03.10.2025	24,00	*	59,33	49,71	9,62	66,87	37,62	29,25	6,80	4,90	8,37		8,37	8,56		8,56		66,88				2,10
04.10.2025	24,00	*	61,39	51,98	9,41	67,85	38,52	29,33	6,80	4,90	8,08		8,08	8,25		8,25		67,88				2,16
05.10.2025	24,00		66,84	54,05	12,79	69,07	40,01	29,06	6,80	4,90	11,31		11,31	11,55		11,55		69,07				2,46
06.10.2025	24,00		65,98	54,68	11,30	69,04	40,80	28,24	6,80	4,90	9,85		9,85	10,10		10,10		68,96				2,32
07.10.2025	24,00		64,85	55,07	9,78	69,09	41,19	27,90	6,80	4,90	8,40		8,40	8,60		8,60		68,91				2,21
08.10.2025	24,00	*	63,31	53,94	9,37	68,57	40,59	27,98	6,80	4,90	8,04		8,04	8,21		8,21		68,42				2,16
09.10.2025	24,00	*	63,35	54,15	9,20	68,70	40,67	28,03	6,80	4,90	7,87		7,87	8,05		8,05		68,55				2,15
10.10.2025	24,00	*	65,02	55,28	9,74	68,77	41,14	27,63	6,80	4,90	8,38		8,38	8,59		8,59		68,67				2,20
11.10.2025	24,00	*	65,30	54,18	11,12	68,04	40,29	27,75	6,80	4,90	9,77		9,77	9,96		9,96		67,86				2,26
12.10.2025	24,00	*	63,08	53,11	9,97	68,06	39,80	28,26	6,80	4,90	8,71		8,71	8,88		8,88		67,63				2,18
13.10.2025	24,00		65,79	55,42	10,37	68,09	40,06	28,03	6,80	4,90	8,93		8,93	9,13		9,13		68,18				2,26
14.10.2025	24,00	*	68,48	58,56	9,92	68,75	40,88	27,87	6,80	4,90	8,46		8,46	8,65		8,65		68,48				2,31
15.10.2025	24,00	*	67,91	58,62	9,29	68,90	41,03	27,87	6,80	4,90	7,89		7,89	8,08		8,08		68,46				2,28
16.10.2025	24,00	*	67,95	58,54	9,41	68,89	41,29	27,60	6,80	4,90	7,99		7,99	8,17		8,17		68,48				2,26
17.10.2025	24,00		67,20	57,17	10,03	68,44	40,28	28,16	6,80	4,90	8,61		8,61	8,80		8,80		68,36				2,30
18.10.2025	24,00		65,91	56,57	9,34	68,69	39,79	28,90	6,80	4,90	7,93		7,93	8,10		8,10		68,31				2,28
19.10.2025	24,00	*	67,39	55,77	11,62	68,24	39,19	29,05	6,80	4,90	10,24		10,24	10,46		10,46		68,23				2,41
20.10.2025	24,00		67,72	57,31	10,41	68,07	39,66	28,41	6,80	4,90	8,93		8,93	9,15		9,15		67,86				2,34
21.10.2025	24,00		68,63	57,77	10,86	68,68	40,41	28,27	6,80	4,90	9,44		9,44	9,63		9,63		68,34				2,38
22.10.2025	24,00	*	66,69	56,76	9,93	69,07	39,95	29,12	6,80	4,90	8,57		8,57	8,73		8,73		69,05				2,34
Среднее	23,52		58,30	47,84	10,46	66,80	39,14	27,66	6,80	4,90	9,06		9,06	9,43		9,43		66,44				2,04
Итого	635,00		1542,46	1265,76	276,70						239,63		239,63	249,43		249,43						54,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	17200,7	14489,30	2475,46		3328,03			780,53	6621,00
23.10.2025	18743,1	15755,00	2715,09		3616,62			850,47	7256,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

37 час

37 час

час

3,19 Гкал

14,18 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Текзор"

Идентификатор: 80494cc1-899f-4e84-99d8-c65cee3c2ab

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2,64 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:32 (MSK)

28.10.25 15:01 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D