

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 23, лит. А			Договор:	36978.046.6			Телефон:				Узел учета:	Отопление		
Адрес:	Цимбалина ул, д. 23, лит. А ИТП2			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	125317		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 130/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2027				Режим (схема):			
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208363				расходомер: Gmin= Gmax=				Термопреобр.: Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-D 0,2 30				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-D 0,2 30				КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)															
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,2501 Qвент.= 0				Qтех.= 0 Qтех.гв.= 0				Qгвс.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 100,04 Gвент.= 0				Gтех.= 0 Gтех.гв.= 0				Gгвс.= 0 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*							0,00	0,00												0,00
26.09.2025	24,00	*							0,00	0,00												0,00
27.09.2025	24,00	*							0,00	0,00												0,00
28.09.2025	24,00	*							0,00	0,00												0,00
29.09.2025	24,00	*							0,00	0,00												0,00
30.09.2025		*																				
01.10.2025		*																				
02.10.2025		*																				
03.10.2025		*																				
04.10.2025		*																				
05.10.2025		*																				
06.10.2025		*																				
07.10.2025		*																				
08.10.2025		*																				
09.10.2025		*																				
10.10.2025		*																				
11.10.2025		*																				
12.10.2025		*																				
13.10.2025		*																				
14.10.2025		*																				
15.10.2025		*																				
16.10.2025		*																				
17.10.2025		*																				
18.10.2025	24,00		162,82	162,82	0,00	55,56	43,95	11,61	6,80	4,90												1,89
19.10.2025	24,00	*	162,30	161,76	0,54	57,35	46,23	11,12	6,80	4,90												1,84
20.10.2025	24,00		162,26	162,26	0,00	54,76	43,09	11,67	6,80	4,90												1,90
21.10.2025	24,00		162,34	162,34	0,00	55,19	43,32	11,87	6,80	4,90												1,93
22.10.2025	24,00		162,36	162,36	0,00	54,40	42,61	11,79	6,80	4,90												1,92
Среднее	24,00		81,21	81,15	0,05	55,45	43,84	11,61	3,40	2,45												0,95
Итого	240,00		812,08	811,54	0,54																	9,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	72571,7	73762,80						1153,05	17484,00
23.10.2025	75221,9	75141,40						1239,21	17688,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

432 час 34,71 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

432 час 0 куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 8,59 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 44,19 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:32 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

28.10.25 14:58 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 80494cc1-899f-4e84-99d8-c65ceea3c2ab

Представитель теплоснабжающей организации