

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М
Адрес: Шелгунова ул, д. 24, лит. М
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 28548.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 83441
график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2027		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ 943.1 № 6100		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1		0,067	30	Преобр.давления:	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1		0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D		0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,164	Qвент. =	0	Qтех.гвс=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	49,2	Gвент. =	0	Gтех.гвс=	0
						Gгвс.ср=	0,1276
						Gгвс.ср=	0,058
						Gгвс.ср=	23,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2025 по 24.09.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.09.2025	24,00	*	110,58	105,72	4,86	70,15	65,03	5,12	7,80	2,90	4,86		4,86	4,97		4,97		70,00				0,89
24.09.2025	24,00	*	111,56	106,86	4,70	70,56	65,25	5,31	7,80	2,90	4,71		4,71	4,81		4,81		70,00				0,91
Среднее	24,00		111,07	106,29	4,78	70,36	65,14	5,21	7,80	2,90	4,79		4,79	4,89		4,89		70,00				0,90
Итого	48,00		222,14	212,58	9,56						9,57		9,57	9,78		9,78						1,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.09.2025	92159,3	88781,40	3377,92		3454,43			1853,05	19307,10
21.10.2025	95413,9	91901,10	3512,72		3592,29			1919,95	19955,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9 °C 0,09 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,71 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 9,78 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М

Адрес: Шелгунова ул, д. 24, лит. М

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 28548.046.6

Строит.адрес: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УУТЭ: 83441

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		15.06.2027		Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 6100	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05						
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05						
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2						
Циркуляционный ГВС (М4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот.=	0,164	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0	Qгвс.=	0,1276
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	49,2	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	0	Gгвс.=	23,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
25.09.2025	24,00	*	114,23	109,81	4,42	69,47	64,40	5,07	7,80	2,90	4,42		4,42	4,52		4,52		70,00				0,88
26.09.2025	24,00	*	111,94	107,56	4,38	68,81	63,72	5,09	7,80	2,90	4,38		4,38	4,48		4,48		70,00				0,86
27.09.2025	24,00	*	113,93	108,95	4,98	70,01	64,93	5,08	7,80	2,90	4,99		4,99	5,10		5,10		70,00				0,91
28.09.2025	24,00	*	113,67	107,60	6,07	69,56	64,50	5,06	7,80	2,90	6,07		6,07	6,21		6,21		70,00				0,98
29.09.2025	24,00	*	112,91	107,85	5,06	68,37	63,26	5,11	7,80	2,90	5,06		5,06	5,17		5,17		70,00				0,91
30.09.2025	24,00	*	110,52	105,07	5,45	68,16	58,97	9,19	7,80	2,90	5,45		5,45	5,57		5,57		70,00				1,35
01.10.2025	24,00	*	112,72	107,62	5,10	70,40	51,25	19,15	7,80	2,90	5,10		5,10	5,22		5,22		70,00				2,43
02.10.2025	24,00	*	111,28	105,39	5,89	70,49	51,71	18,78	7,80	2,90	5,89		5,89	6,02		6,02		70,00				2,41
03.10.2025	24,00	*	113,28	108,15	5,13	70,00	51,60	18,40	7,80	2,90	5,13		5,13	5,25		5,25		70,00				2,36
04.10.2025	24,00	*	118,52	113,36	5,16	70,90	52,67	18,23	7,80	2,90	5,16		5,16	5,28		5,28		70,00				2,44
05.10.2025	24,00	*	123,37	117,07	6,30	71,97	54,11	17,86	7,80	2,90	6,30		6,30	6,45		6,45		70,00				2,56
06.10.2025	24,00	*	123,45	118,74	4,71	71,85	54,43	17,42	7,80	2,90	4,71		4,71	4,81		4,81		70,00				2,42
07.10.2025	24,00	*	124,17	119,76	4,41	71,93	54,53	17,40	7,80	2,90	4,41		4,41	4,51		4,51		70,00				2,41
08.10.2025	24,00	*	122,09	117,93	4,16	71,43	53,24	18,19	7,80	2,90	4,16		4,16	4,26		4,26		70,00				2,46
09.10.2025	24,00	*	122,66	117,54	5,12	71,55	53,17	18,38	7,80	2,90	5,12		5,12	5,24		5,24		70,00				2,54
10.10.2025	24,00	*	123,87	120,02	3,85	71,54	53,52	18,02	7,80	2,90	3,85		3,85	3,94		3,94		70,00				2,45
11.10.2025	24,00	*	122,44	118,59	3,85	70,78	52,76	18,02	7,80	2,90	3,85		3,85	3,94		3,94		70,00				2,42
12.10.2025	24,00	*	121,76	116,30	5,46	71,00	52,66	18,34	7,80	2,90	5,46		5,46	5,58		5,58		70,00				2,53
13.10.2025	24,00	*	125,33	120,38	4,95	70,79	52,58	18,21	7,80	2,90	4,95		4,95	5,06		5,06		70,00				2,55
14.10.2025	24,00	*	130,73	126,04	4,69	71,40	53,33	18,07	7,80	2,90	4,69		4,69	4,80		4,80		70,00				2,63
15.10.2025	24,00	*	131,34	125,33	6,01	71,68	53,47	18,21	7,80	2,90	6,01		6,01	6,14		6,14		70,00				2,73
16.10.2025	24,00	*	129,72	124,92	4,80	71,67	53,59	18,08	7,80	2,90	4,80		4,80	4,91		4,91		70,00				2,62
17.10.2025	24,00	*	128,18	123,21	4,97	71,18	52,64	18,54	7,80	2,90	4,97		4,97	5,08		5,08		70,00				2,65
18.10.2025	24,00	*	126,45	122,14	4,31	71,63	52,55	19,08	7,80	2,90	4,31		4,31	4,41		4,41		70,00				2,65
19.10.2025	24,00	*	126,14	120,46	5,68	71,08	51,94	19,14	7,80	2,90	5,68		5,68	5,80		5,80		70,00				2,72
20.10.2025	24,00	*	128,32	123,14	5,18	70,80	52,07	18,73	7,80	2,90	5,18		5,18	5,30		5,30		70,00				2,69
21.10.2025																						
22.10.2025																						
Среднее	24,00		120,89	115,88	5,00	70,71	55,29	15,42	7,80	2,90	5,00		5,00	5,12		5,12		70,00				2,18
Итого	624,00		3143,02	3012,93	130,09						130,10		130,10	133,05		133,05						56,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.09.2025	92159,3	88781,40	3377,92		3454,43			1853,05	19307,10
21.10.2025	95413,9	91901,10	3512,72		3592,29			1919,95	19955,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

48 час 4,36 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему

48 час 10,24 куб.м

Период расчета по договору:

Оператор ЭДО ООО "Текзор"

Период превышения t2:

Идентификатор: 73f09dc1-4e0f-4972-b187-f4008fcd5014

Корректировка на температуру холодной воды

9 °C

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

59,66 Гкал

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

143,29 м.куб.

26.10.25 14:33 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
1,26 Гкал
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.10.25 14:58 (MSK)