

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Октябрь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 35, лит. Р	Договор:	38002.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Шелгунова ул, д. 35, лит. Р1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		127043	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.08.2026	Режим (схема):	ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;
Вычислитель:	ВКТ-7.02 № 120750	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,155	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 46,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 25.09.2025 по 22.10.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
25.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,89	16,88	0,01	5,80	3,90												0,00
26.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,35	16,38	-0,03	5,80	3,90												0,00
27.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,34	16,38	-0,04	5,80	3,90												0,00
28.09.2025	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,24	16,28	-0,04	5,80	3,90												0,00
29.09.2025	24,00	*	0,00	5,93	-5,93	17,01	49,52	-32,51	5,80	3,90												0,00
30.09.2025	24,00	*	0,00	0,60	-0,60	15,89	15,86	0,03	5,80	3,90												0,00
01.10.2025	24,00	*	0,00	0,60	-0,60	15,02	14,85	0,17	5,80	3,90												0,00
02.10.2025	24,00	*	20,11	20,30	-0,19	66,72	39,99	26,73	5,80	3,90												0,53
03.10.2025	24,00		77,16	77,14	0,02	68,07	45,33	22,74	5,80	3,90												1,76
04.10.2025	24,00		77,67	77,67	0,00	68,99	46,35	22,64	5,80	3,90												1,76
05.10.2025	24,00		79,44	79,43	0,01	70,08	47,79	22,29	5,80	3,90												1,77
06.10.2025	24,00		78,82	78,79	0,03	70,00	47,94	22,06	5,80	3,90												1,74
07.10.2025	24,00		78,81	78,80	0,01	70,05	48,22	21,83	5,80	3,90												1,72
08.10.2025	24,00		76,90	76,89	0,01	69,51	47,72	21,79	5,80	3,90												1,68
09.10.2025	24,00		76,74	76,74	0,00	69,63	47,77	21,86	5,80	3,90												1,68
10.10.2025	24,00		77,78	77,78	0,00	69,66	48,10	21,56	5,80	3,90												1,68
11.10.2025	24,00		76,37	76,37	0,00	68,95	47,38	21,57	5,80	3,90												1,65
12.10.2025	24,00		74,78	74,78	0,00	68,96	47,10	21,86	5,80	3,90												1,64
13.10.2025	24,00		78,03	78,03	0,00	68,95	47,40	21,55	5,80	3,90												1,68
14.10.2025	24,00	*	63,56	65,22	-1,66	69,03	48,63	20,40	5,80	3,90												1,29
15.10.2025	24,00	*	67,42	69,00	-1,58	69,91	48,46	21,45	5,80	3,90												1,45
16.10.2025	24,00		81,16	81,13	0,03	69,79	48,33	21,46	5,80	3,90												1,74
17.10.2025	24,00		78,54	78,54	0,00	69,29	47,57	21,72	5,80	3,90												1,71
18.10.2025	24,00		77,60	77,60	0,00	69,59	47,39	22,20	5,80	3,90												1,72
19.10.2025	24,00		76,64	76,64	0,00	69,04	46,89	22,15	5,80	3,90												1,70
20.10.2025	24,00		78,26	78,24	0,02	68,97	47,07	21,90	5,80	3,90												1,72
21.10.2025	24,00		78,55	78,53	0,02	69,51	47,51	22,00	5,80	3,90												1,73
22.10.2025	24,00		77,04	77,02	0,02	70,01	47,30	22,71	5,80	3,90												1,75
Среднее	24,00		55,41	55,78	-0,37	56,02	40,59	15,43	5,80	3,90												1,22
Итого	672,00		1551,38	1561,77	-10,39																	34,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.09.2025	46735	46760,00						1230,97	26920,00
23.10.2025	48286,3	48321,80						1265,07	27664,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Итог к расчету на температуру холодной воды 9 °C

Итог к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 34,1 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:33 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

28.10.25 14:58 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 73f09dc1-4e0f-4972-b187-f4008fcd5014 Представитель теплоснабжающей организации