

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Октябрь 2025
за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00		Тхв, гр.С= 9.00	
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6101		Режим (схема):		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.09.2025 по 22.10.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.09.25	24,00	-	169,00	155,99	13,01	70,35	65,70	4,65	0,72	0,35	15,87	-	15,87	16,22	-	16,22	-	68,50	-	0,37	-	1,65
24.09.25	24,00	-	170,55	157,60	12,95	70,76	65,96	4,80	0,72	0,35	17,55	-	17,55	17,94	-	17,94	-	68,85	-	0,37	-	1,69
25.09.25	24,00	-	175,08	158,76	16,32	69,67	62,10	7,57	0,72	0,35	20,52	-	20,52	20,95	-	20,95	-	67,69	-	0,37	-	2,35
26.09.25	24,00	-	170,64	157,00	13,64	69,03	53,23	15,80	0,72	0,35	28,11	-	28,11	28,69	-	28,69	-	67,11	-	0,37	-	3,44
27.09.25	24,00	-	174,67	160,77	13,90	70,21	54,50	15,71	0,72	0,35	25,65	-	25,65	26,20	-	26,20	-	68,33	-	0,37	-	3,52
28.09.25	24,00	-	173,96	158,30	15,66	69,75	53,96	15,79	0,72	0,35	26,63	-	26,63	27,20	-	27,20	-	67,76	-	0,37	-	3,61
29.09.25	24,00	-	170,49	155,17	15,32	68,59	52,10	16,50	0,72	0,35	16,37	-	16,37	16,71	-	16,71	-	66,22	-	0,37	-	3,62
30.09.25	24,00	-	163,60	148,22	15,38	68,39	51,20	17,19	0,72	0,35	14,81	-	14,81	15,10	-	15,10	-	65,91	-	0,37	-	3,61
01.10.25	24,00	-	166,91	152,56	14,35	70,65	52,70	17,95	0,72	0,35	17,80	-	17,80	18,18	-	18,18	-	67,95	-	0,37	-	3,77
02.10.25	24,00	-	163,20	150,38	12,83	70,72	52,53	18,20	0,72	0,35	18,13	-	18,13	18,52	-	18,52	-	68,02	-	0,37	-	3,66
03.10.25	24,00	-	166,89	153,02	13,86	70,26	52,04	18,22	0,72	0,35	19,31	-	19,31	19,71	-	19,71	-	67,53	-	0,37	-	3,78
04.10.25	24,00	-	176,64	161,79	14,85	71,13	52,75	18,38	0,72	0,35	17,78	-	17,78	18,16	-	18,16	-	68,26	-	0,37	-	4,04
05.10.25	24,00	-	184,57	169,15	15,43	72,18	54,20	17,98	0,72	0,35	20,24	-	20,24	20,69	-	20,69	-	69,15	-	0,37	-	4,17
06.10.25	24,00	-	185,60	171,78	13,82	72,06	54,32	17,74	0,72	0,35	19,78	-	19,78	20,22	-	20,22	-	69,10	-	0,37	-	4,06
07.10.25	24,00	-	186,96	174,10	12,86	72,12	54,69	17,43	0,72	0,35	26,59	-	26,59	27,18	-	27,18	-	68,91	-	0,37	-	3,98
08.10.25	24,00	-	184,23	170,08	14,15	71,65	54,13	17,52	0,72	0,35	37,95	-	37,95	38,78	-	38,78	-	68,63	-	0,37	-	4,01
09.10.25	24,00	-	183,36	171,03	12,33	71,75	54,14	17,61	0,72	0,35	37,45	-	37,45	38,26	-	38,26	-	68,50	-	0,37	-	3,91
10.10.25	24,00	-	187,37	174,96	12,41	71,71	54,44	17,27	0,72	0,35	27,22	-	27,22	27,81	-	27,81	-	68,32	-	0,37	-	3,93
11.10.25	24,00	-	184,41	171,91	12,50	70,96	53,53	17,43	0,72	0,35	25,16	-	25,16	25,69	-	25,69	-	67,70	-	0,37	-	3,90
12.10.25	24,00	-	184,15	167,96	16,19	71,16	53,33	17,83	0,72	0,35	20,83	-	20,83	21,27	-	21,27	-	68,06	-	0,37	-	4,16
13.10.25	24,00	-	188,82	175,07	13,75	70,97	53,43	17,54	0,72	0,35	16,86	-	16,86	17,22	-	17,22	-	67,75	-	0,37	-	4,06
14.10.25	24,00	-	146,42	135,60	10,82	71,05	53,34	17,71	0,72	0,35	15,65	-	15,65	15,98	-	15,98	-	67,86	-	0,37	-	3,18
15.10.25	24,00	-	162,62	152,63	9,99	71,98	53,98	18,00	0,72	0,35	14,07	-	14,07	14,37	-	14,37	-	68,24	-	0,37	-	3,48
16.10.25	24,00	-	200,43	185,25	15,18	71,82	54,67	17,15	0,72	0,35	19,24	-	19,24	19,66	-	19,66	-	68,31	-	0,37	-	4,28
17.10.25	24,00	-	196,31	181,04	15,27	71,34	53,99	17,36	0,72	0,35	17,54	-	17,54	17,91	-	17,91	-	67,95	-	0,37	-	4,25
18.10.25	24,00	-	195,22	178,93	16,29	71,79	53,87	17,92	0,72	0,35	16,50	-	16,50	16,85	-	16,85	-	68,40	-	0,37	-	4,39
19.10.25	24,00	-	192,87	176,41	16,46	71,26	53,16	18,10	0,72	0,35	16,39	-	16,39	16,74	-	16,74	-	67,97	-	0,37	-	4,38
20.10.25	24,00	-	195,93	181,10	14,83	70,97	53,45	17,52	0,72	0,35	18,06	-	18,06	18,45	-	18,45	-	67,65	-	0,37	-	4,24
21.10.25	24,00	-	197,31	183,18	14,13	71,68	54,25	17,43	0,72	0,35	16,72	-	16,72	17,08	-	17,08	-	68,42	-	0,37	-	4,22
22.10.25	24,00	-	194,11	179,86	14,25	72,14	54,04	18,10	0,72	0,35	13,65	-	13,65	13,95	-	13,95	-	68,94	-	0,37	-	4,30
Среднее	24,00	-	179,74	165,65	14,09	70,94	54,66	16,28	0,72	0,35	20,61	-	20,61	21,06	-	21,06	-	68,07	-	0,37	0,00	3,72
Итого	720,00	-	5392,32	4969,60	422,72	-	-	-	-	-	618,44	-	618,44	631,70	-	631,70	-	-	-	-	-	111,64

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.09.25								-	-	-
	22.10.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

9.00

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

106,08
631,70
м3

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.10.25 14:33 (MSK)

28.10.25 14:58 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 73f9d9c1-4e0f-4972-b187-f4008fcd5014

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D