

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 1, лит. В

Адрес: 1-й Рабфаковский пер, д. 9, корп. 1, лит. В

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховоэнерго"

Договор: 24167.046.6

Стройт.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий

67683

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 39117	расходомер:	Gmin= 0,12 Gmax= 30	Термопреобр.:	КТПТР-05
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32				
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32				КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25		0,068		ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето: Qgvc=M3*(h3-hxv)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3201	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0,0702
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гв.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0319
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 96,03	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Grvc.= 12,76 Grvc.m=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (TB-1)								Контроль ГВС (TB-2)															
	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1 т	T2 °C	dT	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	dM	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Вподпит	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал		
23.10.2025	24.00	*	129,76	123,99	5,77	71,35	48,43	22,92	5,80	3,90	7,95		7,95	8,13		8,13		71,19		4,90		3,26		
24.10.2025	24,00	*	129,26	124,93	4,33	71,34	48,66	22,68	5,80	3,90	6,57		6,57	6,72		6,72		71,07		4,90		3,15		
25.10.2025	24,00	*	131,23	125,78	5,45	71,00	48,99	22,01	5,80	3,90	7,69		7,69	7,87		7,87		70,58		4,90		3,16		
26.10.2025	24,00	*	132,08	125,22	6,86	71,11	49,04	22,07	5,80	3,90	9,07		9,07	9,28		9,28		70,87		4,90		3,26		
27.10.2025	24,00	*	131,42	125,75	5,67	71,66	49,31	22,35	5,80	3,90	7,90		7,90	8,09		8,09		71,37		4,90		3,22		
28.10.2025	24,00	*	131,03	126,10	4,93	70,94	48,90	22,04	5,80	3,90	7,11		7,11	7,27		7,27		70,76		4,90		3,13		
29.10.2025	24,00	*	131,82	125,70	6,12	71,22	48,99	22,23	5,80	3,90	8,26		8,26	8,45		8,45		70,96		4,90		3,24		
30.10.2025	24,00	*	131,15	125,95	5,20	71,53	49,11	22,42	5,80	3,90	7,40		7,40					7,57		71,34		4,90		3,20
31.10.2025	24,00	*	131,89	125,36	6,53	71,31	48,88	22,43	5,80	3,90	8,70		8,70	8,90		8,90		71,16		4,90		3,28		
01.11.2025	24,00	*	131,04	125,61	5,43	71,29	48,79	22,50	5,80	3,90	7,69		7,69	7,87		7,87		71,04		4,90		3,22		
02.11.2025	24,00	*	131,53	125,10	6,43	71,54	48,82	22,72	5,80	3,90	8,63		8,63	8,83		8,83		71,38		4,90		3,31		
03.11.2025	24,00	*	131,28	125,54	5,74	71,60	49,13	22,47	5,80	3,90	7,96		7,96	8,15		8,15		71,56		4,90		3,24		
04.11.2025	24,00	*	133,17	125,33	7,84	71,42	49,20	22,22	5,80	3,90	10,03		10,03	10,26		10,26		70,83		4,90		3,35		
05.11.2025	24,00	*	132,54	127,22	5,32	70,84	49,03	21,81	5,80	3,90	7,61		7,61	7,78		7,78		70,86		4,90		3,16		
06.11.2025	24,00	*	133,95	126,43	7,52	71,26	49,34	21,92	5,80	3,90	9,76		9,76	9,98		9,98		71,19		4,90		3,31		
07.11.2025	24,00	*	131,00	125,95	5,05	70,89	49,23	21,66	5,80	3,90	7,34		7,34	7,51		7,51		70,70		4,90		3,09		
08.11.2025	24,00	*	133,79	125,84	7,95	70,75	48,99	21,76	5,80	3,90	10,15		10,15	10,38		10,38		70,51		4,90		3,31		
09.11.2025	24,00	*	133,57	125,97	7,60	71,29	49,05	22,24	5,80	3,90	9,83		9,83	10,06		10,06		71,07		4,90		3,35		
10.11.2025	24,00	*	131,37	126,07	5,30	71,28	48,85	22,43	5,80	3,90	7,54		7,54	7,71		7,71		70,82		4,90		3,21		
11.11.2025	24,00	*	131,60	125,62	5,98	71,60	48,87	22,73	5,80	3,90	8,20		8,20	8,39		8,39		71,54		4,90		3,29		
12.11.2025	24,00	*	132,24	126,02	6,22	71,31	48,70	22,61	5,80	3,90	8,44		8,44	8,64		8,64		71,08		4,90		3,30		
13.11.2025	24,00	*	132,82	126,65	6,17	71,39	48,67	22,72	5,80	3,90	8,38		8,38	8,58		8,58		71,21		4,90		3,32		
14.11.2025	24,00	*	129,58	125,20	4,38	71,27	48,33	22,94	5,80	3,90	6,63		6,63	6,78		6,78		71,05		4,90		3,19		
15.11.2025	24,00	*	130,90	124,16	6,74	71,01	47,73	23,28	5,80	3,90	8,86		8,86	9,07		9,07		70,69		4,90		3,38		
16.11.2025	24,00	*	132,55	125,00	7,55	71,31	47,79	23,52	5,80	3,90	9,71		9,71	9,93		9,93		71,03		4,90		3,48		
17.11.2025	24,00	*	130,42	124,61	5,81	72,66	48,35	24,31	5,80	3,90	8,06		8,06	8,26		8,26		72,92		4,90		3,46		
18.11.2025	24,00	*	130,53	124,91	5,62	75,14	49,69	25,45	5,80	3,90	7,86		7,86	8,07		8,07		74,83		4,90		3,61		
19.11.2025	24,00	*	130,51	124,46	6,05	75,49	49,74	25,75	5,80	3,90	8,24		8,24	8,46		8,46		75,32		4,90		3,67		
20.11.2025	24,00	*	130,89	124,32	6,57	76,38	50,20	26,18	5,80	3,90	8,70		8,70	8,93		8,93		76,09		4,90		3,76		
21.11.2025	24,00	*	127,79	123,47	4,32	75,63	49,75	25,88	5,80	3,90	6,50		6,50	6,66		6,66		75,20		4,90		3,53		
22.11.2025	24,00	*	130,58	124,16	6,42	75,75	49,83	25,92	5,80	3,90	8,64		8,64	8,86		8,86		75,48		4,90		3,71		
Среднее	24,00		131,40	125,37	6,03	72,02	48,98	23,04	5,80	3,90	8,24		8,24	8,43		8,43		71,80		4,90		3,33		
Итого	744,00		4073,29	3886,42	186,87						255,41		255,41	261,44		261,44						103,15		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	20794,5	19521,30	1859,56		1894,66			573,14	5533,55
23.11.2025	24997	23530,90	2123,07		2164,39			698,54	6301,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 102 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтраб изл. 261,44 м.куб.

0 час

Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

1 час

Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ "абонент" /

Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3

27.11.25 09:12 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

Представитель теплоснабжающей организации

01.12.25 09:42 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3