

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д
Адрес: 2-й Рабфаковский пер, д. 14, лит. Д
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ОOO "Обуховоэнерго"

Договор: 24201.046.6

Строй.адрес:

Телефон:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЭ:

Общий
67802

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;
Вычислитель: СПТ943.1 № 33268	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ИТЭМ-32	0,25	25	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ИТЭМ-25	0,15	15	КТПТР-05	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vn)					
Расчетный алгоритм: зима:	Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)	лето:	Qгвс=M3*(h3-hxv)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,225	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0,1399
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гв.ср 0	Qгвс.ср= 0,0636
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 67,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Grвс.= 25,44 Grвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Дата	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)														
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.10.2025	24.00	*	77,40	66,35	11,05	70,70	46,13	24,57	5,80	3,90	11,94		11,94	12,21			12,21		70,48		4,90		2,42
24.10.2025	24.00	*	78,33	66,85	11,48	70,64	46,43	24,21	5,80	3,90	12,37		12,37	12,65			12,65		70,30		4,90		2,43
25.10.2025	24,00	*	78,31	67,32	10,99	70,30	47,03	23,27	5,80	3,90	11,92		11,92	12,18			12,18		69,94		4,90		2,34
26.10.2025	24,00	*	77,75	67,07	10,68	70,32	47,08	23,24	5,80	3,90	11,75		11,75	12,01			12,01		70,04		4,90		2,31
27.10.2025	24,00	*	76,60	66,81	9,79	70,98	47,26	23,72	5,80	3,90	10,49		10,49	10,73			10,73		70,59		4,90		2,28
28.10.2025	24,00	*	77,11	67,32	9,79	70,28	46,74	23,54	5,80	3,90	10,71		10,71	10,95			10,95		70,03		4,90		2,28
29.10.2025	24,00	*	79,52	67,06	12,46	70,53	46,68	23,85	5,80	3,90	13,42		13,42	13,72			13,72		70,22		4,90		2,48
30.10.2025	24,00	*	79,79	67,26	12,53	70,76	46,54	24,22	5,80	3,90	13,58		13,58	13,89			13,89		70,50		4,90		2,52
31.10.2025	24,00	*	77,17	67,19	9,98	70,43	46,06	24,37	5,80	3,90	11,03		11,03	11,27			11,27		70,13		4,90		2,34
01.11.2025	24,00	*	107,06	66,77	40,29	70,66	45,98	24,68	5,80	3,90	41,43		41,43	42,38			42,38		70,70		4,90		4,50
02.11.2025	24,00	*	139,00	65,96	73,04	70,97	45,86	25,11	5,80	3,90	74,49		74,49	76,22			76,22		71,19		4,90		6,85
03.11.2025	24,00	*	110,13	60,17	49,96	71,00	46,29	24,71	5,80	3,90	49,18		49,18	50,31			50,31		71,04		4,90		5,27
04.11.2025	24,00	*	93,79	66,83	26,96	70,91	46,30	24,61	5,80	3,90	28,06		28,06	28,70			28,70		70,74		4,90		3,56
05.11.2025	24,00	*	95,38	67,47	27,91	70,44	46,27	24,17	5,80	3,90	29,00		29,00	29,67			29,67		70,45		4,90		3,60
06.11.2025	24,00	*	90,92	67,32	23,60	70,79	46,70	24,09	5,80	3,90	24,73		24,73	25,30			25,30		70,66		4,90		3,30
07.11.2025	24,00	*	76,52	67,24	9,28	70,46	46,71	23,75	5,80	3,90	10,39		10,39	10,63			10,63		70,02		4,90		2,25
08.11.2025	24,00	*	79,54	67,10	12,44	70,25	46,19	24,06	5,80	3,90	13,50		13,50	13,81			13,81		69,89		4,90		2,49
09.11.2025	24,00	*	78,85	67,15	11,70	70,84	46,25	24,59	5,80	3,90	12,75		12,75	13,04			13,04		70,42		4,90		2,48
10.11.2025	24,00	*	79,88	67,22	12,66	70,75	45,91	24,84	5,80	3,90	13,72		13,72	14,03			14,03		70,34		4,90		2,57
11.11.2025	24,00	*	80,08	66,96	13,12	71,16	45,75	25,41	5,80	3,90	14,15		14,15	14,48			14,48		70,90		4,90		2,64
12.11.2025	24,00	*	79,15	67,11	12,04	70,87	45,77	25,10	5,80	3,90	12,96		12,96	13,26			13,26		70,48		4,90		2,54
13.11.2025	24,00	*	79,10	67,39	11,71	70,90	45,77	25,13	5,80	3,90	12,66		12,66	12,95			12,95		70,56		4,90		2,53
14.11.2025	24,00	*	77,81	66,67	11,14	70,77	45,43	25,34	5,80	3,90	12,01		12,01	12,28			12,28		70,46		4,90		2,48
15.11.2025	24,00	*	78,74	66,17	12,57	70,46	44,73	25,73	5,80	3,90	13,51		13,51	13,82			13,82		70,04		4,90		2,59
16.11.2025	24,00	*	80,82	66,47	14,35	70,82	44,84	25,98	5,80	3,90	15,36		15,36	15,71			15,71		70,44		4,90		2,75
17.11.2025	24,00	*	78,81	66,42	12,39	72,20	45,40	26,80	5,80	3,90	13,38		13,38	13,69			13,69		72,00		4,90		2,68
18.11.2025	24,00	*	78,20	66,59	11,61	74,68	46,47	28,21	5,80	3,90	12,58		12,58	12,90			12,90		74,14		4,90		2,75
19.11.2025	24,00	*	78,19	66,35	11,84	75,14	46,32	28,82	5,80	3,90	12,84		12,84	13,17			13,17		74,60		4,90		2,81
20.11.2025	24,00	*	77,57	66,26	11,31	75,85	47,09	28,76	5,80	3,90	12,26		12,26	12,58			12,58		75,39		4,90		2,77
21.11.2025	24,00	*	78,34	65,74	12,60	75,22	46,80	28,42	5,80	3,90	13,58		13,58	13,93			13,93		74,80		4,90		2,82
22.11.2025	24,00	*	77,43	66,15	11,28	75,37	47,05	28,32	5,80	3,90	12,27		12,27	12,59			12,59		74,84		4,90		2,73
Среднее	24,00		83,78	66,60	17,18	71,47	46,25	25,21	5,80	3,90	18,13		18,13	18,55			18,55		71,17		4,90		2,91
Итого	744,00		2597,29	2064,74	532,55						562,02		562,02	575,06			575,06						90,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.10.2025	9190,01	7144,31	2149,83			2197,90		478,33	5722,90
23.11.2025	11864	9274,95	2723,52			2784,90		611,94	6490,90

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,17 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 87,07 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vтраб изл. 575,06 м.куб.

0 час Гкал

1 час Гкал

2 час Гкал

3 час Гкал

4 час Гкал

5 час Гкал

6 час Гкал

7 час Гкал

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

от 27.11.2025 09:12 (MSK)

Идентификатор: b637df0b-0219-42ae-a282-c8bba49d66b3

от 01.12.2025 09:42 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7